

Renvooi:

(tenzij anders aangegeven)

Algemene opmerkingen

Peil = 0 = bk.afgewerkte beg.grondvloer woningen = 4,10 m+NAP

vlgs model architect

Peilmaten tov peil = 0

Brandwerendheid hoofddraagconstructie 90min.

Betonkwaliteiten

In het werk gestort beton,
balken, poeren en liftput: C20/25 (XC2)

Vloeren

Overspanningsrichting systeemvloer

Sparingsgebied, definitieve springen vlgs. opgave installateur

Vloersparing

mk = meterkast

kl = kruipluik

Wanden

Kalkzandsteen d= 214 en 300: CS20

Kalkzandsteen d= 250: CS36


Voor maatvoering zie bouwkundige tekeningen

Staalkwaliteit (tenzij ander vermeld)

- Profielstaal S235JR
- Kokers/buizen S275JOH (warmgevormd, geldt ook voor S355)
- Ankers kwaliteit min. 4.6 met haak, thermisch verzinkt (te berekenen door staalleverancier)
- Bouten kwaliteit min. 8.8 elektrolytisch/glans verzinkt (minimaal 2 bouten per verbinding)
- Lassen minimaal a=4mm en a=1/2t (t = kleinste plaatdikte)

Fundering en palen n.t.b. in TO fase.

Voor indicatie van palen zie de hoofdberekening.



A	08-12-2023	T.b.v. bouwvraag		GV	ABe
O	22-11-2023	Ter controle		GV	ABe
Rev.	Datum	Omschrijving		Mod.	Contr.
Opdrachtgever Domus Vastgoedontwikkeling Tolweg 6a 3741 LK Baarn			DO MU S Standaard		
Project De Haven Spijkenisse Veerweg			iob de klantgerichte ingenieurs!		
Onderdeel Fundering / Begane grondvloer Blok C			Kanaalweg Westzijde 45 Postbus 238 3220 AE Hellevoetsluis T 088 446 446 2 E info@iob.nl www.iob.nl		
Schaal	1 : 100	Fase	Definitief Ontwerp		
Formaat	A1	Status	Definitief		

IOB Project nr.	Blad nr.	Rev.
230293	DO-04-C-C0210	A

Alle door IOB vervaardigde documenten worden, binnen de scope van de opdracht, getoetst aan geldende wet- en regelgeving en worden op basis van product- en klantbeoordeling geïnspecteerd en gevalideerd. Documenten worden voor aflevering vrijgegeven door bevoegde medewerkers. De procesregulering en documentregulering bij IOB worden periodiek getoetst door een externe organisatie, overeenkomstig de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Het auteursrecht berust bij IOB. Niets van deze tekening mag worden aangepast en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.

U:\BM_Leestanden\230293_IOB_CON_DeHavenSpijkenisse_BlokC_023_IOB_GV.rvt