



Renvooi:

Algemeen

- Het gebouw voldoet aan Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL), ook voor zover niet benoemd in rapporten en tekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning.
- Drenpel in vloer van toegankelijkheidssector heeft hoogteverschil met aansturende vloer, terrein of heffingsplan kleiner dan 0,02 meter.
- Voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie conform Bbl Artikel AMvB. 3.105 t/m 3.107 + 4.198 t/m 4.200
- Voorzieningen voor elektriciteit bepalen en aanbrengen volgens NEN 1010 en de geldende normen voor installatiesdelen.
- Afvoervoorzieningen bepalen en aanbrengen volgens NEN 3215.
- De ventilatie installatie en delen bepalen en aanbrengen volgens NEN 1087.
- Drukwater en warmtevoorzieningen bepalen en aanbrengen conform NEN 1006.
- Rookring, hernevelaandoren en afvoer van afvalwater en localien bepalen en aanbrengen conform NEN 3215.
- Meteromtrek heeft afmetingen, indeling en leidingsovereen die voldoen aan NEN 2768.
- Voorzieningen tegen lichtdoorlatendheid die voldoen aan NEN 3661.
- Voorzieningen voor noodstroom voldoen aan de bij ministeriele regeling aangewezen voorschriften.
- Het gebouw voldoet aan een vriesbeveiliging conform NEN 5006.
- De weerstandsklasse voldoet aan SKG77
- Het gebouw is voorzien van een weerbaarheid tegen ratten en muizen.
- Beglazing geplaatst <850mm boven aangrenzende vloer wordt uitgevoerd in veiligheidsbeglazing conform NEN 3509.
- Trappen/balustraden conform Bbl Artikel AMvB 4.9, 4.20 t/m 4.29, 4.33, 5.4
- De installatie-elektrische voorzieningen door brandcheidingen worden aan het getalende in hoofdstuk 13 en 15 van de uitgave "Brandbeveiligingsinstallaties", versie 14 juni 2012.
- Noodverlichting aanbrengen conform NEN-EN 1838
- Vluichtrouteaanduiding dient te voldoen aan NEN 3011 (of bij een bestaand bouwwerk aan NEN 6099) en aan de zichtbaarheidsnorm, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.5 van de NEN
- Noodverlichting bepalen en aanbrengen volgens NEN 1838 + 6099.
- Verlichtingsinstallatie die aangeleiden is op voorziening voor noodstroom geeft gedurende 60 minuten een lichtsterkte van min. 1 lux.
- Alle wanden tussen verdelruimten conform NEN 6077 uitvoeren met een isolatie-index van >0,05 (ruimte en constructie)
- Rookmelder aangeleiden op 230V, onderling gekoppeld volgens NEN 2555
- aanduiding nooduitgang conform NEN 6088
- aanduiding vluchtweg conform NEN 6088

Gevel

- T - brandwerende vulling kozijn/vloergevel
- R - rooster vulling kozijn/vloergevel
- O - letselbeperkend glas enkelzijdig
- OO - letselbeperkend glas dubbelzijdig
- Ø - doorvalveilig glas

Brandveiligheid

- zelfsluitende
- zelfsluitende deur, 30min WBDO, 2 richtingen
- zelfsluitende deur, 60min WBDO, 2 richtingen
- kozijnwand 60min WBDO, 2 richtingen
- WBDO 30 - brandcheiding 30 minuten WBDO
- WBDO 60 - brandcheiding 60 minuten WBDO
- WBDO 120 - brandcheiding 120 minuten WBDO
- paniekuitgang (knop/cilinder)
- rookmelder aangeleiden op 230V, onderling gekoppeld volgens NEN 2555
- brandslangspool 20m/19mm/min, v.v. getuigverde poederblusser, zie plannen tekeningen
- lokale draagbaar blusbestel

Behoort bij het besluit van
Burgemeester en
Wethouders
van Alkmaar
Dossiernr: 00001345619
Datum: 29-5-2026

DEFINITIEF

ALLE MATEN CONTROLEEREN IN HET VELD

DATUM maandag 6 april 2026
SCHAAI 1:100
ONDERWERP Pesisie padel-sportcentrum
ONDERSCHEID dik aansicht
PROJECT 2509 - localite pesisie hal berganweg

ARCHITECT

OPDRACHTGEVER

FASE DO

TEK.NR. 2509DO120

