

Renvooi:

Algemeen

- Het gebouw voldoet aan Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), ook voor zover niet benoemd in rapporten en tekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning.
- Drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft hoogteverschil met aansluitende vloer, terrein of hellingbaan kleiner dan 0,02 meter.
- Voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie conform Bbl Artikel AMvB. 3.105 t/m 3.107 + 4.198 t/m 4.200
- Voorzieningen voor elektriciteit bepalen en aanbrengen volgens NEN 1010 en de geldende normen voor installatiedelen.
- Afvoervoorzieningen bepalen en aanbrengen volgens NEN 3215.
- De ventilatie installatie en delen bepalen en aanbrengen volgens NEN 1087.
- Drinkwater en warmwatervoorzieningen bepalen en aanbrengen conform NEN 1006.
- Riolering, hemelwaterafvoeren en afvoer van afvalwater en fecaliën bepalen en aanbrengen conform NEN 3215.
- Metruimte heeft afmetingen, indeling en leidingdoorvoeren die voldoen aan NEN 2768.
- Voorzieningen tegen luchtdoorlatendheid die voldoen aan NEN 3661.
- Voorzieningen voor noodstroom voldoen aan de bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.
- Het gebouw voldoet aan een inbraakwerendheid conform NEN 5006.
- De weerstandsklasse voldoet aan SKG**
- Het gebouw is voorzien van een weerbaarheid tegen ratten en muizen.
- Beglazing geplaatst <850mm boven aangrenzende vloer wordt uitgevoerd in veiligheidsbeglazing conform NEN 3569.
- Trappen/balustraden conform Bbl Artikel AMvB 4.9, 4.20 t/m 4.29, 4.33, 5.4
- De installatietechnische doorvoeringen door brandscheidingen voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 13 en 15 van de uitgave "Brandveiligheidsinstallaties", versie 14 juni 2012.
- Noodverlichting aanbrengen conform NEN-EN 1838
- Vluchtrouteaanduiding dient te voldoen aan NEN 3011 (of bij een bestaand bouwwerk aan NEN 6059) en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van de NEN
- Noodverlichting bepalen en aanbrengen volgens NEN 1838 + 6099. Verlichtingsinstallatie die aangesloten is op voorziening voor noodstroom geeft gedurende 60 minuten een lichtsterkte van min. 1 lux.
- Alle wanden tussen verblijfsruimten conform NEN 5077 uitvoeren met een isolatie-index van >20dB (lucht- en contactgeluid)
- rookmelder aangesloten op 230V, onderling gekoppeld volgens NEN 2555
- aanduiding nooduitgang conform NEN 6088
- aanduiding vluchtweg conform NEN 6088

Gevel

- T - translucente vulling kozijnen/vliesgevel
- R - rooster vulling kozijnen/vliesgevel
- O - letselbeperkend glas enkelzijdig
- OO - letselbeperkend glas dubbelzijdig
- e - doorvalveilig glas



Behoort bij het besluit van
Burgemeester en
Wethouders
van Alkmaar
Dossiernr: 00001345619
Datum: 29-5-2026

DEFINITIEF

ALLE MATEN CONTROLEEREN IN HET WERK

DATUM maandag 6 april 2026
SCHAAL 1:100
ONDERWERP Pesie padel-sportcentrum
ONDERDEEL gevels
PROJECT 2509 - locatie pesie hal bergerweg

ARCHITECT

OPDRACHTGEVER

FASE DO

TEK.NR. 2509DO210

