



Besluit

Stichting De Onderwijsspecialisten
T.a.v. de directie
Vossenstraat 6
6811 JL ARNHEM

Datum

9 juni 2026

Zaaknummer

2026-008759

Onderwerp

Wijziging voorschriften vergunning
open bodemenergiesysteem (OBES)

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 2

Locatie

Gentiaancollege aan de Gentiaanstraat 804 in Apeldoorn

Geachte directie,

Op 2 april 2007 hebben wij onder zaaknummer 2007-019376 een vergunning verleend en op 11 mei 2017 onder zaaknummer 2017-001662 gewijzigd voor een open bodemenergiesysteem op de locatie Gentiaalcollege in Apeldoorn.

De voorschriften die wij op dit moment in een vergunning voor een open bodemenergiesysteem opnemen kunnen verschillen met de voorschriften die in uw vergunning zijn opgenomen. Wij vinden het belangrijk dat de voorschriften voor alle open bodemenergiesystemen zoveel mogelijk gelijk zijn. Daarom hebben we besloten een aantal voorschriften uit uw vergunning, die zorgen voor een verzwaring van de lasten ten opzichte van nieuwe vergunningen, te laten vervallen of aan te passen.

De wijziging van de vergunning bestaat uit het geheel of gedeeltelijk laten vervallen en/of het gedeeltelijk wijzigen van een aantal voorschriften.

Besluit

Wij besluiten de volgende voorschriften te laten vervallen:

- Voorschrift 3.3: jaarlijkse monitoring van de grondwaterkwaliteit.
- Voorschrift 5.2: herstellen van de energiebalans (eventueel ontstaan netto warmteoverschot) na beëindiging van het open bodemenergiesysteem.

Het volgende voorschrift gedeeltelijk te laten vervallen:

- Voorschrift 4.2: voor wat betreft de evaluatie van de besparing van primaire energie en de reductie van CO₂ en NO_x-emissie.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

9 juni 2026

Zaaknummer

2026-008759

Blad

2 van 2

Voorschrift 3.6: te wijzigen in:

Het open bodemenergiesysteem bereikt uiterlijk vijf jaar na de datum van ingebruikneming een moment waarop de hoeveelheid koude die, uitgedrukt in MWh, vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem aan de bodem is toegevoegd, ten minste 100% en ten hoogste 240% bedraagt ten opzichte van de hoeveelheid warmte die, uitgedrukt in MWh, vanaf die datum door het systeem aan de bodem is toegevoegd. Het systeem herhaalt dit telkens uiterlijk vijf jaar na het laatste moment waarop die situatie werd bereikt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit gelden:

- Omgevingswet, artikel 5.40 eerste lid
- Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 8.97, eerste lid

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.