

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Circle Infra
[REDACTED]
Postbus 27
6160 MB GELEEN

DATUM	22 juli 2025
UW REFERENTIE	Mail 22-07-2025
ONZE REFERENTIE	TOE0022998 JOS/LVB
BEHANDELD DOOR	[REDACTED]
TELEFOON DIRECT	[REDACTED]
E-MAIL	toestemming@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	5

BETREFT Toestemming realiseren weg Urmonderbaan Geleen

Geachte heer [REDACTED],

U heeft in uw e-mailbericht van 22 juli 2025 TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) toestemming gevraagd om in de nabijheid van onze hoogspanningsverbinding werkzaamheden te mogen verrichten.

Hoogspanningsverbinding

De voorgenomen werkzaamheden houden in: het realiseren van een weg aan de Urmonderbaan in Geleen in de Sittard-Geleen. Deze werkzaamheden vinden (gedeeltelijk) plaats binnen de belaste strook van de bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Beek-Urmond (BEEK-URMD150) tussen mastnummers 67 en 68 en Graetheide-Limmel (GRTH-LIMM150) tussen mastnummers 15 en 16. In deze strook moet u onze veiligheidsvoorwaarden opvolgen. Zowel voor uw eigen veiligheid als voor de ongestoorde leveringszekerheid van het hoogspanningsnet.

De belaste strook heeft op deze locatie een breedte van 20,00 meter aan weerszijden vanuit de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 40,00 meter).

Ter informatie voegen wij een kaartje uit ons netbeheersysteem bij. Daarin vindt u de situatieschets van onze hoogspanningsverbinding.

Veiligheidsvoorwaarden

Wij geven u toestemming voor de door u geplande werkzaamheden. **Let op!** Onze toestemming geldt alleen onder de volgende voorwaarden.

- De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd zoals u heeft omschreven in uw aanvraag en de documenten die u bij de aanvraag heeft bijgevoegd.
- De voorgenomen werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd. Onzorgvuldig handelen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
- De maximale veilige werkhoogte onder onze hoogspanningsverbinding BEEK-URMD150 tussen de mastnummers 67 en 68 bedraagt 7,00 meter ten opzichte van het huidige maaiveld.

- De maximale veilige werkhoogte onder onze hoogspanningsverbinding GRTH-LIMM150 tussen de mastnummers 15 en 16 bedraagt 7,00 meter ten opzichte van het huidige maaiveld.
- De hoogte en/of de draaicirkel van de in te zetten werktuigen moet(en) mechanisch, elektrisch of elektronisch begrensd worden zodat (delen van) werktuigen nooit in de gevarenzone terecht kunnen komen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste werking hiervan.
- Wij adviseren u om bij de toegangswegen van het terrein en/of de gespecificeerde locatie, aan beide zijden van de belaste strook, tijdelijke hoogtebegrenzingsportalen te plaatsen met de maximale doorrijhoogte van 7,00 meter ten opzichte van het maaiveld.
- Er mag geen (tijdelijke) grond- en/of materiaalopslag plaatsvinden in de belaste strook.
- Alle werktuigen en alle metalen hijslasten moeten door middel van een sleepketting worden geaard.

Deze toestemming is 1 jaar geldig en geldt uitsluitend voor de werkzaamheden die in deze brief worden genoemd.

Veranderen uw plannen, dan dient u een nieuwe aanvraag te doen die opnieuw door TenneT moet worden beoordeeld. Wanneer u een (nieuwe) KLIC-melding voor deze werkzaamheden doet, adviseren wij u het kenmerk (TOE-nummer) van deze brief te vermelden. Daardoor kunnen wij deze sneller in behandeling nemen.

Aandacht voor veiligheid

Het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van een hoogspanningsverbinding is niet zonder risico's. Daarom is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de werkzaamheden die risico's kent én werkt volgens de voorwaarden in deze brief.

Informeert u (of uw opdrachtgever) dan ook het uitvoerende personeel en onderaannemers over de inhoud van deze brief. Dat is van belang voor zowel de veiligheid van alle betrokkenen als de ongestoorde leveringszekerheid van het hoogspanningsnet. Zorgt u daarnaast dat deze brief met bijlagen aanwezig is op de locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als uitvoerende partij bent u altijd verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving!

Veiligheid vinden wij bij TenneT enorm belangrijk. Daarom voeren wij controles uit op de werkplek. We controleren daarbij of deze brief op de werklocatie aanwezig is en/of er volgens de voorwaarden wordt gewerkt. Meer informatie over onze veiligheidsvoorwaarden vindt u [hier](#). Aan deze brief is een flyer met een veiligheidscheck toegevoegd. Deel deze ook met anderen die in de buurt van uw werk komen.

Aansprakelijkheid

Wanneer u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden merkt dat onze eigendommen beschadigd dreigen te raken en/of de ongestoorde leveringszekerheid van het hoogspanningsnet in gevaar komt, moet u de werkzaamheden direct stilleggen en met TenneT in overleg treden over het verdere verloop. Wij wijzen u erop dat u (wettelijk) aansprakelijk bent voor eventuele schades aan onze eigendommen, inclusief eventuele vervolgschade.

Indien er tijdens de werkzaamheden materiële schade aan onze assets is ontstaan, dan moet u dit melden via schade@tennet.eu onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze adviseur. De contactgegevens staan rechtsboven in deze brief vermeld.

Wij wensen u veel succes toe met het zorgvuldig en veilig uitvoeren van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Private Rights Maintenance Advisor



Klik of scan voor brochure "Uw Veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding"