

Molnopex B.V.
Fabrieksweg 11
8304 AT EMMELOORD

Uw brief van	Uw kenmerk	Zaaknr. Z2026-00000375	Datum 25 maart 2026
Onderwerp verzoek om aanvullingen	Bijlagen geen	Inlichtingen (0527)	

Beste [REDACTED],

Op 30 januari 2026 heb ik uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een EOS opslag systeem met de volgende activiteiten:

- Werk, niet zijnde bouwwerk/werkzaamheid uitvoeren
- Bouwactiviteit (Omgevingsplan)

De aanvraag gaat over Fabrieksweg 11, 8304AT Emmeloord. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2026-00000375. Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag deel ik u het volgende mede.

Uw aanvraag is nog niet volledig

Ik verzoek u vriendelijk om uw aanvraag aan te vullen met de volgende gegevens:

1. De gemeente moet de activiteit toetsen aan de regels van het Omgevingsplan en wanneer de activiteit daar niet binnen past, een procedure voor een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) starten. Het bedrijf dient de contouren voor het plaatsgebonden risico en de aandachtsgebieden voor aandachtsgebieden voor een brand, een explosie en/of een gifwolk worden daarvoor aan te leveren. De rekenmethodiek is te vinden op de website van het RIVM (<https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2024-0194.pdf>).
2. Als de activiteit -al dan niet met een BOPA- is toegestaan volgens het Omgevingsplan, kan de OFGV met toepassing van het zorgplichtartikel 22.43 uit het Omgevingsplan een maatwerkvoorschrift opstellen op basis van artikel 22.44 van het Omgevingsplan. Voor de eventuele maatwerkvoorschriften moet volgende stukken worden ingediend;
 - a. Een GAP-analyse op basis van de PGS37-1 bij de stukken wordt gevoegd. Daarin moet zijn aangegeven of en hoe de EOS-en voldoen aan de maatregelen die daarin staan vermeld. Een hulpmiddel voor het opstellen van de GAP-analyse is te vinden op de website van de DCMR: (<https://www.dcmr.nl/sites/default/files/2025-12/BBT-tool%20november%202025.xlsx>). Let op: alleen het onderdeel PGS37-1 is van toepassing.
 - b. De contouren die onder 1 zijn bepaald, moeten worden aangeleverd.
3. Voor de EOS is de PGS 37-1:2023 versie 1.0 (december 2023) van toepassing. In de aangeleverde informatie is niet weergegeven of en hoe het EOS voldoet aan de geldende maatregelen van de PGS 37-1. In de plattegrond is wel weergegeven dat er naar een aantal maatregelen van de PGS 37-1 gekeken is (M9, M22, M28 en M50), maar er is niet aangegeven hoe er voldaan wordt aan de andere maatregelen.

De veiligheidsregio adviseert om de initiatiefnemer te verzoeken een PGS 37-1 GAP analyse op te stellen, waarin beschreven is per geldende maatregel van de PGS 37-1 of eraan voldaan wordt, of er niet aan voldaan wordt of dat er op een andere gelijkwaardige manier aan het doel van het voorschrift voldaan wordt.

4. Er is geen informatie aangeleverd over de plaatsgebonden risicocontouren 10 -6 en de aandachtsgebieden van het EOS. De plaatsgebonden risicocontour en het aandachtsgebied kunnen volgens de "Rekenmethode omgevingsveiligheid Lithiumhoudende energiedragers" (RIVM-rapport 2024-0194) berekend worden.

Zorgt u ervoor dat de ontbrekende gegevens uiterlijk op 6 mei 2026 in mijn bezit zijn. U kunt de ontbrekende gegevens toevoegen aan uw aanvraag in het DSO-loket, met nummer 2026013000285.

Beslistermijn opgeschort

Zolang uw aanvraag niet compleet is kunnen we nog geen beslissing nemen. De beslistermijn wordt opgeschort tot het moment dat alle ontbrekende gegevens bij ons binnen zijn.

Mochten wij geen aanvulling op de ontbrekende gegevens van u ontvangen voor de genoemde datum, dan stellen wij uw aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling.

Let op: ook bij het buiten behandeling stellen van uw aanvraag kunt u legeskosten verschuldigd zijn.

U kunt contact met ons opnemen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED] van cluster Leefomgeving. Het telefoonnummer is (0527) [REDACTED]. Of stuur een e-mail naar: [REDACTED]@noordoostpolder.nl. Wilt u hierbij het zaaknummer Z2026-00000375 noemen.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,



[REDACTED] MBA
manager Leefomgeving

Een kopie van deze brief is ook naar uw adviseur/gemachtigde gestuurd.