



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## **Besluit opleggen maatwerkvoorschriften**

### **Besluit activiteiten leefomgeving**

Sportfondsen De Zandzee  
Struikheiweg 14 in Bussum



**Aanvrager:**

Gemeente Gooise Meren  
Afdeling gebouwen  
Brinklaan 35 / Postbus 6000  
1403 EP / 1400 HA Bussum

**Uitvoerder project:**

Spie Building Solutions  
Computerweg 12-12  
3542 DR Utrecht

**Locatie:**

Sportfondsen Gooise Meren B.V. (Sportfondsen De Zandzee)  
Struikheiweg 14  
1406 TK Bussum

**Onderwerp:**

Besluit opleggen maatwerkvoorschriften voor het lozen van maximaal 25 m<sup>3</sup>  
zwembadwater per uur op de gemeentelijke vuilwaterriolering

**Datum aanvraag:**

5 juni 2026

**Aanvraagnummer:**

2026-01241

**Kenmerk OFGV:**

Z2026-008697/D2026-178579

## Aanvraag

Op 5 juni 2026 heeft de gemeente Gooise Meren, Afdeling gebouwen een aanvraag om maatwerkvoorschriften ingediend op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal). De aanvraag is ingediend per brief met datum 5 juni 2026 en met kenmerk 2026-01241. Deze brief is op 5 juni 2026 per e-mail ontvangen.

De aanvraag gaat over het lozen van zwembadwater (bedrijfsafvalwater) van het gemeentelijke zwembad Sportfondsen De Zandzee aan de Struikheiweg 14 in Bussum. De gemeente heeft een zogenaamd ESCo-contract gesloten, met als doel het besparen van CO<sub>2</sub>-uitstoot door de verduurzaming van vijf panden in eigendom van de gemeente. Sportfondsen De Zandzee is een van deze panden.

Onderdeel van de werkzaamheden is het lozen van zwembadwater uit twee van de vier zwembassins. Voor het uitvoeren van de verduurzamingswerkzaamheden en ook het gelijktijdig vervangen van de beweegbare bodems in twee van de baden, moeten de baden vrij zijn van het badwater.

De gemeente heeft het zwembad per 1 juni 2026 voor het publiek gesloten vanwege de uit te voeren verduurzamingswerkzaamheden. De heropening van het zwembad staat gepland voor 10 augustus 2026.

Het gaat om het afvoeren van het zwembadwater van het therapiebad, met een volume tussen 450 en 515 m<sup>3</sup>, en het multifunctionele bad, met een volume tussen 700 en 1050 m<sup>3</sup>. De lozing is deels al uitgevoerd. Op verzoek van de Omgevingsdienst is de lozing gestopt. Dit was nodig om eerst te onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, de lozing kan worden uitgevoerd zonder dat dit negatieve effecten heeft op de werking van de Afvalwaterzuivering van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het nog resterende zwembadwater wordt met een debiet van maximaal 25 m<sup>3</sup> per uur, gedurende ongeveer 8 uur geloosd op het vuilwaterriool op de locatie Struikheiweg 14 in Bussum.

Voor de milieubelastende activiteit 'het exploiteren van een openbaar zwembad' (hierna: mba), zoals bedoeld in artikel 3.317 van het Bal, zijn algemene regels van toepassing voor duurzaam energiegebruik. Op grond van het Bal geldt ook de specifieke zorgplicht uit artikel 2.11. Op grond van artikel 2.13 uit het Bal kan het bevoegd gezag voor deze specifieke activiteit maatwerkvoorschriften opleggen.

Het lozen van de genoemde volumes in korte tijd én de kwaliteit van het te lozen zwembadwater kan problemen geven bij de verwerking door de RWZI. Voordat de aanvraag om maatwerk werd ingediend is op 26 mei 2026 telefonisch en per e-mail overleg geweest met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht over deze lozing. Het waterschap heeft aangegeven via de samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) een adviesverzoek te willen ontvangen om te beoordelen of de hoeveelheid en kwaliteit van het zwembadwater de goede werking van de RWZI niet zal verstoren. Tot die tijd mag het zwembadwater niet geloosd worden.

De beleidsadviseur Stedelijk Water van de gemeente heeft op 1 juni 2026 aangegeven dat het gemeentelijk vuilwaterriool de lozing van 25 m<sup>3</sup> per uur aankan.

## Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren besluit om maatwerkvoorschriften te stellen aan gemeente Gooise Meren, Afdeling gebouwen. Dit is op basis van artikel 2.13 uit het Besluit activiteiten leefomgeving in samenhang met de specifieke zorgplicht uit afdeling 2.4, artikel 2.11 uit het Bal.

De maatwerkvoorschriften zijn opgenomen in dit besluit onder hoofdstuk 3.

De volgende documenten maken deel uit van het besluit maatwerkvoorschriften:

1. Brief 'aanvraag maatwerkvoorziening' met kenmerk 2026-01241, ontvangen 5 juni 2026;
2. Watermetingen feb-mei, ontvangen op 5 juni 2026;
3. Watermetingen Q1-Q2, ontvangen op 5 juni 2026;
4. Foto zwembad 'WhatsApp Image 2026-06-05 at 12.13.24, ontvangen 5 juni 2026
5. Foto zwembad 'WhatsApp Image 2026-06-05 at 12.13.24 (1), ontvangen 5 juni 2026;
6. Foto zwembad 'WhatsApp Image 2026-06-05 at 12.13.24 (2), ontvangen 5 juni 2026;
7. Riooltekeningen '1000012887', ontvangen 5 juni 2026;
8. Riooltekeningen '1000012878', ontvangen 5 juni 2026;
9. Riooltekeningen '1000012882', ontvangen 5 juni 2026;
10. Riooltekeningen '1000012886', ontvangen 5 juni 2026;
11. Riooltekeningen '1000012880', ontvangen 5 juni 2026;
12. Riooltekeningen '1000012881', ontvangen 5 juni 2026;
13. Riooltekeningen '1000012885', ontvangen 5 juni 2026;
14. Riooltekeningen '1000012884', ontvangen 5 juni 2026;
15. Riooltekeningen '1000012883', ontvangen 5 juni 2026;
16. Riooltekeningen '1000012897', ontvangen 5 juni 2026;
17. Riooltekeningen '1000012889', ontvangen 5 juni 2026;
18. Riooltekeningen '1000012888', ontvangen 5 juni 2026;
19. Riooltekeningen '1000012890', ontvangen 5 juni 2026.

## Ondertekening en verzending

Het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren,  
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum: 16-06-2026

### Afschriften:

- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, onder vermelding van zaaknummer AGV2026-002704
- Gemeente Gooise Meren, projectleider ESCo van de afdeling Inkoop, Vastgoed & Grondzaken
- Gemeente Gooise Meren, juridisch medewerker handhaving
- Gemeente Gooise Meren, beleidsadviseur VTH
- Gemeente Gooise Meren, werkvoorbereider Civiel
- Spie Building Solutions, Computerweg 12-12, 3542 DR Utrecht

## Rechtsbescherming

### Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

College van burgemeester en wethouders van Gooise Meren  
Bezwaarschriftencommissie  
Postbus 6000  
1400 HA BUSSUM

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en moet een kopie van het besluit worden bijgevoegd.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## Inhoud

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 1.  | Procedurele overwegingen.....  | 8  |
| 1.1 | Aanleiding .....               | 8  |
| 1.2 | Verzoek.....                   | 8  |
| 1.3 | Bevoegd gezag.....             | 8  |
| 1.4 | Procedure .....                | 8  |
| 1.5 | Advies .....                   | 9  |
| 2.  | Inhoudelijke overwegingen..... | 10 |
| 2.1 | Algemeen.....                  | 10 |
| 2.2 | Overwegingen.....              | 10 |
| 3.  | Maatwerkvoorschriften .....    | 12 |

## 1. Procedurele overwegingen

### 1.1 Aanleiding

Op 5 juni 2026 heeft de gemeente Gooise Meren, Afdeling gebouwen een aanvraag om maatwerkvoorschriften ingediend op grond van het Bal. De aanvraag gaat over het lozen van zwembadwater uit twee baden van het gemeentelijke zwembad Sportfondsen De Zandzee aan de Struikheiweg 14 in Bussum.

De gemeente heeft het gemeentelijke zwembad per 1 juni 2026 voor het publiek gesloten vanwege uit te voeren verduurzamingswerkzaamheden. De heropening staat gepland voor 10 augustus 2026.

Het gaat om het afvoeren van het zwembadwater van:

- het therapiebad, met een volume tussen 450 en 515 m<sup>3</sup>, met een debiet van 15 m<sup>3</sup> per uur op de vuilwaterriolering gedurende 34 uur onafgebroken; en
- het multifunctionele bad, met een volume tussen 700 en 1050 m<sup>3</sup>, met een debiet van 25 m<sup>3</sup> per uur op de vuilwaterriolering gedurende 42 uur onafgebroken.

De lozing is deels al uitgevoerd. Op verzoek van de Omgevingsdienst is de lozing gestopt. Dit was nodig om eerst te onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, de lozing kan worden uitgevoerd zonder dat dit negatieve effecten heeft op de werking van de Afvalwaterzuivering van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Het nog resterende zwembadwater wordt, na het verlenen van het maatwerkbesluit, met een debiet van maximaal 25 m<sup>3</sup> per uur, gedurende ongeveer 8 uur geloosd op het vuilwaterriool op de locatie Struikheiweg 14 in Bussum.

### 1.2 Aanvraag

Op 5 juni 2026 heeft de projectleider ESCo van de gemeente, een aanvraag ingediend om maatwerkvoorschriften op te stellen op grond van artikel 2.13 van het Bal.

De kennisgeving voor de aanvraag om maatwerkvoorschriften is in week 24, 2026 gepubliceerd op de website [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

### 1.3 Bevoegd gezag

Gelet op artikel 4.9 van de Omgevingswet en artikel 2.3 van het Bal is het college van burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren het bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften op te leggen. De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) is gemandateerd om namens de gemeente Gooise Meren deze taak uit te voeren.

### 1.4 Procedure

Een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze titel uitgevoerd.

Het besluit wordt bekendgemaakt op de website [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl) op grond van artikel 10.20 van het Omgevingsbesluit in samenhang met artikel 12 van de Bekendmakingenwet.

### **1.5 Advies**

De aanvraag om maatwerkvoorschriften gaat over het lozen van zwembadwater in de gemeentelijke vuilwaterriolering en via deze gemeentelijke riolering op de afvalwaterzuivering. Daarom is advies gevraagd over de lozing aan de beheerders van de riolering en van de afvalwaterzuivering.

#### *Rioolbeheerder*

Op 1 en 9 juni 2026 is via e-mail en telefonisch advies gevraagd aan de (plaatsvervangend) gemeentelijke rioolbeheerder. De adviezen zijn ontvangen op 1 en 9 juni 2026.

#### *Waterschap*

Op 8 juni 2026 is advies gevraagd aan Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht via de Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) onder kenmerk SAM-284035. Het advies is ontvangen op 15 juni 2026.

## 2. Inhoudelijke overwegingen

### 2.1 Algemeen

Op grond van artikel 2.13 van het Bal kan het bevoegd gezag voor het lozen van het zwembadwater in de gemeentelijke vuilwaterriolering maatwerkvoorschriften opleggen. Dit maatwerkbesluit is een uitwerking van de specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 van het Bal.

Dit maatwerkvoorschrift heeft tot doel de bescherming van de fysieke leefomgeving en in het bijzonder het waarborgen van de goede werking van de RWZI.

### 2.2 Overwegingen

#### *Lozingspunt*

Voor het afvalwater van openbare zwembaden waar chloor of andere desinfectiemiddelen in zitten, is het afvoeren alleen toegestaan via het vuilwaterriool. Afvoeren van dit afvalwater via de bodem, het oppervlaktewater of het schoonwaterriool is in dit geval daarom niet van toepassing.

Volgens het beheersplan van het zwembad wordt het afvalwater als gevolg van verversing al regelmatig via het reguliere filtersysteem geloosd op het gemeentelijke vuilwaterriool op de locatie Struikheiweg 14 in Bussum. Dit gebeurt met een maximum van 5 m<sup>3</sup> per uur. Voor het uitvoeren van de verduurzamingswerkzaamheden worden twee bassins leeggepompt en geloosd in het vuilwaterriool.

Het gaat om het afvoeren van het zwembadwater van:

- het therapiebad, met een debiet tussen 450 en 515 m<sup>3</sup>, met 15 m<sup>3</sup> per uur op de vuilwaterriolering gedurende 34 uur onafgebroken; en
- het multifunctionele bad, met een debiet tussen 700 en 1050 m<sup>3</sup>, met 25 m<sup>3</sup> per uur op de vuilwaterriolering gedurende 42 uur onafgebroken.

Het nog resterende zwembadwater, tussen 140 en 210 m<sup>3</sup>, wordt met een debiet van maximaal 25 m<sup>3</sup> per uur, gedurende ongeveer 8 uur geloosd op het gemeentelijke vuilwaterriool op de locatie Struikheiweg 14 in Bussum.

#### *Duur van de lozing*

De lozing is deels al gestart in week 24 (1 juni) 2026 en op 4 juni stilgelegd. De lozing van het resterende debiet start direct na verlenen van het maatwerk. De lozing duurt ongeveer 8 uur.

#### *Kwantiteit*

De aanvraag maatwerkvoorschriften gaat over een lozing met een maximaal debiet van 25 m<sup>3</sup> per uur op de gemeentelijke vuilwaterriolering.

De rioolbeheerder adviseert het lozen van het zwembadwater met een resterend volume tussen 140 en 210 m<sup>3</sup> met een debiet van 25 m<sup>3</sup> per uur op het gemeentelijke vuilwaterriool onder voorwaarden toe te staan.

#### *Kwaliteit*

Bij het afvoeren van het afvalwater via het vuilwaterriool gelden de voorwaarden van de specifieke zorgplicht uit afdeling 2.4, artikel 2.11 van het Bal. Er mogen geen stoffen worden geloosd die de werking van pompen en gemalen verstoren of de riolering kunnen aantasten. De temperatuur van het te lozen afvalwater mag niet hoger zijn dan 30 °C en het te lozen water heeft een zuurgraad (pH) tussen 6,5 en 10.

#### *Waterschap*

Uit het advies van de waterkwaliteitsbeheerder (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) van 15 juni 2026 blijkt dat de aangevraagde lozing de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en de grenswaarden van het achterliggende oppervlaktewater niet in gevaar brengt. Het Waterschap AGV adviseert de lozing toe te staan.

De gestelde voorwaarden staan in hoofdstuk 3 van dit besluit.

### 3. Maatwerkvoorschriften

1. Het is toegestaan om vanaf de dag na het verlenen van het maatwerkbesluit in juni 2026 gedurende 8 uur een maximum van 25 m<sup>3</sup> zwembadwater per uur te lozen op het gemeentelijke vuilwaterriool op de locatie Struikheiweg 14 in Bussum.
2. Start en afronding van de lozing en het dagelijks debiet moeten per e-mail worden gemeld aan de rioolbeheerder van de gemeente Gooise Meren, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]@gooisemeren.nl
3. De temperatuur van het te lozen afvalwater mag niet hoger zijn dan 30 °C en het te lozen water moet ten tijde van de lozing een zuurgraad hebben (pH) tussen 6,5 en 10.