

Dit rapport is geproduceerd in opdracht van Eurofins-C-mark

Bemonsterd object Multifunctioneelbad (Hoofdbassin)					Augustus	November	Februari	Mei
Filterinstallatie					Filter4	Filter4	Filter4	Filter4
Uitgevoerd door Eenheid								
Monstername datum Monstername tijdstip Monstername door UQ11 Watertemperatuur UCM °C					13-08-2025 10:24 C-mark 28,3	24-11-2025 13:46 C-mark 28,5	13-02-2026 10:13 C-mark 28,5	15-05-2026 12:43 C-mark 28,4
Datum ontvangst Datum en tijd aanvang onderzoek Monstercode Opmerking Eurofins					14-08-2025 14-08-2025 07:38 250813-091-04 -	25-11-2025 25-11-2025 07:58 251124-184-04 -	14-02-2026 14-02-2026 08:41 260213-111-04 -	16-05-2026 16-05-2026 07:02 260515-124-04 -
Klasse	Parameter	Uitgevoerd door	Eenheid	Norm				
II	Bromaat	UQ3	µg/l	≤ 100	<10	<10	<10	<10
II	Chloraat	UQ3	mg/l	≤ 30	1.7	1.8	1.8	1.8
	Trihalomethanen:	UQ3						
	Broomdichloormethaan	UQ3	µg/l		3.1	1.4	1.6	1.4
	Dibroomchloormethaan	UQ3	µg/l		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	Tribroommethaan (bromoform)	UQ3	µg/l		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	Trichloormethaan (chloroform)	UQ3	µg/l		37	56	45	46
II	Trihalomethanen (som) als chloroform (Berekening)		µg/l	≤ 50	40	! 58	47	48