

ingekomen	14 SEP 2007
accord	

Handelsonderneming Drievorm B.V.
Gulf Demerol B.V.
Ampèrestraat 5
3846 AN HARDERWIJK

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
07-022

Datum
11 september 2007

Onderwerp
besluit wijziging
vergunningen Wet
milieubeheer (Wm)

Bijlagen
Zie lijst

Inlichtingen
[redacted] (0527) 63 32 88

Geachte [redacted]

Hierbij doen wij u een exemplaar van het besluit toekomen tot wijziging van de verleende Wm-vergunning(en) voor de inrichting gelegen aan de Marknesserweg (nabij km-paal 3,3) te Emmeloord.

De wijziging betreft het vastleggen in de vergunningen van de maximale jaarlijkse LPG-doorzet. Verder is een registratiebepaling voorgeschreven.

Tevens treft u de kennisgeving van het besluit aan, zoals deze zal worden gepubliceerd.

Belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijze(n) naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerp-besluit, kunnen beroep instellen of verzoeken om voorlopige voorziening binnen een termijn van zes weken met ingang van de dag na de dag van ter inzagelegging van het besluit.

Een exemplaar van het ontwerp-besluit en de kennisgeving is ook verzonden aan Gulf Tankstation, Marknesserweg (nabij km-paal 3,3) te Emmeloord.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Bijlagen
- besluit
- kennisgeving (= publicatie)

Wet milieubeheer

Openbare kennisgeving

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maakt, gelet op artikel 3:18, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

Besluit

Voor het tankstation voor het wegverkeer, gelegen aan de Marknesserweg te Emmeloord, nabij kilometerpaal 3,3 zijn vergunningen verleend ingevolge de Wet milieubeheer. Op 11 september 2007 hebben wij besloten deze vergunningen te wijzigen door daarin de maximale jaarlijkse LPG-doorzet vast te leggen. De wijziging vloeit voort uit het Besluit externe veiligheid milieubeheer dat de hoogte van de LPG-doorzet van een tankstation beschouwd als een belangrijke factor voor de bepaling van het risico op ongevallen met LPG. Door de doorzet te beperken wordt het risico voor de omgeving beperkt.

Ter inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen gedurende zes weken voor een ieder ter inzage met ingang van 14 september 2007 bij loket woonomgeving in het gemeentehuis te Emmeloord, tijdens werkdagen op maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.

Beroep

Met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd staat gedurende zes weken beroep open bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak voor belanghebbenden.

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de hiervoor genoemde termijn van zes weken is afgelopen. Als echter gedurende deze termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, dan treedt dit besluit in werking op het moment dat de Raad van State op dat verzoek heeft beslist. Wanneer voor het oprichten of veranderen van de inrichting naast een milieuvergunning tevens een bouwvergunning op grond van de Woningwet nodig is, dan treedt dit besluit niet eerder in werking dan nadat de bouwvergunning is verleend.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

WET MILIEUBEHEER (Wm)

Nr. 07-022

Besluit van burgemeester en wethouders

Wijziging Wm-vergunningen (ex artikel 8.23, eerste lid, van de Wm)

Onderwerp van wijziging is het vastleggen van de maximale LPG-doorzet in de Wm-vergunningen die zijn verleend voor de inrichting gelegen aan de Marknesserweg te Emmeloord, nabij kilometerpaal 3.3. De kadastrale aanduiding van de inrichting is: gemeente Noordoostpolder, sectie A, nr. 2291 (deels).

De te wijzigen Wm-vergunningen voor de inrichting zijn:

- de op 8 oktober 1985 verleende oprichtingsvergunning nr. 85-051 voor een tankstation voor wegverkeer met o.a. de verkoop van LPG;
- de op 25 oktober 1988 verleende veranderingsvergunning nr. 88-062 voor het veranderen van de LPG-afleverzuil van het tankstation.

Aanleiding en inhoud wijziging Wm-vergunningen

Het vastleggen van de maximale LPG-doorzet in de Wm-vergunningen vloeit voort uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (hierna: Revi). Deze bevatten risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot inrichtingen met gevaarlijke stoffen, zoals onderhavige inrichting waar LPG wordt afgeleverd. Het doel van Bevi is het bieden van een minimum beschermingsniveau aan individuele en groepen burgers tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen die zijn/worden opgeslagen in inrichtingen. In het bestemmingsplan zijn/worden daartoe veiligheidscontouren vastgelegd. Binnen die contouren mogen geen (beperkt) kwetsbare objecten zijn gelegen of worden geprojecteerd.

In voornoemde Wm-vergunningen was tot nu toe geen beperking opgenomen van de maximale LPG-doorzet, zodat in beginsel een ongelimiteerde bevoorrading en aflevering kan plaatsvinden. Door een gewijzigde risicobenadering (volgens Bevi) is het nodig om de maximale LPG-doorzet vast te leggen in de Wm-vergunningen.

Met aanpassing van de Wm-vergunningen wordt de maximale LPG-doorzet beperkt tot 1.000 m³ per jaar en wordt een registratieverplichting voorgeschreven. De beperking is gebaseerd op gegevens verstrekt door/namens vergunninghouder.

Overwegingen

-Procedure

De voorbereiding van het besluit tot wijziging van de vergunningen heeft plaatsgevonden volgens artikel 8.6 van de Wm dat bepaalt dat afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing is. Daarnaast is afdeling 13.2 (bijzondere bepalingen) van de Wm in acht genomen.

- 2 -

Publicaties en inzagetermijnen

Publicaties van (ontwerp)besluiten vinden plaats in de donderdageditie van het huis-aan-huisblad "De Noordoostpolder". Het ontwerp-besluit is gepubliceerd op 19 juli 2007 en ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang van 20 juli 2007. Het (definitieve) besluit zal worden gepubliceerd op 13 september 2007 en ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang van 14 september 2007.

Zienswijze(n)

Zienswijzen over het ontwerp-besluit kunnen door een ieder bij ons mondeling of schriftelijk naar voren worden gebracht binnen zes weken met ingang van de dag van terinzagelegging van het ontwerp-besluit. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Belanghebbenden, die niet verweten kunnen worden geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerp, kunnen tegen het (definitieve) besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen en bij de voorzitter van voornoemde Afdeling om voorlopige voorziening verzoeken ingaande de dag na de dag van terinzagelegging.

-Toetsingskader

Artikel 8.23, eerste lid, van de Wm bepaalt dat het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden kan wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen kan aanbrengen of voorschriften aan de vergunning kan verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Artikel 8.23, derde lid, van de Wm geeft aan dat met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften artikelen 8.6 tot en met 8.17 van de Wm van overeenkomstige toepassing zijn. Artikel 8.6 verwijst naar de toe te passen Awb-procedureregels. Artikel 8.7 geeft aan welke adviseurs in de gelegenheid worden gesteld om te adviseren over het ontwerp-besluit. Artikel 8.8, 8.9 en 8.10 omvatten de inhoudelijke criteria voor de beslissing (begrenzing van de beslissingsvrijheid). Artikel 8.11, 8.12, 8.12a, 8.13 en 8.13a regelen de inhoud van de Wm-vergunning(voorschriften en beperkingen). Artikel 8.14 gaat over verplichtingen voor afvalverwijderingsinrichtingen. Artikel 8.15 betreft het stellen van financiële zekerheid in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen. Artikel 8.16 en 8.17 stellen regels voor de geldigheidsduur van de vergunningvoorschriften respectievelijk de vergunning.

Inwerkingtreding en doel Bevi

Op 27 oktober 2004 is het Bevi (en de Revi) in werking getreden dat (zoals eerder vermeld) risiconormen voor externe veiligheid bevat met betrekking tot inrichtingen met gevaarlijke stoffen. Het Bevi heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Toepassing Bevi

Het Bevi is van toepassing op (bestaande en nieuwe) LPG-tankstations, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer. Onder het Besluit LPG-tankstations milieubeheer vallen tankstations voor het wegverkeer met een LPG-doorzet van meer dan 50 m³ en niet meer dan 80 m³ aan LPG in opslag.

Categoriale en niet-categoriale inrichtingen

Voor tankstations met een jaarlijkse LPG-doorzet van minder dan 1.500 m³ (de zgn. categoriale inrichtingen) geldt volgens het Bevi en de Revi vaste veiligheidsafstanden die overeenkomen met de 10⁻⁵ en 10⁻⁶ contour voor het zgn. plaatsgebonden risico (PR); voor tankstations met een LPG-doorzet van 1.500 m³ of meer (de niet-categoriale inrichtingen) moet de ligging van de risicocontouren per situatie worden vastgesteld.

Grens- en richtwaarde voor het Plaatsgebonden Risico (PR)

Voor kwetsbare objecten is de norm voor het PR een grenswaarde. Dit houdt in dat daarvan niet mag worden afgeweken. Voor beperkt kwetsbare objecten is de norm voor het PR een richtwaarde. Van deze waarde kan slechts gemotiveerd worden afgeweken en alleen als daarvoor gewichtige redenen aanwezig zijn.

Bestaande en nieuwe situaties

Het Bevi (en de Revi) maakt onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt dat uiterlijk 27 oktober 2007 (= 3 jaar na inwerkingtreding van Bevi) alle (bestaande) kwetsbare objecten buiten de 10^{-5} PR-contour (zie hierna) van het LPG-tankstation moeten liggen én op 1 januari 2010 buiten de 10^{-6} PR-contour (zie hierna). In nieuwe situaties (voor zowel kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten) moet direct worden voldoen aan de 10^{-6} PR-contour. Voor beperkt kwetsbare objecten in bestaande situaties geldt geen saneringstermijn.

Afstandseisen in relatie tot LPG-doorzet

Categoriale inrichtingen met een jaarlijkse LPG-doorzet (van 50) tot 1.000 m³ moeten voldoen aan de volgende afstandseisen tot al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten: 45 meter vanaf het LPG-vulpunt (of 35 dan wel 25 meter ingeval tabel 2a –zie hierna- van toepassing is); 25 meter vanaf het ondergronds LPG-reservoir en 15 meter vanaf de afleverzuil.

Categoriale inrichtingen met een jaarlijkse LPG-doorzet (van 1.000) tot 1.500 m³ moeten voldoen aan de volgende afstandseisen tot (beperkt) kwetsbare objecten: 110 meter vanaf het LPG-vulpunt (of 40 meter ingeval tabel 2a –zie hierna- van toepassing is); 25 meter vanaf het ondergronds LPG-reservoir en 15 meter vanaf de afleverzuil.

Voor genoemde afstanden komen overeen met de 10^{-6} PR-contour.

De 10^{-5} PR-contour geldt (alleen) tot kwetsbare objecten en voor categoriale inrichtingen met een jaarlijkse LPG-doorzet tot 1.500 m³. Als afstandseis geldt minimaal 25 meter tot het vulpunt en minimaal 15 meter tot het ondergronds LPG-reservoir.

-Wijziging afstandseisen kwetsbare objecten in bestaande situaties

Het ministerie van VROM heeft op 3 april 2007 een wijziging van de Revi gepubliceerd. Deze wijziging is per 1 juli 2007 in werking getreden en houdt voor bestaande LPG-tankstations een wijziging in van de afstanden tot kwetsbare objecten, waarbij wordt voldaan aan de 10^{-6} PR-contour. De gewijzigde afstanden gelden (tabel 2a, in bijlage 1 van de Revi) voor de situatie dat LPG-tankstations worden bevoorrad middels verbeterde vulslangen, een verbeterd losproces en het aanbrengen van een hittewerende coating op de LPG-tankauto's. VROM gaat ervan uit dat de LPG-sector deze nieuwe veiligheidsmaatregelen op basis van het convenant (zie hierna) uiterlijk 2010 heeft doorgevoerd. De verplichting zal nog een wettelijke basis krijgen. De minimaal aan te houden afstanden tot kwetsbare objecten zijn ongewijzigd voor wat betreft het LPG-reservoir en de afleverzuil; de afstand tot het vulpunt is gewijzigd (per 1 juli 2007 voor kwetsbare objecten in bestaande situaties) waarbij wordt voldaan aan de 10^{-6} PR-contour) in 40, 35 of 25 meter bij een doorzet van respectievelijk 1.000 tot 1.500 m³, 500 tot 1.000 m³ en minder dan 500 m³. In andere situaties (waarop tabel 1 en 2 van de Revi van toepassing zijn) is de indeling ongewijzigd. De afstandsmeting tussen object en vulpunt en tussen object en reservoir is per 1 juli 2007 gewijzigd in die zin dat gemeten wordt vanaf de aansluitpunten van de leidingen van het vulpunt respectievelijk het bovengrondse deel van de leidingen en de pomp bij het reservoir.

Definitie Kwetsbare objecten:

1. woningen, niet zijnde verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare of dienst- en bedrijfswoningen van derden;
2. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: zieken-, bejaarden- en verpleeghuizen, scholen, gebouwen of gedeelten daarvan bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
3. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, zoals:
 - kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m² per object, of
 - complexen, waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m² bedraagt, en winkels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m² per object, voorzover in die complexen of in die winkels een super-/hypermarkt of warenhuis is gevestigd;
4. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen per jaar.

Definitie beperkt kwetsbare objecten:

1. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare;
2. dienst- en bedrijfswoningen van derden;
3. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 1.500 m² per object;
4. restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn;
5. winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 2.000 m², voor zover zij geen onderdeel uitmaken van een complex waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd, waarvan het gezamenlijk bruto oppervlak meer dan 1.000 m² bedraagt en waarin een super-/hypermarkt of warenhuis is gevestigd;
6. sporthallen, zwembaden en speeltuinen;
7. sport- en kampeertreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet bestemd zijn voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;
8. bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet vallen onder 3 bij 'kwetsbare objecten';
9. objecten die met de onder 1 tot en met 5 en 8 genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn;
10. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.

Convenant verstrekking LPG-doorzetgegevens

In de brief van 8 augustus 2005 (kenmerk EV/2005.164774) van het ministerie van VROM aan gemeenten zijn de belangrijkste uitkomsten en afspraken uit het convenant van 22 juni 2005 met de LPG-sector vastgelegd over de veiligheid op en rond LPG-tankstations. Een van de afspraken is dat de exploitant van een LPG-tankstation op verzoek de doorzetgegevens over de voorgaande drie jaar aan het bevoegd gezag verstrekt, waarbij de gegevens controleerbaar moeten zijn door middel van bijvoorbeeld een accountantsverklaring. Exploitanten voor wie het bezwaarlijk is om de exacte doorzetgegevens aan te leveren, mogen een accountantsverklaring overleggen waarin staat dat de gerealiseerde doorzet over de voorgaande drie jaar valt binnen:

- categorie a: doorzet tot 1.000 m³ per jaar;
- categorie b: doorzet tot 1.500 m³ per jaar;
- categorie c: doorzet boven 1.500 m³ per jaar.

Opgemerkt wordt dat bij wijziging van de Revi per 1 juli 2007 in tabel 2a van de Revi een gewijzigde indeling van de doorzet wordt gehanteerd. Zie hetgeen daarover is vermeld in het voorgaande bij 'Afstandseisen in relatie tot LPG-doorzet'.

-De inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen wijziging

De inrichting valt binnen de werkingssfeer van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer en daarmee ook binnen de reikwijdte van Bevi (artikel 2 van het Bevi). De (afstands)-bepalingen van het Bevi (en Revi) zijn op de inrichting van toepassing.

Verstrekking LPG-doorzetgegevens

Om te kunnen bepalen welke veiligheidsafstanden voor de toetsing moeten worden gehanteerd zijn de LPG-doorzetgegevens van het tankstation over een periode van drie achtereenvolgende jaren opgevraagd. Daaruit blijkt dat de doorzet valt binnen categorie a. De inrichting is dus aan te merken als een categoriale inrichting waarvoor vaste afstanden gelden, zoals vermeld bij 'toetsingskader'.

In navolgende tabel zijn de afstanden in meters tot de dichtstbijzijnde (beperkt) kwetsbare objecten aangeven, waarbij wordt voldaan aan de 10⁻⁶ PR-contour

Kwetsbaar object	vulpunt	reservoir	afleverzuil
Bis (bij doorzet tot 1.000 m ³ per jaar) respectievelijk bij doorzet tot 1.500 m ³ per jaar	25 35	25	15
gelegen (ver) buiten invloedsfeer inrichting	-	-	-
Beperkt kwetsbaar object	vulpunt	reservoir	afleverzuil
Bis (bij doorzet tot 1.000 m ³ per jaar) in nieuwe situaties	35	25	15
Bis (bij doorzet tot 1.000 m ³ per jaar) in bestaande situaties	-	-	-
Bedrijfswoning Marknesserweg 17	180	200	215

Conclusies

Voldaan wordt aan de minimale afstandseisen ten opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten bij een doorzetbeperking tot 1.000 m³ per jaar. De jaarlijkse doorzet zal volgens opgave niet meer bedragen dan 1.000 m³ per jaar. Met het opnemen van een doorzetbeperking tot 1.000 m³ per jaar wordt het risico door ongevallen in de inrichting met bevoorraden en afleveren van LPG voldoende beperkt.

Eindconclusies

Om het extern veiligheidsniveau te waarborgen is het nodig om de LPG-doorzet in de vergunningen vast te leggen. In onderhavige situatie kan de maximale LPG-doorzet van het tankstation worden beperkt tot 1.000 m³ per jaar. Het wijzigen van de vergunningen door het aanbrengen van deze beperking achten wij, gelet op de bepalingen van het Bevi en de Revi, in het belang van de bescherming van het milieu gewenst (toetsing aan artikel 8.23, eerste lid, van de Wm).

De wijziging is voorts getoetst overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.8, 8.9 en 8.10, van de Wm (toetsings- en weigeringsgronden). Er zijn geen gronden aanwezig om van wijziging van de vergunningen af te zien.

Registratieverplichting

Ingevolge artikel 8.11, derde lid van de Wm, worden aan een vergunning voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Artikel 8.13, van de Wm maakt het mogelijk om een registratieverplichting voor te schrijven met betrekking tot de LPG-doorzet. Een registratiebepaling voorschrijven is wenselijk om de doorzet te kunnen monitoren.

Handhaving

Toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Awb kunnen op basis van hun toezichthoudende bevoegdheden inzage vragen en kopieën maken van de doorzetgegevens als dit voor de uitoefening van zijn taak nodig is. In artikel 5:20, van de Awb is de plicht opgenomen voor een ieder om binnen de door de toezichthouder gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden (tenzij geheimhouding uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift is geboden). Om de handhaving te bevorderen wordt in de vergunningen bepaald dat de registratie van de LPG-doorzet in de inrichting op het eerste verzoek van een toezichthouder ter inzage moet worden gegeven.

Besluit

Gelet op het voorgaande hebben wij, met inachtneming van de bepalingen van de Wm en Awb, besloten de voornoemd verleende vergunningen te wijzigen door:

- a. de beperking aan te brengen dat de LPG-doorzet niet meer mag bedragen dan 1.000 m³ per jaar;
- b. daaraan een aanvullend voorschrift te verbinden, luidend:
'De drijver van de inrichting (vergunninghouder/exploitant) dient in de inrichting een registratie van de LPG-doorzet van de inrichting bij te houden die de actuele stand weergeeft. Deze registratie moet voor een toezichthouder op diens eerste verzoek ter inzage worden gegeven.'

Emmeloord, 11 september 2007.

Verz. d.d.:

11 SEP 2007

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,



Achterblad besluit

Emmeloord, 11 september 2007.

Verz. d.d.: 11 SEP 2007

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris. de burgemeester.

Met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd staat voor belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kan worden weten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, gedurende zes weken beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift. Als echter gedurende deze termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, dan treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wanneer voor het oprichten of veranderen van de inrichting naast een milieuvergunning tevens een bouwvergunning op grond van de Woningwet nodig is, dan treedt dit besluit niet eerder in werking dan nadat de bouwvergunning is verleend.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning vervalt indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.