

Datum: 18 juni 2026
Indiener: OnePyro
Betreft: Aanvraag ontbrandingstoestemming
Locatie: Menning 1 te Assen
Zaaknummer OD Drenthe: Z2026-005858

Ontbrandingstoestemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe voor OnePyro

Onderwerp

Op 18 maart 2026 is bij Gedeputeerde Staten van Drenthe een aanvraag ingekomen van OnePyro te Didam om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor een vuurwerkevenement op 27 juni 2026 tussen 20:00 uur en 03:00 uur op de locatie Menning 1 in Assen.

Tijdens het evenement worden theater- en consumentenvuurwerk tot ontbranding gebracht op een podium.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

- de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen voor een maximale ontbrandingsduur van 12 minuten;
- dat de aanvraag deel uitmaakt van deze ontbrandingstoestemming;
- aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in Hoofdstuk 1.

Ondertekening

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe,

H.E. Graaf,
teamleider Vergunningen Omgevingsdienst Drenthe

Bekendmaking besluit en rechtsmiddelen

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking, dat wil zeggen een dag na verzending van het besluit.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van zes weken na bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;
- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en als een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is.

Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit bezwaar maakt, heeft dit geen schorsende werking. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. de aanvrager van de ontbrandingstoestemming;
- b. de Burgemeester van gemeente Assen;
- c. het Regionaal Milieuteam Drenthe;
- d. de Veiligheidsregio Drenthe;
- e. Provincie Drenthe, Omgevingswet (natuur);
- f. de Koninklijke Luchtmacht;
- g. NOTAM (Notice to Airmen).

Daarnaast is Inspectie Leefomgeving en Transport geïnformeerd.

INHOUDSOPGAVE

1.	VOORSCHRIFTEN.....
2.	PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....
3.	OVERWEGINGEN.....

1. VOORSCHRIFTEN

1.1 Extreme droogte

Op de dag van het vuurwerkevenement dient door de ontbrander geverifieerd te worden of er sprake is van risico op natuurbrandgevaar via de website www.brandweer.nl/natuurbrandrisico

Fase 1

Op dit moment zijn er geen extra maatregelen getroffen om natuurbrand te voorkomen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid geboden is.

Fase 2

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.

De ontbrander dient contact op te nemen met de provincie Drenthe.

Gedeputeerde Staten bepalen in overleg met de regionale brandweer of het evenement door kan gaan. Bij doorgang van het evenement dienen de door de regionale brandweer uitgevaardigde maatregelen strikt te worden opgevolgd.

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van tenten/podia o.a. moet hier rekening mee worden gehouden.
- 2.1.2 Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
- 2.1.3 Onder het podium is een open toegang tot een parkeergarage. De ontbrander dient erop toe te zien dat er geen rookoverlast ontstaat in de parkeergarage tijdens en na de ontbranding.

3.1 Vuurwerk op podia

- 3.1.1 De opstelruimte voor het publiek mag geen onderdeel zijn van de veiligheidscirkel waarbinnen vuurwerkresten terecht kunnen komen.
- 3.1.2 Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en Decormaterialen bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - b. De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
- 3.1.3 Boven de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.
- 3.1.4 De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.

3.1.5 Zodra het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen. Dit geldt ook voor de vuurwerkartikelen welke uit de hand (o.a.drumsticks, handschoen, bomvest, gordel, melkbus, handboog) tot ontbranding worden gebracht. Hier zal de toezichthouder bij aanwezig zijn. Indien de toezichthouder de situatie niet vertrouwd, kan hij een proefschot eisen.

4.1 Vuurwerkeffecten "uit de hand "

4.1.1 De opstelruimte voor het publiek mag geen onderdeel zijn van de veiligheidscirkel waarbinnen vuurwerkresten terecht kunnen komen.

4.1.2 Het vuurwerk dat vanaf de artiest tot ontbranding wordt gebracht mag niet op het publiek worden gericht. Het vuurwerk wordt zodanig op het podium gepositioneerd, dat wordt voldaan aan een minimale afstand van 3 meter tussen het vuurwerk en het publiek.

4.1.3 De vuurwerkartikelen welke uit de hand (o.a.drumsticks, handschoen, bomvest, gordel, melkbus, handboog) tot ontbranding worden gebracht, mogen bij ontbranding uitsluitend vanuit een stilstand situatie van de artiest plaatsvinden, zodat zorg wordt gedragen voor een stabiel moment ten tijde van de ontbranding.

2. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2. Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 1 april 2026 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zevende lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- het Regionaal Milieuteam Drenthe;
- de Veiligheidsregio Drenthe;
- de burgemeester van gemeente Assen
- de Koninklijke luchtmacht;
- Luchtverkeersleiding Schiphol;
- de provincie Drenthe, Omgevingswet (natuur).

Op 3 juni 2026 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Drenthe.

Geadviseerde maatregelen

1. De afstand van het podium tot aan de belende percelen dient minimaal 3 meter te zijn. Dit is in het kader van brandoverslag. Wij adviseren u dit met de vergunningverlener van de gemeente Assen te bespreken.
2. De materialen van het podium zoals doeken en zeilen dienen brandvertragend te zijn. Wij adviseren u om hierover contact te zoeken met de vergunningverlener van de gemeente Assen.
3. De veiligheidscirkels zijn niet ingetekend, het is ons dan ook niet bekend of de barriers op de juiste plek staan. Het schuiven met de barriers zonder overleg met de vergunningverlener is niet toegestaan. Wij adviseren hierover dan ook contact op te nemen met de vergunningverlener van de gemeente Assen.
4. Er dienen voldoende handbrandblussers op het podium aanwezig te zijn. De handbrandblussers dienen gekeurd te zijn conform de geldende regelgeving.
5. Onder het podium is een open toegang tot een parkeergarage. Wij adviseren om iemand tijdens de ontbranding toe te laten zien dat er geen rookoverlast ontstaat in de parkeergarage tijdens de ontbranding.
6. Wij adviseren om duidelijke afspraken te maken met de ontbrander en vergunningverlener over de opmerking over de eventuele andere toepassingen. Vooraf dient duidelijkheid te zijn over wat er wordt ontstoken en of dit past in de maatvoering van de veiligheidscirkels zonder de afstand tot het publiek te moeten vergroten.

Ad 1. De vergunningverlener van de gemeente Assen geeft in zijn e-mail van 3 juni 2026 aan dat de organisatie aan zet is. Hier sluit de OD Drenthe zich bij aan. Wij hebben hier geen invloed op. Dit moet in de evenementenvergunning worden geregeld.

Ad 2. Hiervoor zijn ook voorschriften opgenomen in hoofdstuk 1 Voorschriften.

Ad 3. In de aangeleverde tekening Overzichts tekening Assen V2, Bijlage bij het vierkant is aangeduid met pse onderste tekening is een rechthoek (rood)

ingetekend. In de mail van 11 mei 2026 geeft de ontbrander aan dat het vuurwerk zodanig op het podium gepositioneerd wordt dat er 3 meter tussen het vuurwerk en het publiek aan ruimte is. Dan zet de ontbrander hier alleen producten in welke maximaal 3 meter veiligheidsafstand hebben.

- A 4. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn voorschriften opgenomen waar de ontbrander zich aan moet houden tijdens het afsteken van het theater- en consumentenvuurwerk. In artikel 2.8 van deze Regeling wordt voorgeschreven dat voldoende blusmiddelen voorhanden moeten zijn. Daarom wordt er op dit punt geen voorschrift verbonden aan de ontbrandingstoestemming.
- Ad 5. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in hoofdstuk 1 Voorschriften.
- Ad 6. Hiervoor wordt verwezen naar de schietlijst die als bijlage bij de aanvraag is ingediend. In de mail van 11 mei 2026 geeft de ontbrander aan dat het vuurwerk zodanig op het podium gepositioneerd wordt dat er 3 meter tussen het vuurwerk en het publiek aan ruimte is. De ontbrander zet voor op het podium alleen producten in welke maximaal 3 meter veiligheidsafstand hebben. Vuurwerk met grotere veiligheidsafstanden wordt achter op het podium geplaatst. De toezichthouder ziet er op toe dat de juiste producten op de juiste plaats komen te staan, waardoor wordt voldaan aan de veiligheidsafstanden.

De luchtverkeersleiding Schiphol heeft per e-mail van 3 juni 2026 laten weten geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van een ontbrandingstoestemming.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 6 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 1 april 2026 verzonden aan de Burgemeester van Assen met het verzoek binnen twee weken te reageren.

In de e-mail van 3 juni 2026 heeft de burgemeester een verklaring van geen bedenkingen gegeven voor de ontbrandingstoestemming.

2.5 Overige wet en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen), een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een omgevingsvergunning voor een flora- en faunactiviteit of Natura 2000-activiteit (Omgevingswet).

3. OVERWEGINGEN

Op 18 maart 2026 is een ontbrandingstoestemming aangevraagd op grond van het Vuurwerkbesluit. De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051, (MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder.

3.1 Omgevingswet (natuur)

Op basis van het *"Kennisdocument en Wet natuurbescherming, Tauw, projectnummer 1237796, datum 1 november 2018"* (hierna; afwegingskader) zijn in het kader van de natuurbescherming een drietal kenmerken over de ontbranding van belang. Deze hebben betrekking op;

1. de duur van de ontbranding;
2. de ligging van de locatie;
3. de periode waarin de ontbranding plaatsvindt.

De ontbranding van het vuurwerk aan de Menning 1 in Assen, duurt volgens de aanvraag 15 minuten en vindt plaats in een gebied dat is gekarakteriseerd als bebouwd gebied, zoals bedoeld in het afwegingskader. De ontbranding vindt plaats in de periode van 27 juni vanaf 20:00 uur tot 03:00 uur op 28 juni 2026, dit is binnen de risicoperiode zoals deze is aangegeven in het afwegingskader. Echter heeft de aanvrager in zijn e-mail van 1 juni 2026 aangegeven dat de band gedurende de hele show vuurwerk in zal zetten maar dat de totale duur van het vuurwerk minder dan 12 minuten is. Het betreft korte momenten die de accenten geven in de show.

Dit geeft ons aanleiding om in het besluit de ontbrandingsduur te beperken tot maximaal 12 minuten.

Toetsing afwegingskader

Op basis van het afwegingskader zijn geen effecten te verwachten voor het onderdeel gebiedsbescherming. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op ca. 1900 meter ten oosten van de afsteeklocatie. Als het vuurwerk binnen 3000 meter van een Natura 2000-gebied wordt afgestoken is vooral het effect op doortrekkende en overwinterende steltlopers op hoogwatervluchtplaatsen relevant. Dit speelt echter in slechts enkele gebieden langs de kust en de delta. Dat is hier niet aan de orde.

Uit het afwegingskader volgt daarnaast dat als de ontbrandingsduur van het vuurwerk maximaal 12 minuten bedraagt en tot ontbranding wordt gebracht in bebouwd gebied er ook geen (blijvende) effecten worden verwacht op soorten.

Dat op basis van het afwegingskader er geen overtredingen van de Omgevingswet (natuur) te verwachten zijn, betekent niet dat een overtreding op voorhand geheel is uit te sluiten. Initiatiefnemers blijven daarom verplicht om het overtreden van de verbodsbepalingen te voorkomen en daarvoor zo nodig onderzoek uit te voeren.

Wij adviseren daarom tijdig door een ecologisch deskundige een onderzoek uit te laten voeren naar te verwachten overtredingen van verbodsbepalingen uit de Omgevingswet (natuur) vanwege het voornemen. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek kunnen bijvoorbeeld mitigerende maatregelen worden getroffen en zal indien nodig vlak voor

(bij voorkeur een dag van tevoren) het evenement in kaart moeten worden gebracht waar beschermde soorten in het invloedsgebied aanwezig zijn en tijdens of vlak na het evenement (de dag erna) vastgesteld worden of deze soorten verstoord zijn door het evenement.

Aanvullingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Tijdens het evenement wordt theater- en consumentenvuurwerk tot ontbranding gebracht op een podium. Op de schietlijst, zoals aangeleverd als bijlage bij de aanvraag, staat: T1, T2 en F2

- Categorie T1: pyrotechnische artikelen voor podiumgebruik. Het gevaar is gering.
- Categorie T2: pyrotechnische artikelen voor podiumgebruik. Alleen personen met gespecialiseerde kennis mogen deze artikelen gebruiken.
- Categorie F2: vuurwerk met weinig gevaar en een laag geluidsniveau. Het vuurwerk is bestemd voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats.

Zoals hierboven in hoofdstuk 2 reeds benoemd heeft de ontbrander aangegeven dat het vuurwerk zodanig op het podium gepositioneerd wordt dat er 3 meter tussen het vuurwerk en het publiek aan ruimte is. Vuurwerk waarbij een grotere veiligheidsafstand nodig is wordt achterop het podium gepositioneerd. Zo blijkt ook uit de schietlijst (onder de tabel met artikelen) waar sprake is van fanshape en er rekening is gehouden met de afstand tot het publiek.

Verder zijn, naar aanleiding van het advies van de VRD, voorschriften verbonden aan deze ontbrandingstoestemming ten aanzien van de materialen van het podium zoals doeken en zeilen. Deze dienen brandvertragend te zijn.

Daarnaast is de verplichting opgenomen dat iemand tijdens de ontbranding erop toeziet dat er geen rookoverlast ontstaat in de parkeergarage tijdens en na de ontbranding.

Voor het overige moet worden voldaan aan de rechtstreeks werkende regels in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding van vuurwerk.

3.2 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.