

Ventilatieoverzicht per ruimte

ruimte	omschrijving	VR	type BB	lengte	breedte	oppervlak	beh. qv1	totaal	eis	voldoet?
0.1	entree	nee	verkeersruimte	9 m	0,95 m	8,6 m ²	toevoer deurkier buitendeur 14 dm ³ /s afvoer deurkier ruimte 0.2 7 dm ³ /s afvoer deurkier ruimte 0.4 7 dm ³ /s	14 dm ³ /s 14 dm ³ /s	nvt	nvt
0.2	portaal bij herentoilet	nee	verkeersruimte	1,2 m	0,9 m	1,1 m ²	toevoer deurkier ruimte 0.1 7 dm ³ /s afvoer deurkier ruimte 0.3 7 dm ³ /s	7 dm ³ /s 7 dm ³ /s	nvt	nvt
0.3	herentoilet	nee	toiletruimte	1,2 m	0,9 m	1,1 m ²	toevoer deurkier ruimte 0.2 7 dm ³ /s afvoer mechanische afzuiging 7 dm ³ /s	7 dm ³ /s 7 dm ³ /s	7 dm ³ /s	ja
0.4	portaal bij herentoilet	nee	verkeersruimte	1,2 m	0,9 m	1,1 m ²	toevoer deurkier ruimte 0.1 7 dm ³ /s afvoer deurkier ruimte 0.5 7 dm ³ /s	7 dm ³ /s 7 dm ³ /s	nvt	nvt
0.5	herentoilet	nee	toiletruimte	1,2 m	0,9 m	1,1 m ²	toevoer deurkier ruimte 0.4 7 dm ³ /s afvoer mechanische afzuiging 7 dm ³ /s	7 dm ³ /s 7 dm ³ /s	7 dm ³ /s	ja
0.6	keuken en zithoek	ja	bijeenkomst	12,7 m	6,8 m	81,0 m ²	aantal aanwezige personen 20 personen toevoer te openen ramen 300,8 dm ³ /s afvoer mechanische afzuiging 307,8 dm ³ /s	300,8 dm ³ /s 307,8 dm ³ /s	42,4 dm ³ /s	ja
N.B.:							de eis uit het Bouwbesluit is 2,12 dm ³ /s per persoon de eis uit de Drank- en Horecawet is tenminste 3,8*10 ⁻³ m ³ /s/m ² in deze situatie is gerekend met de hogere eis uit de DHW			
0.7	spoeelkeuken	nee	overige gebruiks- functie	2,5 m	3,8 m	6,0 m ²	toevoer te openen raam 7 dm ³ /s afvoer deurkier ruimte 0.6 7 dm ³ /s	7 dm ³ /s 7 dm ³ /s	nvt	nvt

De voorschriften voor spuivoorzieningen in een bijeenkomstfunctie in bestaande bouw zijn niet van toepassing op een bijeenkomstfunctie, anders dan een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang. Het is echter zondermeer mogelijk om de lucht in ruimte 0.6 te spuien door het openzetten van tegenover elkaar gelegen ramen, zo nodig in combinatie met het openen van buitendeuren en de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten.