



Van der Valk Inkoop B.V.

[REDACTED]
Park Forum 1204
5657 HK EINDHOVEN

kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
--	--	Z-2025-016946 / D-2026-110878	22 juni 2026

onderwerp
Besluit stellen maatwerkvoorschriften
Park Forum 1204 te Eindhoven

Contactgegevens

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

Geachte [REDACTED]

Op 29 oktober 2025 heeft [REDACTED] namens het bedrijf Van der Valk Inkoop B.V., een melding ingediend. Het gaat daarbij om een melding voor het plaatsen van een energieopslagsysteem aan Park Forum 1204 te Eindhoven. Wij hebben de melding beoordeeld namens de gemeente Eindhoven.

Naar aanleiding van de melding hebben wij op 2 december 2025 een brief verzonden (kenmerk Z-2025-016946 / D-2025-218251) met het verzoek om aanvullende gegevens aan te leveren ten behoeve van de beoordeling van het aspect externe veiligheid met betrekking tot het energieopslagsysteem. Op 30 januari 2026 heeft u de aanvullende gegevens ingediend.

In onze brief van 11 maart 2026, met kenmerk Z-2025-016946 / D-2026-040137, hebben wij u medegedeeld voornemens te zijn maatwerkvoorschriften met betrekking tot het energieopslagsysteem te stellen. Alvorens de beschikking te verlenen is het bedrijf ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken na verzenddatum van de brief te reageren op het voornemen. Naar aanleiding van het voornemen hebben wij binnen de gestelde termijn op 20 maart 2026 een reactie ontvangen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze heeft een herbeoordeling van het voorgenomen maatwerk plaatsgevonden.

Wij besluiten maatwerkvoorschriften te stellen voor het energieopslagsysteem bij het bedrijf Van der Valk Inkoop B.V. gelegen aan Park Forum 1204 te Eindhoven.

Beoordeling

Uit de ingediende stukken blijkt dat Van der Valk Inkoop B.V. een energieopslagsysteem (hierna: EOS) op basis van lithiumhoudende energiedragers wenst te plaatsen op het terrein.

In de bijlage 'Bijlage bij artikel 1.1 van deze wet' behorende bij de Omgevingswet is een begripsbepaling van het begrip 'milieubelastende activiteit (hierna: mba)' gegeven:



milieubelastende activiteit: activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit;

Voor een groot aantal mba's zijn rijksregels gesteld in hoofdstuk 3 en verder van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Een EOS is niet aangemerkt als een milieubelastende activiteit opgenomen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Er zijn dus geen rijksregels gesteld met betrekking tot een EOS. Een EOS moet echter wel als een milieubelastende activiteit worden beschouwd op grond van de begripsbepaling uit de Omgevingswet zoals hiervoor is genoemd.

Een mogelijkheid om dit te ondervangen is het stellen van maatwerkvoorschriften. In artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving is opgenomen dat maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld. Echter in artikel 2.1 is vastgelegd dat hoofdstuk 2, dus ook artikel 2.13, uitsluitend van toepassing is op milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Nu een EOS niet is aangewezen in hoofdstuk 3 kunnen er geen maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving worden gesteld.

Omgevingsplan Eindhoven

In het Omgevingsplan van de gemeente Eindhoven (hierna: Omgevingsplan) is, hoofdstuk 10 'Milieubelastende activiteiten' opgenomen die regels stelt met betrekking tot milieubelastende activiteiten. In artikel 10.1 is aangegeven dat deze afdeling van toepassing is op milieubelastende activiteiten. Dit is breder dan de mba's genoemd in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Een EOS is een mba, niet genoemd in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Gezien het voorgaande kan worden gesteld dat afdeling 10.1 van het Omgevingsplan wel van toepassing is op een EOS.

In artikel 10.4 is de specifieke zorgplicht genoemd. In artikel 10.5 is gesteld dat maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld met het oog op de belangen bedoeld in artikel 10.3.

In artikel 10.5, lid 3 is opgenomen dat een maatwerkvoorschrift wordt gesteld met het oog op de belangen, bedoeld in artikel 10.3. In artikel 10.3 is onder andere het waarborgen van de veiligheid opgenomen.

Gezien het vorenstaande kunnen wij op grond van artikel 10.5 van het Omgevingsplan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het EOS.

Voor een EOS met lithiumhoudende energiedragers is de PGS 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.0 van december 2023 gepubliceerd. Dit is een richtlijn voor de veilige uitvoering en gebruik van een EOS met lithiumhoudende energiedragers. Deze versie van de PGS 37-1 bevat de meest actuele inzichten ten aanzien van een EOS met lithiumhoudende energiedragers.

Wij zijn dan ook voornemens om op grond van artikel 10.5 van het Omgevingsplan maatwerkvoorschriften te stellen ten aanzien van het genoemde EOS dat is gebaseerd op de voornoemde richtlijn PGS 37-1.



Een EOS bestaande uit lithium-ion accu's/batterijen brengt specifieke risico's met zich mee. De voorschriften van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsplan zijn daarvoor niet toereikend.

In artikel 10.4 (specifieke zorgplicht) van het Omgevingsplan is bepaald dat degene die een activiteit verricht, de nadelige gevolgen voor het milieu die kunnen ontstaan door die activiteit en die onvoldoende worden voorkomen of beperkt, zoveel mogelijk moet voorkomen dan wel beperken (zorgplichtbepaling). Dat omvat ook het voorkomen of beperken van risico's voor de omgeving. Daarbij wordt verwezen naar artikel 10.3 waarin ook het waarborgen van de veiligheid specifiek wordt genoemd. Ingevolge het bepaalde in artikel 10.5 van het Omgevingsplan kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de aspecten die onder de zorgplichtbepaling vallen, voor zover het betreffende aspect niet uitputtend is geregeld in het besluit of de regeling.

Gelet op de specifieke risico's die een EOS met zich meebrengt, kan worden gesteld dat dit aspect niet uitputtend is geregeld.

Advies Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

In de PGS-richtlijn 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.0 van december 2023, staan de maatregelen beschreven om de risico's te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken of te minimaliseren van een EOS met lithium-houdende energiedragers.

Op 19 november 2025 hebben wij van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (hierna: VRBZO) het advies met kenmerk VRBZO25003256 ontvangen.

Het advies van de VRBZO omvat het volgende:

De VRBZO adviseert om maatwerkvoorschriften te stellen. Zij hebben de ingediende gegevens beoordeeld. Hieruit blijkt dat Van der Valk Inkoop (hierna: Van der Valk) een energieopslagsysteem, op basis van lithiumhoudende energiedragers, wenst te plaatsen op haar terrein.

Het exploiteren van een energieopslagsysteem is nog niet aangewezen als milieubelastende activiteit in het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) en in het Omgevingsplan. Echter, vanwege het risico op een thermal runaway, een ongecontroleerde chemische reactie in de energiedrager die kan leiden tot een brand, gifwolk of explosie, kunnen deze systemen wel een risico vormen voor het bedrijf en haar fysieke leefomgeving. Om de risico's van lithiumhoudende energieopslagsystemen te beheersen is de richtlijn PGS37-1:2023 (versie 1.0, december 2023) opgesteld. Deze richtlijn is op dit moment nog niet benoemd als informatiedocument over best beschikbare technieken in bijlage XVIII onder A van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl). De richtlijn PGS 37-1 is al wel vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) en op dit moment het enige vastgestelde document met (technische) veiligheidsmaatregelen om de risico's bij deze activiteit te kunnen beheersen.

Het EOS dat Van der Valk wenst te plaatsen betreft een zelfstandig EOS in een (aangepaste) container met een totale capaciteit van 1.290 kWh (1,2 MWh). Daarmee valt dit EOS onder het toepassingsbereik van de richtlijn PGS 37-1:2023, meer specifiek onder typical 1. De uitvoering van het EOS dient zodanig te zijn dat deze minimaal voldoet aan de op typical 1 van toepassing zijnde maatregelen uit PGS 37- 1:2023 (versie 1.0, december 2023).



Onze reactie

Ter bepaling en beoordeling van de relevante risico's zijn in de PGS 37-1 typicals van veelvoorkomende EOS'en gedefinieerd. Een typical is een vereenvoudigde weergave van een installatie, toepassing van een installatie of een onderdeel van een installatie. Het doel van de typicals is om de meest voorkomende EOS'en en toepassingen te beschrijven en voor deze EOS'en de risico's en daarbij behorende doelen en maatregelen te bepalen.

Op grond van de in de PGS 37-1 kan het EOS bij Van der Valk worden beschouwd als een typical 1: Zelfstandig EOS in (aangepaste) container. Derhalve zullen wij de maatregelen uit de PGS 37-1 die van toepassing zijn op het EOS met typical 1 vastleggen in een maatwerkvoorschrift.

Borgen van maatregelen uit PGS 37-1:2023 versie 1.0

Om de risico's van lithiumhoudende energieopslagsystemen te beheersen is de richtlijn PGS 37-1 opgesteld. Er wordt geadviseerd om de volgende punten op te nemen in voorschriften:

- Het EOS zal buiten op het terrein van Van der Valk worden opgesteld. Uit de situatietekening blijkt dat er een doorgaande weg en parkeerplaatsen aanwezig zijn in de nabijheid van het EOS. Ter invulling van maatregel M22 van de PGS 37-1:2023 dienen de aanrijdingsrichtingen te zijn afgeschermd tegen mechanische impact. Hiervoor kan bijvoorbeeld een deugdelijke vangrail of met beton gevulde stalen buizen worden toegepast. Deze voorzieningen moeten zodanig met de bodem zijn verankerd dat bij mechanische impact de beschermende voorzieningen niet losraken.
- In lijn met maatregel M35 dient het EOS voorzien te zijn van een branddetectiesysteem met doormelding naar een 24-uurs particuliere alarmcentrale (PAC) of 24-uurs bezette bedrijfsmeldkamer. In aanvulling hierop dient het branddetectiesysteem ook gekoppeld te zijn aan de brandmeldinstallatie (hierna: BMI) van Van der Valk, zodat ook de interne noodorganisatie tijdig gewaarschuwd kan worden in geval van een calamiteit bij het EOS. Indien er geen BMI aanwezig is in het pand van Van der Valk dient de interne noodorganisatie op andere wijze gewaarschuwd te worden (bijvoorbeeld via SMS of push-bericht), gelijktijdig met de doormelding naar de 24-uurs bezette PAC of bedrijfsmeldkamer.
- Het EOS is aantoonbaar beveiligd tegen brandpropagatie (fire propagation) op 'cabinet' niveau¹ aan de hand van de NEN-EN-IEC 62933-5-2. Aanvullend is het EOS voorzien van een bluswateraansluiting als 'Last line of Defense'. Indien deze bluswateraansluiting gevoed moet worden door een externe partij (zoals de brandweer of calamiteitendienst) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 - Bij de bluswateraansluiting dient informatie beschikbaar te zijn over het maximale debiet en druk waarvoor het systeem berekend is;
 - De bluswateraansluiting moet voldoen aan eisen (type storzkoppeling, nok afstanden, etc.) van, en afgestemd zijn met, de brandweer;
 - De bluswateraansluiting moet op een toegankelijke plaats zijn gesitueerd tussen 0,50m en 1m boven maaiveld;
 - De bluswateraansluiting moet op een voldoende veilige afstand van het EOS zijn gesitueerd, al dan niet verbonden via een droge leiding, en bij voorkeur nabij een bluswatervoorziening (maximaal circa 40 meter afstand) zijn gesitueerd;
 - De eigenaar/gebruiker van het EOS is zelf verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van vervuild bluswater bij het gebruik van de bluswateraansluiting.

¹ Er is ook een brandpropagatietest, op basis van de UL9540A, op celniveau gedaan. Deze test is echter niet gehaald.



- De zes 'cabinets' in het EOS zijn ieder voorzien van een brandbeheerssysteem op basis van het chemische blusgas FK-5-1-12 (chemische formule: dodecafluoro-2-methylpentan-3-one), ook wel bekend onder de handelsnaam Novec 1230 of Dukare 1230. Uit de bijgevoegde documenten en certificaten blijkt niet of dit blusmiddel geschikt en getest is voor het beheersen van een brand met lithiumhoudende energiedragers. Daarnaast bevat dit blusgas fluorcomponenten die mogelijk verboden zullen worden binnen de 'Universal PFAS Restriction van de Europese Unie. Wij adviseren daarom dit blusmiddel niet toe te passen het EOS.

Onze reactie

Naast de maatregelen uit de PGS 37-1 zullen wij de voornoemde aanvullingen of verbijzonderingen op de maatregelen borgen in maatwerkvoorschriften.

Melden ingebruikname EOS

Om optimaal te zijn voorbereid op een eventueel incident dient voorafgaand aan de ingebruikname van het EOS een melding te worden gedaan bij de brandweer. De volgende zaken dienen te worden aangeleverd in deze melding:

- Datum van ingebruikname en plaatsing van het EOS;
- Een overzichtstekening met beschrijving van de definitieve (technische) uitvoering van het EOS, inclusief uitvoering van de brandveiligheidsvoorzieningen.
- Het definitieve noodplan, afgestemd op de bedrijfslocatie van Van der Valk (volgens maatregel M64).

Aandachtspunt is dat het nu aangeleverde noodplan een algemeen, Engelstalig, document betreft welke nog niet is afgestemd op de bedrijfslocatie van Van der Valk. Wij adviseren dit document te vertalen naar het Nederlands en aan te passen naar de actuele bedrijfssituatie.

Deze melding dient uiterlijk twee weken voor de start van de activiteiten te worden gedaan via planvormingbrandweer@vrbzo.nl.

Onze reactie

De 'gereedmelding', het indienen van een overzichtstekening met beschrijving van de definitieve (technische) uitvoering van het EOS en het indienen van een definitief noodplan is opgenomen in een maatwerkvoorschrift.

Conform het advies van de VRBZO zullen wij de maatregelen uit de PGS 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.0 van december 2023, welke van toepassing zijn op het EOS, in maatwerkvoorschriften vastleggen aangevuld met hetgeen in het advies van de VRBZO als aanvullende maatregelen wordt geadviseerd.

Besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften

In onze brief van 11 maart 2026, met kenmerk Z-2025-016946 / D-2026-040137, hebben wij u medegedeeld voornemens te zijn maatwerkvoorschriften met betrekking tot het energieopslagsysteem te stellen. Naar aanleiding van het voornemen hebben wij binnen de gestelde termijn op 20 maart 2026 een reactie in de vorm van een zienswijze ontvangen. Hieronder worden de zienswijzen samengevat en volgt onze reactie daarop:



1. Reactie Van der Valk: Zover ik weet, is aan deze lijst met punten voldaan. Zo niet, dan hoor ik graag van de veiligheidsregio aan welke punten niet is voldaan. Dan kunnen we dit alsnog oplossen.

Onze reactie:

Punt 1: Bij punt 1 geeft Van der Valk aan dat zij denkt dat voldaan wordt aan alle punten uit het voorgestelde besluit maatwerkvoorschriften. Daarbij geeft Van der Valk aan dat het anders aan de veiligheidsregio is om aan te geven dat dit niet zo is. Dit is echter niet de taak van de veiligheidsregio. Het is de taak van de veiligheidsregio om het bevoegd gezag een advies te geven over het (brand)veilige gebruik van energieopslagsystemen. Dit advies is door de omgevingsdienst verwerkt in de voorgenomen maatwerkvoorschriften. Het is dan aan Van der Valk in hieraan te voldoen. De omgevingsdienst en/of gemeente zullen via toezicht controleren of dit ook het geval is. Wij zullen daarom dit punt voor kennisgeving aannemen.

2. Reactie Van der Valk: Aanrijbeveiliging zal geplaatst worden. Graag wil ik in gesprek met de Veiligheidsregio wat voldoende is. Naar mijn idee zou het genoeg moeten zijn om aanrijbeveiliging aan de straatkant te plaatsen. Of zijn de andere zijden ook noodzakelijk?

Onze reactie:

Punt 2: Van der Valk Inkoop verzoekt op dit punt in gesprek te gaan over de zijden waar aanrijbeveiliging geplaatst zal moeten worden. Dit punt is tijdens het overleg van 15 april 2026 besproken met de VRBZO en de ODZOB. Van der Valk heft de parkeerplaatsen rondom het energieopslagsysteem op, waardoor alleen vanaf de straatzijde aanrijdgevaar bestaat. Aan die zijde zal Van der Valk aanrijdbeveiliging voorzien. Dit punt betreft enkel een invullingsvraag en geen verzoek tot wijziging van de maatwerkvoorschriften. Wij zullen daarom dit punt voor kennisgeving aannemen en voorschrift 2 in stand houden.

3. Reactie Van der Valk: Volgens bijgevoegd document is voldaan aan NEN-EN-IEC 62933-5-2.
4. Reactie Van der Valk: Als ik de PGS-37-1 lees, begrijp ik dat deze maatregelen, namelijk M56, niet noodzakelijk zijn, wanneer aan NEN-EN-IEC 62933-5-2 is voldaan. Graag hoor ik of de Veiligheidsregio het hier mee eens is?

Onze reactie:

Punt 3 en punt 4: Van der Valk Inkoop geeft aan dat haar energieopslagsysteem aantoonbaar beveiligd is tegen brandpropagatie conform NEN-EN-IEC 62933-5-2. Daardoor zou maatregel M56 van de PGS 37-1 niet van toepassing zijn op de situatie bij Van der Valk. Dit is correct, het energieopslagsysteem van Van der Valk is inderdaad aantoonbaar beveiligd tegen brandpropagatie. Daardoor hoeft Van der Valk niet te voldoen aan maatregel M56. Zoals tijdens het overleg van 15 april 2026 besproken kan maatregel M56 uit het voorgenomen besluit maatwerkvoorschriften worden gehaald. Indien Van der Valk op vrijwillige basis alsnog een bluswateraansluiting op haar energieopslagsysteem plaatst en wenst dat deze gebruikt wordt door de brandweer dan zal alsnog voldaan moeten worden uit de voorwaarden voor de uitvoering zoals genoemd in ons advies met kenmerk VRBZOZ25003256. M56 is in voorschrift 1 komen te vervallen en voorschrift 4 is hierop aangepast.



5. Reactie Van der Valk: Zie bijgevoegde documenten. Naar ons idee, is voldoende aangetoond dat blusmiddel Novec 1230 geschikt is als blusmiddel. Is de Veiligheidsregio het hier mee eens? Zo niet, dan zou ik graag in gesprek willen wat een adequate oplossing is.

Onze reactie:

Punt 5: Van der Valk geeft aan dat naar hun idee voldoende is aangetoond dat Novec 1230 geschikt is als blusmiddel. Dit klopt, Novec 1230 is inderdaad geschikt als blusmiddel in algemene zin, maar niet aantoonbaar geschikt voor het beheersen, dan wel blussen, van een brand in de lithiumhoudende energiedragers. Dit blijkt ook niet uit de stukken. Van der Valk zou het blusmiddel dus wel kunnen gebruik om branden in randapparatuur of bekabeling te beheersen, maar niet voor het bestrijden van een brand in de energiedragers. Daarnaast betreft dit een blusmiddel wat bij gebruik zal ontleden in fluorhoudende componenten (PFAS). Dit blusmiddel zal daarom op korte termijn waarschijnlijk niet meer geproduceerd, verkocht en/of gebruikt mogen worden. Voorschrift 5 komt hiermee te vervallen, echter adviseren wij nog steeds om dit type blusmiddel niet toe te passen.

6. Reactie Van der Valk: Brandweer zaken
- a. Datum ingebruikname gaan we aanleveren
 - b. Overzichtstekening gaan we aanleveren
 - c. Noodplan kunnen we opstellen en aanleveren.

Onze reactie:

Punt 6: Van der Valk geeft onder dit punt aan dat zij de informatie ten behoeve van de brandweer, zoals datum ingebruikname, overzichtstekening en het noodplan, zullen aanleveren. Wij zullen dit punt voor kennisgeving aannemen en het betreffende voorschrift (5) in stand houden.

Gelet op het voorgaande besluiten wij de volgende maatwerkvoorschriften vast te stellen als maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 10.5 van het Omgevingsplan. Daarbij merken wij op dat, als gevolg van het vervallen van maatwerkvoorschrift 5, de nummering van de maatwerkvoorschriften is gewijzigd ten opzichte van het voornemen.

1.

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid wordt bij het verrichten van de activiteit, zijnde een energieopslagsysteem type B volgens de rekenmethode omgevingsveiligheid lithiumhoudende energiedragers, veiligheidsniveau 2, type energiedrager LFP, voldaan aan PGS 37-1. Hierbij moet worden voldaan aan de volgende maatregelen uit de PGS 37-1 "Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)", versie 1.0 van december 2023:

- Basisveiligheid: MW1
- Constructie en installatie: M2, M3, M4, M5, M6 en M8
- Overige maatregelen over ontwerp en constructie: M9, M10, M15, M16, M18, M19, M21, M22, M26, M28 en M30
- Gebruik van het EOS: M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37 en M38
- Onderhoud, keuring, documentatie en training: M39, M40, M41, M42, M44, M45, M46 en M47
- Veiligheid: M48, M49, M50, M55, M61, M64, M65, M66 en M67



2.

Het EOS zal buiten op het terrein van Van der Valk worden opgesteld. Uit de situatietekening blijkt dat er een doorgaande weg en parkeerplaatsen aanwezig zijn in de nabijheid van het EOS. Ter invulling van maatregel M22 van de PGS 37-1:2023 dienen de aanrijdingsrichtingen te zijn afgeschermd tegen mechanische impact. Hiervoor kan bijvoorbeeld een deugdelijke vangrail of met beton gevulde stalen buizen worden toegepast. Deze voorzieningen moeten zodanig met de bodem zijn verankerd dat bij mechanische impact de beschermende voorzieningen niet losraken.

3.

Het EOS dient aantoonbaar beveiligd te zijn tegen brandpropagatie (fire propagation) op 'cabinet' niveau aan de hand van de NEN-EN-IEC 62933-5-2.

4.

Indien het EOS is voorzien van een bluswateraansluiting als 'Last line of Defense', en indien deze bluswateraansluiting gevoed moet worden door een externe partij (zoals de brandweer of calamiteitendienst) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- a) Bij de bluswateraansluiting dient informatie beschikbaar te zijn over het maximale debiet en druk waarvoor het systeem berekend is;
- b) De bluswateraansluiting moet voldoen aan eisen (type storzkoppeling, nok afstanden, etc.) van, en afgestemd zijn met, de brandweer;
- c) De bluswateraansluiting moet op een toegankelijke plaats zijn gesitueerd tussen 0,50m en 1 m boven maaiveld;
- d) De bluswateraansluiting moet op een voldoende veilige afstand van het EOS zijn gesitueerd, al dan niet verbonden via een droge leiding, en bij voorkeur nabij een bluswatervoorziening (maximaal circa 40 meter afstand) zijn gesitueerd;
- e) De eigenaar/gebruiker van het EOS is zelf verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van vervuild bluswater bij het gebruik van de bluswateraansluiting.

5.

Om optimaal te zijn voorbereid op een eventueel incident dient voorafgaand aan de ingebruikname van het EOS een melding te worden gedaan bij de brandweer. De volgende zaken dienen te worden aangeleverd in deze melding:

- a. Datum van ingebruikname en plaatsing van het EOS;
- b. Een overzichtstekening met beschrijving van de definitieve (technische) uitvoering van het EOS, inclusief uitvoering van de brandveiligheidsvoorzieningen.
- c. Het definitieve noodplan, afgestemd op de bedrijfslocatie van Van der Valk (volgens maatregel M64). Aandachtspunt is dat het nu aangeleverde noodplan een algemeen, Engelstalig, document betreft welke nog niet is afgestemd op de bedrijfslocatie van Van der Valk. Er wordt geadviseerd dit document te vertalen naar het Nederlands en te aan te passen naar de actuele bedrijfssituatie.

Deze melding dient uiterlijk twee weken voor de start van de activiteiten te worden gedaan via planvormingbrandweer@vrbzo.nl.

Tussen het met deze maatwerkvoorschriften beoogde doel, een juiste bescherming van het milieu, en de kosten of inspanningen die u, als drijver van het bedrijf, moet maken om aan de voorschriften te kunnen voldoen bestaat een duidelijke en redelijke verhouding.



Publicatie

Onderhavig besluit wordt gepubliceerd.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eindhoven, ter attentie van de sector Veiligheid en Bestuur, afdeling Bezwaar, Beroep en klachten, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient de volgende onderdelen te bevatten:

- naam en adres van de belanghebbende;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar;
- een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden. Wij wijzen u erop, dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat deze beschikking in werking treedt de dag na verzenddatum van de beschikking.

Voorlopige voorziening

De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s'-Hertogenbosch, en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,
namens deze,

