



Algemeen:
- PEIL=0 is 1,5 M +NAP
Alle maten in het werk te controleren
Deze tekening wordt in kleur afgedrukt

- [Van Rossum B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
- Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:
- [DGMR Bouw B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
- Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:
- [LAP Landscape & Urban Design B.V.]

- Ventilatieaanvoer van verskeide Ventilen waterdicht cf. NEN 2779
- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757
- Rc-waarden minimaal cf. BBL

balustrade: min. 1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)
min. 1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)
tussenruimte spijlen max. 100 mm
geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil
hoogte: max. 4000 mm, zonder tussenbordes

Entry
26-FS-ANC.WP2-001



P	
—	

[illegible]

[illegible]

OVERZICHT

REV	PROJECT NUMBER / DESCRIPTION	DATE
-----	------------------------------	------

POWERHOUSE

Status

School

1:100

Datum

03-04-2026

DO.600.anc
