

# Besluit

**Datum**

23 januari 2026

**Zaaknummer**

2026-000723

**Onderwerp**

Wijzigen omgevingsvergunning open bodemenergiesysteem

**Inlichtingen bij**

Provincieloket  
026 359 99 99  
post@gelderland.nl

**Blad**

1 van 5

Celsius Duurzame Energie B.V.  
T.a.v. [REDACTED]  
Internetstraat 19  
1033 MS AMSTERDAM

**Activiteit**

Open bodemenergiesysteem ten behoeve van het open bodemenergiesysteem op de hoek van de Nieuwe Tielseweg en Heiligestraat in Tiel

**Locatie**

Kadastraal bekend als gemeente Tiel, sectie D, perceelnummers 7947, 7950 en 7992

Beste [REDACTED],

U heeft een vergunning voor een open bodemenergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie, volgens besluit d.d. 15 oktober 2021 met zaaknummer 2021-012582.

Op 15 januari 2026 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens het onderhoud van de bronnen op het hemelwaterriool. Het betreft een lozing die tijdelijk en kortdurend is en noodzakelijk is voor een goed en duurzaam functionerend open bodemenergiesysteem. Daarom stemmen we in met de aangevraagde lozing.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn opgenomen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
post@gelderland.nl  
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

 provincie  
**Gelderland**

**Datum**

23 januari 2026

**Zaaknummer**

2026-000723

**Blad**

2 van 5

**Besluit**

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan Celsias Tiel 1 B.V. vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal 150 m<sup>3</sup>/jaar grondwater bij het onderhoud van de bronnen met een maximale capaciteit van 60 m<sup>3</sup>/uur.
- Dat de lozing plaatsvindt op het hemelwaterriool.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 15 oktober 2021 met zaaknummer 2021-012582.

**De bijlage is onderdeel van dit besluit**

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman  
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

**Bijlage**

- Bijlage 1 –Voorschriften

**Datum**

23 januari 2026

**Zaaknummer**

2026-000723

**Blad**

3 van 5

**Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op [www.gelderland.nl/bezwaren](http://www.gelderland.nl/bezwaren) en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## Bijlage 1 Voorschriften


U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhouden van de bronnen mag op het hemelwaterriool geloosd worden met een maximaal debiet van 60 m<sup>3</sup>/uur, met een totale lozing van maximaal 150 m<sup>3</sup>/jaar.
2. Het te lozen grondwater bevat maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen. Indien niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat deze concentratie niet zal worden overschreden, wordt op aangeven van het bevoegd gezag het grondwater bemonsterd en onderzocht op de concentratie onopgeloste stoffen.
3. De lozing op het hemelwaterriool moet plaatsvinden via een, op het lozingsdebiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie welke zich bevindt tussen het onttrekkingspunt en het lozingspunt. Het te lozen water moet op een doelmatige wijze op een locatie na het passeren van de zandvanger/bezinkinstallatie kunnen worden bemonsterd.
4. De lozing op het hemelwaterriool voor het onderhoud van de bronnen vindt plaats op het lozingspunt zoals aangegeven in figuur 1.
5. De installatie dient voorzien te zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m<sup>3</sup>/uur als in l/s).
6. Bij regenval van 9 mm bij de projectlocatie (bron: <https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/verwachtingen>) mag niet geloosd worden op het riool.
7. De start van de lozing op het riool dient twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld te worden aan de provincie via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).
8. De beëindiging van de lozing op het riool dient binnen vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld te worden aan de provincie via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

Datum  
23 januari 2026

Zaaknummer  
2026-000723

Blad  
5 van 5



Figuur 1 Lozingspunt