

A

Zones GO VG APP TYPE A (nr. 01, 06, 16)						
Categorie	naam	opp.	Ae vereist	Ae aanw.		
GO Gebruiksoppervlakt	GBO	50,81				
		50,81 m²				
VG Verbilfsgebied	VG1	25,81	2,86 m2	4,37 m2		
	VG2	10,00	1,00 m2			
		35,81 m²				
Zones VR APP TYPE A (nr. 01, 06, 16)						
Categorie	Verdieping	nr	opp.	Ae vereist	Ae aanwezig	
Badruimte	Begane grond	1,4	3,19			
Bergruimte	Begane grond	1,5	3,14			
	Begane grond	1,7	5,00			
Technische ruimte - meterruimte	Begane grond	1,6	0,33			
Verbilfsruimte	Begane grond	1,2	25,81	2,86 m2	3,10 m2	
	Begane grond	1,3	9,89	0,89 m2	1,27 m2	
Verkeersruimte	Begane grond	1,1	6,51			
luchtversersing APP TYPE A (nr. 01, 06, 16)						
Categorie	verdieping	nr	opp.	verleist	toevoer	afvoer
Badruimte	Begane grond	1,4	3,19	14,0 dm3/s	14,0 dm3/s	mech
Bergruimte	Begane grond	1,5	2,14			
	Begane grond	1,7	5,00			
Verbilfsruimte	Begane grond	1,2	25,81	23,2 dm3/s	23,2 dm3/s	21,0 dm3/s
	Begane grond	1,3	9,89	8,9 dm3/s	8,9 dm3/s	mech
						ker
Verkeersruimte	Begane grond	1,1	6,51			
				32,1 dm2/s	35,0 dm2/s	
					Balans:	
					32,1 + 35,0 = + 2,9 dm3/s	
					bepoort + 2,9 dm3/s	

F

Zones GO VG APP TYPE F (nr. 09, 10, 19, 20, 29, 30)						
Categorie	naam	opp.	Ae vereist	Ae aanw.		
GO Gebruiksoppervlakt	GBO	54,13				
		54,13 m²				
VG Verbilfsgebied	VG1	22,92	2,29 m2	3,69 m2		
	VG2	9,58	0,96 m2			
		32,50 m²				
Zones VR APP type F (nr. 09, 10, 19, 20, 29, 30)						
Categorie	Verdieping	nr	opp.	Ae vereist	Ae aanwezig	
Badruimte	1e verdieping	9,4	4,80			
Bergruimte	Begane grond	9,8	5,00			
	1e verdieping	9,6	2,48			
Technische ruimte - meterruimte	1e verdieping	9,7	0,35			
Toiletruimte	1e verdieping	9,5	1,08			
Verbilfsruimte	1e verdieping	9,2	22,92	2,29 m2	2,49 m2	
	1e verdieping	9,3	9,58	0,96 m2	1,20 m2	
Verkeersruimte	1e verdieping	9,1	8,01			
luchtversersing APP TYPE F (nr. 09, 10, 19, 20, 29, 30)						
Categorie	verdieping	nr	opp.	verleist	toevoer	afvoer
Badruimte	1e verdieping	9,4	4,80	14,0 dm3/s	14,0 dm3/s	mech
Bergruimte	Begane grond	9,8	5,00			
	1e verdieping	9,6	2,48			
Toiletruimte	1e verdieping	9,5	1,08	7,0 dm3/s	7,0 dm3/s	mech
Verbilfsruimte	1e verdieping	9,2	22,92	20,6 dm3/s	20,6 dm3/s	21,0 dm3/s
	1e verdieping	9,3	9,58	8,6 dm3/s	8,6 dm3/s	mech
						ker
Verkeersruimte	1e verdieping	9,1	8,01			
				29,2 dm2/s	42,0 dm2/s	
					Balans:	
					29,2 + 42,0 = +12,8 dm3/s	
					bepoort + 12,8 dm3/s	

K

Zones GO VG APP TYPE K (nr. 36)						
Categorie	naam	opp.	Ae vereist	Ae aanw.		
GO Gebruiksoppervlakt	GBO	51,87				
		51,87 m²				
VG Verbilfsgebied	VG1	34,83	3,48 m2	6,34 m2		
	VG2					
		34,83 m²				
Zones VR APP type K (nr. 36)						
Categorie	Verdieping	nr	opp.	Ae vereist	Ae aanwezig	
Badruimte	4e verdieping	36,4	3,56			
Bergruimte	Begane grond	36,8	5,00			
	4e verdieping	36,6	2,75			
Technische ruimte - meterruimte	4e verdieping	36,7	0,33			
Toiletruimte	4e verdieping	36,5	1,08			
Verbilfsruimte	4e verdieping	36,2	24,15	2,17 dm3/s	2,17 dm3/s	mech
	4e verdieping	36,3	10,53	9,5 dm3/s	9,5 dm3/s	ker
Verkeersruimte	4e verdieping	36,1	5,00			
luchtversersing APP type K (nr. 36)						
Categorie	verdieping	nr	opp.	verleist	toevoer	afvoer
Badruimte	4e verdieping	36,4	3,56	14,0 dm3/s	14,0 dm3/s	mech
Bergruimte	Begane grond	36,8	5,00			
	4e verdieping	36,6	2,75			
Toiletruimte	4e verdieping	36,5	1,08	7,0 dm3/s	7,0 dm3/s	mech
Verbilfsruimte	4e verdieping	36,2	24,15	21,7 dm3/s	21,7 dm3/s	mech
	4e verdieping	36,3	10,53	9,5 dm3/s	9,5 dm3/s	ker
Verkeersruimte	4e verdieping	36,1	5,00			
				31,3 dm2/s	42,0 dm2/s	
					Balans:	
					31,3 + 42,0 = + 10,9 dm3/s	
					bepoort + 10,9 dm3/s	

B

Zones GO VG APP TYPE B (nr. 02, 03)						
Categorie	naam	opp.	Ae vereist	Ae aanw.		
GO Gebruiksoppervlakt	GBO	61,22				
		61,22 m²				
VG Verbilfsgebied	VG1	30,98	3,10 m2	4,90 m2		
	VG2	7,69	0,77 m2			
		38,67 m²				
Zones VR APP type B (nr. 02, 03)						
Categorie	Verdieping	nr	opp.	Ae vereist	Ae aanwezig	
Badruimte	Begane grond	2,4	4,80			
Bergruimte	Begane grond	2,6	2,48			
	Begane grond	2,8	5,00			
Technische ruimte - meterruimte	Begane grond	2,7	0,33			
Toiletruimte	Begane grond	2,5	1,08			
Verbilfsruimte	Begane grond	2,2	30,98	3,10 m2	3,83 m2	
	Begane grond	2,3	7,69	0,77 m2	0,77 m2	
Verkeersruimte	Begane grond	2,1	8,01			
luchtversersing APP TYPE B (nr. 02, 03)						
Categorie	verdieping	nr	opp.	verleist	toevoer	afvoer
Badruimte	Begane grond	2,4	4,80	14,0 dm3/s	14,0 dm3/s	mech
Bergruimte	Begane grond	2,6	2,6	2,6		
	Begane grond	2,8	5,00			
Toiletruimte	Begane grond	2,5	1,08	7,0 dm3/s	7,0 dm3/s	mech
Verbilfsruimte	Begane grond	2,2	30,98	27,0 dm3/s	27,0 dm3/s	21,0 dm3/s
	Begane grond	2,3	7,69	6,9 dm3/s	6,9 dm3/s	mech
						ker
Verkeersruimte	Begane grond	2,1	8,01			
				34,8 dm2/s	42,0 dm2/s	
					Balans:	
					34,8 + 42,0 = + 7,2 dm3/s	
					bepoort + 7,2 dm3/s	

Zones GO VG APP TYPE G (nr. 26, 31)						
Categorie	naam	opp.	Ae vereist	Ae aanw.		
GO Gebruiksoppervlakt	GBO	40,23				
		40,23 m²				
VG Verbilfsgebied	VG1	16,90	1,69 m2	4,37 m2		
	VG2	6,15	0,62 m2			
		23,05 m²				
Zones VR APP type G (nr. 26, 31)						
Categorie	Verdieping	nr	opp.	Ae vereist	Ae aanwezig	
Badruimte	3e verdieping	26,4	3,33			
Bergruimte	Begane grond	26,7	1,50			
	3e verdieping	26,5	2,15			
Technische ruimte - meterruimte	3e verdieping	26,6	0,32			
Verbilfsruimte	3e verdieping	26,2	16,90	1,69 m2	3,10 m2	
	3e verdieping	26,3	6,15	0,62 m2	1,27 m2	
Verkeersruimte	3e verdieping	26,1	5,67			
				20,7 dm2/s	35,0 dm2/s	
					Balans:	
					20,7 + 35,0 = + 14,3 dm3/s	
					bepoort + 14,3 dm3/s	
luchtversersing APP TYPE G (nr. 26, 31)						
Categorie	verdieping	nr	opp.	verleist	toevoer	afvoer
Badruimte	3e verdieping	26,4	3,33	14,0 dm3/s	14,0 dm3/s	mech
Bergruimte	Begane grond	26,7	1,50			
	3e verdieping	26,5	2,15			
Verbilfsruimte	3e verdieping	26,2	16,90	15,2 dm3/s	15,2 dm3/s	21,0 dm3/s
	3e verdieping	26,3	6,15	5,5 dm3/s	5,5 dm3/s	mech
						ker
Verkeersruimte	3e verdieping	26,1	5,67			

Zones GO VG APP TYPE L (nr. 12, 15, 22, 25)									
Categorie	naam	opp.	Ae vereist	Ae aanw.					
GO Gebruiksoppervlakt	GBO	39,25							
		39,25 m²							
VG Vertigingsgebied	VG1	27,08	2,71 m²	4,96					
Zones VR APP type L (nr. 12, 15, 22, 25)									
Categorie	Verdieping	nr	opp.	Ae vereist	Ae aanwezig				
Badruimte	1e verdieping	12,4	3,24						
Bergruimte	Begane grond	12,7	1,50						
	1e verdieping	12,5	1,11						
Technische ruimte - meterruimte	1e verdieping	12,6	0,33						
Vertilfsruimte	1e verdieping	12,2	18,14	1,81 m²	3,42 m²				
	1e verdieping	12,3	6,69	0,87 m²	1,14 m²				
Verkeersruimte	1e verdieping	12,1	5,97						
luchtverversing APP TYPE L (nr. 12, 15, 22, 25)									
Categorie	verdieping	nr	opp.	vereist	toevoorz	soort	afvoer	soort	
Badruimte	1e verdieping	12,4	3,24	14,0 dm³/s	14,0 dm³/s	luer	14,0 dm³/s	mech	
Bergruimte	Begane grond	12,7	1,50						
	1e verdieping	12,5	1,11						
Vertilfsruimte	1e verdieping	12,2	18,14	16,3 dm³/s	16,3 dm³/s	2e rooster	27,0 dm³/s	mech	
	1e verdieping	12,3	6,69	7,8 dm³/s	7,8 dm³/s	2e rooster	7,8 dm³/s	mech	
Verkeersruimte	1e verdieping	12,1	5,97						
					24,1 dm³/s		35,0 dm³/s		
							34,9m - 35,0 + 10,9 dm³/s		
							binnen + 10,9 dm³/s		