

Besluit

Datum

30 juni 2026

Zaaknummer

2026-007711

Onderwerp

Besluit omgevingswet, wateractiviteit

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 5

Vitens N.V.

T.a.v. [REDACTED]

Postbus 1205

8001 BE ZWOLLE

Activiteit

Onttrekken en infiltreren van grondwater voor drinkwaterwinning
Zoelen en Kerk Avezaath

Gemeente

Buren

Locatie

Zoelen, Burensedijk, kadastraal bekend als gemeente Zoelen, sectie H, nummer 141 en Kerk-Avezaath, Molenstraat, kadastraal bekend als gemeente Zoelen, sectie H, nummer 49, 50 en 51 en sectie F, nummer 71, 72 en 73

Beste [REDACTED]

Op 11 mei 2026 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de vergunning d.d. 2 december 1991 (nummer MW89.37275-MW4206).

Gevraagd wordt om de vergunning te wijzigen in die zin dat de onttrekkingshoeveelheid van de openbare drinkwatervoorziening aan de Burensedijk te Zoelen tijdelijk wordt verhoogd van 250.000 m³ per jaar naar 800.000 m³ per jaar.

Hierbij ontvangt u een besluit over bovengenoemde aanvraag.

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- I. dat voor de voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.
- II. de op 2 december 1991, nummer MW89.37275-MW4206, aan de N.V. Waterleiding Maatschappij Gelderland (thans Vitens N.V. te Zwolle) verleende vergunning te wijzigen in de zin dat in 2026 en 2027 maximaal 15.000 m³ per dag en 800.000 m³ grondwater per

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum
30 juni 2026

Zaaknummer
2026-007711

Blad
2 van 5

jaar mag worden onttrokken uit het tweede en derde watervoerende pakket ter plaatse van het pompstation aan de Burensedijk te Zoelen.

- III. dat dit besluit komt te vervallen op het moment dat de definitieve interceptiemaatregel in bedrijf is genomen en winput 1 in de reguliere drinkwaterproductie in bedrijf is genomen.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Neem de bijlage goed door.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlage 1

1 Onderdelen vergunning

De volgende documenten zijn onderdeel van de vergunning:

- Een vergunningsaanvraag met aanvraagnummer 20260511 01896 000 en 001, respectievelijk d.d. 11 mei 2026 en 3 juni 2026;
- Een rapportage 'Aanmeldnotitie mer-beoordeling en aanvraag tijdelijke wateronttrekkingsactiviteit Zoelen i.v.m. calamiteit Kerk-Avezaath', Vitens NV, kenmerk TO-202603, d.d. 6 mei 2026.

2 Beschrijving van de activiteit

2.1 Vergunde situatie

De vigerende vergunning van 2 december 1991 nr. MW89.37275-MW4206, omvat het onttrekken van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening tot een hoeveelheid van 1.250.000 m³ per kwartaal met een maximum van 5.000.000 m³ per jaar aan de Molenstraat te Kerk-Avezaath en het periodiek infiltreren en onttrekken van onbehandeld water vanuit Kerk-Avezaath (in verband met verbruiksschommelingen) in het tweede en derde watervoerend pakket ter plaatse van het bestaande pompstation aan de Burensedijk te Zoelen met een maximale infiltratie per etmaal van 5.000 m³ en een maximale onttrekking van 10.000 m³, met een maximum van 250.000 m³ per kwartaal en jaar.

Het besluit en de voorschriften van de vigerende vergunning blijven ongewijzigd.

2.2 Inhoud aanvraag

In verband met een verontreiniging bij drinkwaterwinning Kerk-Avezaath en als gevolg daarvan het afkoppelen van een winput (winput 1) is er een tijdelijke maatregel nodig om ervoor te kunnen zorgen dat Vitens voldoende drinkwater kan blijven leveren. Dit is mogelijk door tijdelijk meer grondwater te onttrekken op het naburige winveld van Zoelen.

2.3 Beoordeling van de aanvraag

De tijdelijke uitbreiding van de onttrekkingshoeveelheid bij Zoelen heeft tot doel om voldoende drinkwater te kunnen leveren in de periode dat er door werkzaamheden bij Kerk-Avezaath een winput niet gebruikt kunnen worden.

In de reguliere situatie wordt de locatie Zoelen gebruikt om onbehandeld water uit Kerk-Avezaath te infiltreren en vervolgens te onttrekken om pieken in de vraag op te vangen. Hierbij is in de periode van 2014 – 2024 gemiddeld per jaar 66.000 m³ en maximaal 145.000 m³ geïnfilteerd en onttrokken. In verband met een verontreiniging wordt in 2026 en 2027 een beheersmaatregel ontworpen, aangelegd en in gebruik genomen. Tot die tijd moet een winput afgekoppeld worden. Om het verlies van aan capaciteit van deze winput op te vangen, is het nodig om gedurende die periode maximaal 800.000 m³ per jaar bij Zoelen te onttrekken.

Met behulp van het MORIA model is berekend wat de hydrologische invloed van de onttrekking is. De invloed op de grondwaterstand is maximaal 2 cm en op de stijghoogte in het tweede

Datum
30 juni 2026

Zaaknummer
2026-007711

Blad
4 van 5

watervoerende pakket (waaruit onttrokken wordt) maximaal 1,5 m. Dit is de invloed van de totale onttrekking (inclusief de vergunde ruimte van 250.000 m³). Deze effecten zijn dermate beperkt dat geen gevolgen van de tijdelijke activiteit voor de omgeving te verwachten zijn.

De locatie Zoelen is in het verleden een zelfstandige winning geweest, waar maximaal 4.000.000 m³ grondwater per jaar onttrokken mocht worden. In de periode dat de winning in bedrijf was, bedroeg de maximale onttrekking ruim 3.000.000 m³ per jaar. Door deze onttrekking, met een grotere hydrologische invloed, is eventuele zetting van gevoelige bodemlagen al opgetreden. Daarom treedt volgens de aanvrager zetting als gevolg van de tijdelijke verhoging van de onttrekking naar 500.000 m³ niet op.

Binnen de vigerende vergunning is een maximale infiltratie en onttrekking van 250.000 m³/jaar aan de Burensedijk te Zoelen toegestaan. Omdat de infiltratie en onttrekking wordt ingezet om verbruiksschommelingen op te vangen is de insteek om op jaarbasis net zoveel te onttrekken als dat geïnfilteerd is. Dit is niet vastgelegd in het besluit en de voorschriften van de vigerende vergunning. Omdat het doel van de aangevraagde tijdelijke verhoogde onttrekking te Zoelen anders is dan het opvangen van verbruiksschommelingen en niet voorafgegaan wordt van een verhoogde infiltratie, hoeft de onttrokken hoeveelheid grondwater in deze situatie niet gecompenseerd te worden met een infiltratie achteraf.

3 Wetten en beleid provincie

3.1 Beoordelingsbesluit m.e.r.

Op basis van het Omgevingsbesluit bijlage V, nr. K1 is de activiteit niet MER-plichtig, maar geldt wel een m.e.r.-beoordelingsplicht voor de aangevraagde activiteit. Hierbij stellen wij vast of alsnog een milieueffectrapportage moet worden gemaakt.

Vitens heeft een m.e.r.-aanmeldingsnotitie ingediend (Aanmeldnotitie mer-beoordeling en aanvraag tijdelijke wateronttrekkingsactiviteit Zoelen i.v.m. calamiteit Kerk-Avezaath, Vitens NV, kenmerk TO-202603, d.d. 6 mei 2026) ten behoeve van een door ons te nemen m.e.r.-beoordelingsbesluit, als bedoeld in artikel 11.11 Omgevingsbesluit.

Wij hebben de notitie getoetst en beoordeeld. Wij concluderen dat de voorgenomen activiteit geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben, zodat geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden.

3.2 Omgevingswet

De Omgevingswet geeft richtlijnen voor het waterbeheer. Hierin staan de volgende doelstellingen:

- a) voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in combinatie met;
- b) beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c) vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Datum
30 juni 2026

Zaaknummer
2026-007711

Blad
5 van 5

Als de activiteiten niet in strijd zijn met deze doelstellingen, kan een vergunning worden verleend. Aan een vergunning kunnen voorschriften of beperkingen worden verboden die de belangen van het waterbeheer beschermen.

4 Adviezen en instemming

Wij hebben de aanvraag voorgelegd aan het waterschap als wettelijke adviseur. Waterschap Rivierenland heeft aangegeven dat uit de aanvraag blijkt dat er geen risico op zetting is door deze tijdelijke onttrekking. Zij geeft aan dat als de provincie de aanvraag positief beoordeelt, zij meegaat in deze beoordeling.

5 Overige informatie

5.1 Omgevingswet

Het kan zijn dat naast een vergunning voor een wateractiviteit u volgens de Omgevingswet nog vergunningen voor andere activiteiten moet aanvragen. Als u bodemverontreiniging vermindert of verplaatst tijdens een wateronttrekking bent u verplicht om dit te melden. Vermeld de gegevens van de onttrekking (debiet, tijdstip, tijdsduur en bestemming water) en geef aan hoe u voorkomt dat de verontreiniging vermindert of verplaatst. U mag alleen grondwater onttrekken met een melding die is geaccepteerd. Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl. Daarnaast is het mogelijk dat u ook een vergunning nodig heeft voor een flora- en fauna-activiteit, of dat u op een aangepaste manier moet werken (bijvoorbeeld buiten het broedseizoen). Hiervoor moet u een aparte aanvraag indienen. Doe de vergunningencheck voor meer informatie.

5.2 Schade

U bent aansprakelijk voor schade aan onroerende zaken als gevolg van uw onttrekkingen. Stem de hoogte van de vergoeding af met degene die schade heeft geleden. Als u geen overeenstemming bereikt over de hoogte van de schadevergoeding, kunt u onafhankelijk advies vragen aan de provincie. De provincies hebben dit gezamenlijk ondergebracht bij de onafhankelijke Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG). Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in bij Gedeputeerde Staten.

6 Juridische grondslagen

- Omgevingswet, artikel 5.1, tweede lid, onder d.
- Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 8.97, eerste lid