



[Redacted address block]

Groningen	1 juli 2026
Ons kenmerk	181911
Contactpersoon	[Redacted]
Uw aanvraag van	25 juni 2026
Uw kenmerk	2026062501906

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte [Redacted],

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het uitvoeren van diverse activiteiten voor het aanleggen van een krooshekreiniger en het vervangen van een wegduiker nabij de Oostelijke Polder Opweg 1 te Usquert. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023.

Voor de volgende werkzaamheden binnen de beperkingengebieden I en II van primaire oppervlaktewaterlichaam geldt een vergunningplicht:

- Krooshekreiniger plaatsen;
- Damwand aanleggen;
- Dempen van een watergang;
- Duiker aanleggen;
- Verwijderen van een duiker.

Deze werkzaamheden worden geregeld in deze omgevingsvergunning. U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

**Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?**

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Start en afronding

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit;

Algemeen

3. een voor het watersysteembeheer passende doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam wordt geborgd;
4. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet onaanvaardbaar wordt aangetast;
5. de stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;
6. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
7. onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam door het waterschap niet onaanvaardbaar worden belemmerd;
8. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;
9. het functioneren van kunstwerken niet negatief wordt beïnvloed;
10. de toe te passen materialen en constructie geen negatief effect hebben op de fysisch-chemische waterkwaliteit en de ecologische waarde van het watersysteem;

Bouwwerk plaatsen (Krooshekreiniger)

11. het bouwwerk zo wordt aangelegd dat het niet kan vervormen of verzakken;

Damwand aanleggen

12. ter plaatse van het oeververdedigingswerk in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen;

Demping van een watergang

13. ingeval van het versmallen van het oppervlaktewaterlichaam, een voor het watersysteembeheer passende doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam wordt geborgd;

Duiker aanleggen

14. de dam dient voorzien te worden van een rechthoekige duiker met een minimale diameter van 2000 millimeter en een hoogte van 1250mm;
15. de duiker zo wordt aangelegd of verlengd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
16. de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
17. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de dam en duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is;

Verwijderen van werken

18. het werk in zijn geheel wordt verwijderd;
19. verwijderde werken buiten deze beperkingengebieden worden gelegd.



Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023, zie:

- Afdeling 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2, §2.2.3 en §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels):
 - §3.2.1 – Afrasteringen, schuttingen en hekwerken
 - §3.2.4 – Bouwwerken
 - §3.2.6 – Dam met duiker
 - §3.2.7 – Dempen en opbergen van grond
 - §3.2.16 – Oeververdedigingswerken
 - §3.2.26 – Werken verwijderen.

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet 6 van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 3 juli tot en met 13 augustus 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief is verstuurd aan:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980AA Uithuizen

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: vergunningen@noorderzijlvest.nl. U vindt ook veel informatie op www.noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 1 juli 2026

Zaaknummer 181911

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 25 juni 2026 van

_____ een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow).

De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

- Het plaatsen van een Krooshekreiniger binnen beperkingengebied I en II van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Oostelijk Noordpolderkanaal';
- Het aanleggen van damwanden binnen beperkingengebied I en II van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Oostelijk Noordpolderkanaal';
- Het gedeeltelijk dempen binnen beperkingengebied I en II ter versmalling van de watergang 'Oostelijk Noordpolderkanaal';
- Het aanleggen van een kokerduiker binnen beperkingengebied I van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Rentje Berendsriet';
- Het verwijderen van de huidige duiker binnen beperkingengebied I van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Rentje Berendsriet'.

De activiteiten vinden plaats nabij Oostelijke Polder Opweg 1 te Usquert, zoals hieronder globaal weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: De groene stip geeft globaal de locatie weer van de te plaatsen krooshekreiniger, damwand en gedeeltelijke demping binnen de beperkingengebieden van de watergang 'Oostelijk Noordpolderkanaal'. De oranje lijn geeft globaal de locatie weer van de te vervangen duiker.



De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer 181911. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2026062501906;
- Technische tekening Krooshekreiniger, Waterschap Noorderzijlvest, 22-6-2026;
- Locatie bestaand krooshek en duiker in de hoofdwatergang, Waterschap Noorderzijlvest, 25-6-2026;
- RLC Opstelling Krooshekreiniger, RLC B.V. 12-6-2026.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.



Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:

- de activiteiten ten doel hebben het onderhoud van het krooshek en de wegduiker te verbeteren;
- de beoogde werkzaamheden geheel plaatsvinden in een het beperkingengebied I en II van de primaire oppervlaktewaterlichamen 'Oostelijk Noordpolderkanaal' en 'Rentje Berendsriet' waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- de damwand onderdeel uitmaakt van de krooshekreiniger en daarmee het waterschap belanghebbende is in het beheer en onderhoud van de damwand;
- de gedeeltelijke demping van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Oostelijk Noordpolderkanaal' nodig is voor de realisatie van de krooshekreiniger;
- bij de verkleining van het natte profiel van het 'Oostelijk Noordpolderkanaal' voldoende doorstromingscapaciteit behouden blijft om de door het waterschap gewenste doorstroming te waarborgen;
- de huidige duiker binnen het beperkingengebied I van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Rentje Berendsriet' vervangen wordt voor een vergrootte kokerduiker en daarmee voldoende doorstroomcapaciteit behaald wordt om de door het waterschap gewenste doorstroming te waarborgen;
- de doorstroomopening en hoogte van de aan te leggen duiker in een primair oppervlaktewaterlichaam specifiek wordt bepaald door het waterschap (zie Hoofdstuk 4, lid 1);
- de bovengenoemde activiteiten in overeenstemming zijn met het beheer en onderhoud van het waterschap en daardoor niet resulteren in buitenproportionele meerkosten voor het waterschap;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, het waterschap en de gemeente (v.w.b. de duiker) belang hebben bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteiten gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtigen worden aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;



besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het aanleggen van een krooshekreiniger en damwand, het gedeeltelijk dempen van het primaire oppervlaktewaterlichaam 'Oostelijk Noordpolderkanaal' en het vervangen van de duiker nabij Opweg 1 te Usquert, zoals globaal weergegeven in figuur 1 van deze vergunning.
2. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
3. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening.
4. Het technisch constructief onderhoud (buitengewoon) onderhoud van de aan te leggen dam met duiker berust bij gemeente Het Hogeland.
5. Het beheer van het doorstroomprofiel (gewoon) onderhoud berust bij het waterschap Noorderzijlvest.
6. De onderhoudsplichtige is het waterschap en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde krooshekreiniger en damwand.

Hoofdstuk 4. Vergunningvoorschriften

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, geldt het volgende vergunningsvoorschrift:

Duiker aanleggen

1. De dam dient voorzien te worden van een rechthoekige duiker met een minimale doorstroomopening van 2000 millimeter en een hoogte van 1250mm.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.



Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 juli tot en met 13 augustus 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in?



Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 1 juli 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

