

Van: [redacted] <[redacted]@iftechnology.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juni 2026 12:57
Aan: [redacted]
Onderwerp: Re: Lozingsroute Waterland Roosendaal

Beste [redacted]

Voor het project Waterland Roosendaal heb ik contact gehad met de opdrachtgever en zij hebben middels enkele testen onderzocht waar de bestaande spuileiding op aansluit. De spuileiding sluit aan op het vuilwaterriool nabij het gebouw.

Moet ik dit nog in de aanvraag wijzigen of heb je hier voldoende aan?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Brontechnoloog
Aanwezig op: ma, di, wo, do, vr
M 06 [redacted]
E [redacted]@iftechnology.nl

////////////////////////////////////
IF Technology **Creating Energy**

Van: [redacted] <[redacted]@odzob.nl>
Verzonden: vrijdag 12 juni 2026 14:48
Aan: [redacted] <[redacted]@iftechnology.nl>
Onderwerp: Lozingsroute Waterland Roosendaal

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@odzob.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)
Geachte [redacted] [redacted] beste [redacted],

Zoals zojuist telefonisch besproken, hierbij het verzoek om de lozingsroute Waterland Roosendaal nader te duiden. In de lozingsnotitie (Referentie PR11441/MH/20260421) staat in Tabel 1 dat lozing bij onderhoud op de bestaande spuileiding gaat. Maar is het op vuilwaterriool aangesloten of hemelwaterriool (en daarmee op oppervlaktewater)? Ik hoor graag hoe het zit.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Werkzaam op
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven


OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

[redacted]@odzob.nl
www.odzob.nl



Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in [onze nieuwsbrief](#)

Disclaimer

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.