

Project	Adres:	Keteldiep 21, 8321MH Urk	
Uitvoerder ondergrondse deel:	Naam:	Van 't Hof Grondboringen BV	
	Adres:	Oostendorperstraatweg 33b, 8081 RJ Elburg	
	Telefoonnr.:	0525- [REDACTED]	
	Email:	info@hofgrondboringen.nl	
	Certificaat:	NC-SIK-21068	
Ontwerper en installateur ondergrondse deel:	Naam:	Van 't Hof Grondboringen BV	
	Adres:	Oostendorperstraatweg 33b, 8081 RJ Elburg	
	Telefoonnr.:	0525- [REDACTED]	
	Email:	info@hofgrondboringen.nl	
	Certificaat:	NC-SIKB-11028	
Ontwerper en installateur energiecentrale:	Naam:	Stoker Duurzaam	
	Adres:	Het Koetshuis 28, 9356 DL Tolbert	
	Telefoonnr.:	06 [REDACTED]	
	Email:	[REDACTED]@stokerduurzaam.nl	
	Certificaat:	NL027811	
Boringen	Aantal:	12	
	Diepte:	60	m
	Totaal boormeters:	720	m
Energievraag	Bodemzijdig verm.:	25,8	kW
	Warmtevraag gebouwszijdig:	46	MWh
	Koudevraag gebouwszijdig:	17	MWh
	Warmtevraag bodemzijdig:	36,8	MWh
	Koudevraag bodemzijdig:	17	MWh
SPF	SPF:	5,95	
Coördinaten middelpunt systeem	X:	171017	
	Y:	518843	
Geplande startdatum ondergronds en bovengronds:		18-6-2026	
Maximale infiltratietemperatuur:		25° Celcius	
Individueel of collectief:		Individueel	
Technische type systeem:		Gesloten verticaal bodem energy systeem	
Nieuw of bestaand systeem:		Nieuw systeem	
Type systeemgebruik:		bedrijfspan	
Circulatievloeistof:		25% MEG glycolmengsel	
Interferentie GBES:	N.v.t.	De WKO tool laat binnen een straal van 120 meter geen ander GBES zien.	
Interferentie OBES:	N.v.t.	De WKO tool laat binnen een straal van 750 meter 1 OBES zien. De afstand tot het thermische invloedsgebied is voldoende groot om geen interferentie te hebben. Zie ook bijlage; notitie interferentie open bron	