

Berekening Spuivoorziening - OBS de Bruinsvis Oudeschild Texel
Conform NEN 1087

Ruimtenr:	Verblijfsruimte	Vloeropp m2	Eis Bbl dm3/s p. m2	dm3/s	Luchtvolume stroom m qv m/s	Type kozijn code -	Hoogte Kozijn m1	Breedte Kozijn m1	Aantal #	A _{opening} m2	Maximale Openingshoek °	Verm. Factor J	A _{effectief} m2	Spui Capaciteit dm3/s	Toets Voldoet ja/nee
N0.10	Groepsruimte	53,7	6	322,2	0,1	F	0,942	0,861	4	3,2	90	1,0	3,24	324,4	Voldoet
N0.12	Groepsruimte	50,1	6	300,6	0,1	E / Esp	0,942	0,830	4	3,1	90	1,0	3,13	312,7	Voldoet
N0.15	Groepsruimte	47,3	6	283,8	0,1	E / Esp	0,942	0,830	4	3,1	90	1,0	3,13	312,7	Voldoet
N0.18	Groepsruimte	54,3	6	325,8	0,1	D	0,942	0,830	4	3,1	90	1,0	3,13	533,0	Voldoet
						J	0,964	2,285	1	2,2	90	1,0	2,20		
N0.20	Groepsruimte	54,2	6	325,2	0,1	G	0,942	0,830	4	3,1	90	1,0	3,13	533,0	Voldoet
						J sp	0,964	2,285	1	2,2	90	1,0	2,20		
N0.25 (PSZ)	Groepsruimte	52,7	6	316,2	0,1	B	0,942	0,830	2	1,6	90	1,0	1,56		
						D	0,942	0,830	4	3,1	90	1,0	3,13	872,4	Voldoet
						I	1,765	2,285	1	4,0	90	1,0	4,03		
N0.27 (KDV)	Groepsruimte	56,1	6	336,6	0,1	C	0,826	0,360	2	0,6	30	0,6	0,36	439,0	Voldoet
						H	1,765	2,285	1	4,0	90	1,0	4,03		
N0.004	Ruimte	24,0	6	144	0,1	E / Esp	0,942	0,830	4	3,1	90	1,0	3,13	312,7	Voldoet
N0.005	Teamkamer	27,9	6	167,4	0,1	E / Esp	0,942	0,830	4	3,1	90	1,0	3,13	312,7	Voldoet
N0.030	Speellokaal	66,7	6	400,2	0,1	Dakramen	1,089	2,194	1	3,6	30	0,6	5,73	573,4	Voldoet

Gemeente Texel

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: **Zaak 3745282**
kenmerk document: **Bijlage 16/32**
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen