

DO 01-06-2026

Nummer	Verdieping	Naam	Oppervlakte (GO) m2
--------	------------	------	------------------------

0.00	BG	entree	16,65
0.01	BG	teamkamer	27,96
0.02	BG	toilet	1,08
0.03	BG	time-out	24,14
0.04	BG	centrale hal / aula	139,37
0.05	BG	werkast	2,61
0.06	BG	berging	4,79
0.07	BG	gang	26,76
0.08	BG	toiletten	7,5
0.09	BG	bovenbouw	53,63
0.10	BG	berging	0,64
0.11	BG	berging	5,55
0.12	BG	nieuwkomersklas	50,08
0.13	BG	entree	17,2
0.14	BG	bovenbouw	50,07
0.15	BG	toiletten	7,45
0.16	BG	bovenbouw	56,86
0.17	BG	toiletten	6,41
0.18	BG	onderbouw	54,15
0.19	BG	verwerkingsruimte	37,07
0.20	BG	miva	3,83
0.21	BG	toiletten	4,39
0.22	BG	entree	17,39
0.23	BG	PSZ	52,27
0.24	BG	verschoonruimte	7,2
0.25	BG	KDV	57,56
0.26	BG	slaapruimte	7,41
0.27	BG	slaapruimte	5,57
0.28	BG	verwerkingsruimte	22,64
0.29	BG	speellokaal	68,16
0.30	BG	berging	10,51
1.01	1e VD	bordes	2,92
1.02	1e VD	Spreekruimte	21,3
1.03	1e VD	Kantoor IB	21,3
		Totaal GO:	892,42

let op Gebruiksoppervlak

Aantal personen
#

-
18
-
10
100
-
-
-
-
31
-
-
31
-
31
-
-
31
-
31
-
16
-
-
-
-
18
-
18
6
4
-
31
-
-
12
4

Ventilatie			
Ventilatievoud	Ventilatieklasse	Ventilatiedebit	CO2 concentratie maximaal
n		m3/h	
1/h			
-	-	-	-
8,5 l/s p.p	-	551	-
14 l/s p.e	-	50	-
-	PvE_FS_B	306	950
4 l/s p.p.	Bijeenkomst	1.440	-
14 l/s	-	50	-
14 l/s	-	0	-
-	-	150	-
14 l/s p.e	-	150	-
-	PvE_FS_B	949	950
14 l/s	-	949	-
-	PvE_FS_B	949	950
-	-	150	-
-	PvE_FS_B	949	950
14 l/s p.e	-	100	-
-	PvE_FS_B	949	950
14 l/s p.e	-	100	-
-	PvE_FS_B	949	950
8,5 l/s p.p	-	490	-
14 l/s p.e	-	50	-
14 l/s p.e	-	100	-
-	-	150	-
-	PvE_FS_B	551	950
10	-	187	-
-	PvE_FS_B	551	950
-	PvE_FS_A	270	800
-	PvE_FS_A	180	800
-	-	150	-
-	PvE_FS_B	949	950
14 l/s	-	0	-
-	-	-	-
8,5 l/s p.p	-	367	-
8,5 l/s p.p	-	122	-

m3/h

12.856

gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: Zaak 3745282
kenmerk document: Bijlage 15/32
namens de burgemeester en wethouders van Texel,
De heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen