

VAN DER SCHOOT ARCHITECTEN BV BNA SCHIJNDEL

Nieuwe Eerdsebaan 8
5482 VS
Schijndel

telefoon 073-5493841

E-mail: info@vanderschootarchitecten.nl

werk:

1067, Herstel en verduurzaming woonhuis Rijkswal 44 te Woudrichem.

betreft:

ventilatie

datum opmaak:

6-nov-25

Woonfunctie

VENTILATIEVOUD					
no.	ruimte	GO in m2	verblijfsruimte in m2	functiebenaming vlgs. BBL	ventilatie dm3/s
BEGANE GROND					
0.01.1	entree	3,5	-	verkeersruimte	-
0.01.2	entree	1,2	-	verkeersruimte	-
0.02	meterkast	0,2	-	technische ruimte	-
0.03	trapkast	1,0	-	bergruimte	-
0.05	toilet	1,5	-	toiletruimte	7,0
0.08	bijkeuken	25,6	-	bergruimte	-
0.09.1	gang	18,7	-	verkeersruimte	-
0.09.2	gang	3,2	-	verkeersruimte	-
0.10	woonkamer	29,2	29,2	verblijfsruimte	26,3
0.11	keuken	15,7	15,7	verblijfsruimte	21,0
0.13	muziekkamer	13,6	13,6	verblijfsruimte	12,2
0.15	techniek	6,7	-	technische ruimte	-
0.20	slaapkamer	13,3	13,3	verblijfsruimte	12,0
0.21	badkamer	3,7	-	badruimte	14,0
0.22	inloopkast	8,4	-	functieruimte	-
1E VERDIEPING					
1.10.1	woonkamer	23,1	23,1	verblijfsruimte	20,8
1.10.2	woonkamer	22,6	22,6	verblijfsruimte	20,3
1.13.1	werkkamer	8,7	8,7	verblijfsruimte	7,8
1.13.2	werkkamer	8,5	8,5	verblijfsruimte	7,7
1.19	overloop	15,2	-	verkeersruimte	-
2E VERDIEPING					
2.05	toilet	1,3	-	toiletruimte	7,0
2.19	overloop	14,9	-	verkeersruimte	-
2.20.1	slaapkamer	20,3	15,0	verblijfsruimte	13,5
2.20.2	slaapkamer	9,2	7,3	verblijfsruimte	7,0
2.20.3	slaapkamer	20,3	15,0	verblijfsruimte	13,5
2.21	badkamer	5,6	-	badruimte	14,0
				percentage	
		290,5	172,0	59	

ventilatie via gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW