

AFWIJZING VERGUNNINGAANVRAAG

Ons kenmerk
HDSR 737778

Uw kenmerk
2026032602094

Onderwerp
Afwijzing aanvraag omgevings-vergunning voor een wateractiviteit

Datum

Geachte heer/mevrouw,

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het aanleggen van een dichte dam nabij locatie Oostkade 8 in Hekendorp. De aanvraag hebben wij op 26 maart 2026 ontvangen en ingeboekt onder zaaknummer 737778. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben besloten uw aanvraag *af te wijzen*.

Reden voor afwijzing

Hoewel de aanvraag ziet op het aanleggen van een dichte dam, is in overleg in april 2026 besproken of een dam met duiker mogelijk is. Een dergelijke uitvoering kan alleen worden toegestaan als het gedempte oppervlak wordt gecompenseerd door het realiseren van oppervlaktewater in hetzelfde of een benedenstrooms peilgebied. Er is echter geen overeenstemming bereikt over een concrete en toereikende locatie voor deze watercompensatie. Daardoor kan het verlies aan waterberging niet worden geborgd.

Beoordelingskader

Op grond van artikel 4.73, lid 2 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) is er voor deze activiteit een vergunningplicht aangewezen. Het is verboden om de activiteit te verrichten zonder vergunning.

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl



Naast dit belangenkader zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen.

De beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden vergunning kan worden verleend of moet worden geweigerd.

Bij het verlenen van een vergunning houden we ook rekening met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022;

Inhoudelijke beoordeling

In de beleidsregels is in paragraaf 4.16.1.3 het algemene afwegingskader opgenomen waaraan een vergunningaanvraag voor het aanleggen van een dam met duiker wordt getoetst. Dit kader is hier betrokken, omdat in overleg is onderzocht of de aangevraagde dichte dam als dam met duiker mogelijk kon worden gemaakt.

Uit te voeren werkzaamheden mogen geen verslechtering van de wateraan- en afvoer of verlies aan waterberging tot gevolg hebben. Een uitzondering op deze regel is het realiseren van dammen met duikers met een oppervlak tot 25 vierkante meter. De te realiseren dam heeft een oppervlak van 65 vierkante meter. Het waterschap kan geen vergunning verlenen voor het dempen van 65 vierkante meter oppervlaktewater zonder dat dit wordt gecompenseerd.

Dat betekent dat, in lijn met het beleid, geen medewerking verleend kan worden en de aanvraag dus moet worden afgewezen.

Van bijzondere omstandigheden, die zouden maken dat van het beleid moet worden afgeweken, is niet gebleken. Het verlenen van een vergunning zou bovendien een groot risico op ongewenste precedentwerking met zich brengen.

Gelet op al het voorgaande, en onder verwijzing naar hetgeen is opgenomen in de beleidsregels, wijzen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning af.

Contact

Op 21 mei 2026 heeft onze vergunningverlener, Rik Huisman, u bericht over ons voorgenomen besluit tot afwijzing. U heeft daar niet op gereageerd.

Alternatief

Als de 65 vierkante meter oppervlaktewater wordt gecompenseerd op een locatie in hetzelfde of een benedenstrooms peilgebied, kunt u een nieuwe aanvraag indienen bij het waterschap.



Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.

Meer informatie?

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Procesbeheer van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, 030-2097358 / vhpost@hdsr.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer 737778. Of bezoek de [website](#) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

b.a.

V.C.M. Simjouw
Teamleider Vergunningverlening