



Ventilatie

8 appartementen

Wehl



Inhoudsopgave

1	Projectgegevens	3
2	Berekening ventilatie.....	4
2.1	Gebouwgegevens app. 8	4
2.1.1	Gebouweenheid <Gebouweenheid: 4/4>	5



1 Projectgegevens

Titel

Omschrijving : 8 appartementen
Project : 101462
Projectlocatie : Stationsstraat 26
Projectrelaties : Buro Bouwkunst B.V.
Notities :



2 Berekening ventilatie

Notities :

2.1 Gebouwgegevens app. 8

Aanduiding :
Omschrijving : app. 8
Versie besluit : Bouwbesluitjaar 2018
Aanmaakdatum : 9-7-2024
Mutatiedatum : 9-7-2024
Notities :



2.1.1 Gebouweenheid <Gebouweenheid: 4/4>

Aanduiding :
Omschrijving :
Hoofdfunctie : Woongebouw

Totalen gebouweenheid

$q_{v,sup,tot}$ [dm ³ /s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm ³ /s]	$q_{v,sup,mech}$ [dm ³ /s]	$q_{v,ex,mech}$ [dm ³ /s]
116,0	116,0	0,0	56,0

Resultatenoverzicht

Omschr	Functie	Type	A_f [m ²]	n_p [-]	$q_{v,req}$ [dm ³ /s]	$q_{v,req}$ [dm ³ /s]	$q_{v,sup,tot}$ [dm ³ /s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm ³ /s]	Voldoe t (debiet)	% _{air,req} [%]	% _{fresh,in} [%]	Voldoet (vers)
Bouwlaag: begane grond/1e verdieping												
└ 0.1 (Hal)	Woonfunctie	Verkeersruimte			0	0,0	23,0	23,0	Ja	0,0	0,0	n.v.t.
└ 0.2 (Meterkast)	Woonfunctie	Meterruimte	0,300		MAX(2,0; 1,0 × A_f)	2,0	2,0	2,0	Ja	0,0	0,0	n.v.t.
└ 0.5 (Badkamer)	Woonfunctie	Badruimte			14,0	14,0	14,0	14,0	Ja	0,0	0,0	n.v.t.
└ 0.6 (Toilet)	Woonfunctie	Toiletruimte			7,0 × n_t	7,0	7,0	7,0	Ja	0,0	0,0	n.v.t.
└ 0.8 (Berging)	Woonfunctie	Binnenberging			= 0,0	0,0	14,0	14,0	n.v.t.	0,0	0,0	n.v.t.
VG 1			37,600		MAX(21,0; 0,9 × A_f)	33,8	42,0	42,0		50,0	100,0	
└ 0.3+0.4 (Woonkamer/Keuken (open))	Woonfunctie	Verblijfsruimte (VR)	37,600		MAX(21,0; 0,9 × A_f)	33,8	42,0	42,0	Ja	50,0	100,0	Ja
VG 2			11,000		MAX(7,0; 0,9 × A_f)	9,9	14,0	14,0		50,0	100,0	
└ 0.7 (Slaapkamer)	Woonfunctie	Verblijfsruimte (VR)	11,000		MAX(7,0; 0,9 × A_f)	9,9	14,0	14,0	Ja	50,0	100,0	Ja

Verblijfsgebied VG 1

Ruimte	$q_{v,sup,tot}$ [dm ³ /s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm ³ /s]
0.3+0.4 (Woonkamer/Keuken (open))	42,0	42,0
Totaal verblijfsgebied	42,0	42,0

Ventilatiecomponenten in ruimte 0.3+0.4 (Woonkamer/Keuken (open))

Luchtstroom	Type	Omschr	q_v/m [dm ³ /(s.m)]	$q_{v,d}$ [dm ³ /s]	V_A [m/s]	L_p [mm]	W_p [mm]	D_p [mm]	A_p [cm ²]	$q_{v,1}$ [dm ³ /s]
0.3+0.4 (Woonkamer/Keuken (open)) → 0.1 (Hal)	Deurkier/opening			21,0	0,83				252,0	21,0
<Buitenlucht> → 0.3+0.4 (Woonkamer/Keuken (open))	Ventilatioerooster			42,0						42,0
0.3+0.4 (Woonkamer/Keuken (open)) → <Buitenlucht>	Kanaal			21,0						21,0



Verblijfsgebied VG 2

Ruimte

	$q_{v,sup,tot}$ [dm ³ /s]	$q_{v,ex,tot}$ [dm ³ /s]
0.7 (Slaapkamer)	14,0	14,0
Totaal verblijfsgebied	14,0	14,0

Ventilatiecomponenten in ruimte 0.7 (Slaapkamer)

Luchtstroom	Type	Omschr	q_v/m [dm ³ /(s.m)]	$q_{v,d}$ [dm ³ /s]	v_A [m/s]	L_p [mm]	W_p [mm]	D_p [mm]	A_p [cm ²]	$q_{v,1}$ [dm ³ /s]
<Buitenlucht> → 0.7 (Slaapkamer)	Ventilatirooster			14,0						14,0
0.7 (Slaapkamer) → 0.5 (Badkamer)	Deurkier/opening			14,0	0,83				168,0	14,0

Niet in verblijfsgebied

Ventilatiecomponenten in ruimte 0.1 (Hal)

Luchtstroom	Type	Omschr	q_v/m [dm ³ /(s.m)]	$q_{v,d}$ [dm ³ /s]	v_A [m/s]	L_p [mm]	W_p [mm]	D_p [mm]	A_p [cm ²]	$q_{v,1}$ [dm ³ /s]
0.3+0.4 (Woonkamer/Keuken (open)) → 0.1 (Hal)	Deurkier/opening			21,0	0,83				252,0	21,0

Ventilatiecomponenten in ruimte 0.2 (Meterkast)

Luchtstroom	Type	Omschr	q_v/m [dm ³ /(s.m)]	$q_{v,d}$ [dm ³ /s]	v_A [m/s]	L_p [mm]	W_p [mm]	D_p [mm]	A_p [cm ²]	$q_{v,1}$ [dm ³ /s]
0.1 (Hal) → 0.2 (Meterkast)	Deurkier/opening			2,0	0,83				24,0	2,0
0.2 (Meterkast) → 0.1 (Hal)	Deurkier/opening			2,0	0,83				24,0	2,0

Ventilatiecomponenten in ruimte 0.5 (Badkamer)

Luchtstroom	Type	Omschr	q_v/m [dm ³ /(s.m)]	$q_{v,d}$ [dm ³ /s]	v_A [m/s]	L_p [mm]	W_p [mm]	D_p [mm]	A_p [cm ²]	$q_{v,1}$ [dm ³ /s]
0.5 (Badkamer) → <Buitenlucht>	Kanaal			14,0						14,0

Ventilatiecomponenten in ruimte 0.6 (Toilet)

Luchtstroom	Type	Omschr	q_v/m [dm ³ /(s.m)]	$q_{v,d}$ [dm ³ /s]	v_A [m/s]	L_p [mm]	W_p [mm]	D_p [mm]	A_p [cm ²]	$q_{v,1}$ [dm ³ /s]
0.1 (Hal) → 0.6 (Toilet)	Deurkier/opening			7,0	0,83				84,0	7,0
0.6 (Toilet) → <Buitenlucht>	Kanaal			7,0						7,0

Ventilatiecomponenten in ruimte 0.8 (Berging)

Luchtstroom	Type	Omschr	q_v/m [dm ³ /(s.m)]	$q_{v,d}$ [dm ³ /s]	v_A [m/s]	L_p [mm]	W_p [mm]	D_p [mm]	A_p [cm ²]	$q_{v,1}$ [dm ³ /s]
0.8 (Berging) → <Buitenlucht>	Kanaal			14,0						14,0
0.1 (Hal) → 0.8 (Berging)	Deurkier/opening			14,0	0,83				168,0	14,0



Ventilatiestromen			
Van ruimte	Naar ruimte	Richting	q _{v,1} [dm³/s]
Verbinding: Verbinding met ventilatiesysteem			
<Buiten>	0.7 (Slaapkamer)	Toevoer (buiten)	14,0
<Buiten>	0.3+0.4 (Woonkamer/Keuken (open))	Toevoer (buiten)	42,0
0.3+0.4 (Woonkamer/Keuken (open))	<Buiten>	Afvoer (buiten)	21,0
0.5 (Badkamer)	<Buiten>	Afvoer (buiten)	14,0
0.6 (Toilet)	<Buiten>	Afvoer (buiten)	7,0
0.8 (Berging)	<Buiten>	Afvoer (buiten)	14,0
Verbinding: Overstroom			
0.1 (Hal)	0.6 (Toilet)	Toevoer (overstroom)	7,0
0.1 (Hal)	0.8 (Berging)	Toevoer (overstroom)	14,0
0.1 (Hal)	0.2 (Meterkast)	Toevoer (overstroom)	2,0
0.2 (Meterkast)	0.1 (Hal)	Afvoer (overstroom)	2,0
0.3+0.4 (Woonkamer/Keuken (open))	0.1 (Hal)	Toevoer (overstroom)	21,0
0.7 (Slaapkamer)	0.5 (Badkamer)	Afvoer (overstroom)	14,0



Legenda

Korte omschrijving	Lange omschrijving	Eenheid	Variabele	Symbol
Bouwlaag	Bouwlaag			
Omschr	Omschrijving			
Functie	Gebruiksfunctie			
Type	Ruimtetype Bbl/Bouwbesluit			
A;vl	Vloeroppervlakte	[m ²]		A _f
# persoon	Aantal personen	[-]		n _p
qv;eis	Vereist ventilatiedebiet (qveis)	[dm ³ /s]		Q _{v,req}
qv;eis	Vereist ventilatiedebiet (qveis)	[dm ³ /s]		Q _{v,req}
qv;toe;tot	Totaal toevoerdebiet	[dm ³ /s]		Q _{v,sup,tot}
qv;ex;tot	Totaal afvoerdebiet	[dm ³ /s]		Q _{v,ex,tot}
Voldoet (debiet)	Geselecteerd ventilatiedebiet voldoet			
perc;vers;eis	Eis verse lucht	[%]		% _{air,req}
perc;vers;in	Percentage verse lucht	[%]		% _{fresh,in}
Voldoet (vers)	Percentage verse lucht voldoet			

Korte omschrijving	Lange omschrijving	Eenheid	Variabele	Symbol
Vent. comp.	Ventilatiecomponent			
qv;1	Volumestroom	[dm ³ /s]		Q _{v,1}
q;v/m	Luchtdebiet per strekkende meter	[dm ³ /(s.m)]		q _v /m
v;L	Luchtsnelheid	[m/s]		V _A
A;d	Doorlaatoppervlakte	[cm ²]		A _p
L;d	Doorlaat lengte	[mm]		L _p
B;d	Doorlaat breedte	[mm]		W _p
D;d	Doorlaat diameter	[mm]		D _p

Korte omschrijving	Lange omschrijving	Eenheid	Variabele	Symbol
Cor. krijtstr. in.	Invoer correctie krijtstreepmethode	[m ²]		A _{kr,cor}
A;f (w/o ch.)	Vloeroppervlak zonder krijtstreepcorrectie	[m ²]		A _{fzo.kr.}