



Besluit

Stichting Beheer Insula Dei
Velperweg 139A10
6824 HK ARNHEM

Datum

21 juli 2026

Zaaknummer

2026-008281

Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open
bodemennergiesysteem

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 4

Activiteit

Open bodemennergiesysteem ten behoeve van het open bodemennergiesysteem voor
Insula Dei in Arnhem

Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Arnhem, sectie S, perceelnummer 1856

Beste mevrouw/meneer,

U heeft een vergunning voor een open bodemennergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie,
volgens besluit d.d. 13 januari 2017 met zaaknummer 2015-008311.

Op 26 mei 2026 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens het
onderhoud van de bronnen op de bodem.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn
opgenomen.

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de
Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan Stichting Beheer Insula Dei vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal
600 m³ grondwater bij het onderhoud van de bronnen met een maximale capaciteit van
35 m³/uur.
- Dat de lozing voor het onderhoud plaatsvindt op de bodem.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

21 juli 2025

Zaaknummer

2026-008281

Blad

2 van 4

- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 13 januari 2017 met zaaknummer 2015-008311.

Onderdelen aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Een vergunningaanvraag met aanvraagnummer 20260526 01734 000, ingediend op 26 mei 2026, ingediend door Installect Advies B.V. namens Stichting Beheer Insula Dei;
- Een notitie 'Beschrijving lozing van vrijkomend grondwater bij onderhoud aan open bodemenergiesysteem', referentie IA1016NO, 12 mei 2026, opgesteld door Installect Advies B.V..

Adviezen

Wij hebben de aanvraag voorgelegd aan de gemeente en het waterschap als wettelijke adviseurs voor deze aanvraag. De gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

Bijlage

- Bijlage 1 –Voorschriften

Datum

21 juli 2025

Zaaknummer

2026-008281

Blad

3 van 4

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlage 1 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhoud van de bronnen mag op de bodem geloosd worden met een maximaal debiet van 35 m³/uur per bron, met een totale lozing van maximaal 600 m³/jaar.
2. De lozing op de bodem mag plaatsvinden binnen het kadastrale perceel van Insula Dei (gemeente Arnhem, sectie S, perceelnummer 1856).
3. De installatie moet voorzien zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m³/uur als in l/s).
4. De start van de lozing moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.
5. De beëindiging van de lozing moet uiterlijk vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.