



## Besluit

Essent Infrastructure Solutions B.V.  
Van Deventerlaan 31  
3528 AG UTRECHT

### Datum

21 juli 2026

### Zaaknummer

2026-009174

### Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open  
bodemennergiesysteem

### Inlichtingen bij

Provincieloket  
026 359 99 99  
post@gelderland.nl

### Blad

1 van 5

### Activiteit

Open bodemennergiesysteem ten behoeve van het open bodemennergiesysteem voor de  
De Zeven Akkers aan de Guido Gezellelaan 1 in Harderwijk

### Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Harderwijk, sectie D, perceelnummer 7763

Beste meneer/mevrouw,

U heeft een vergunning voor een open bodemennergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie,  
volgens besluit d.d. 1 april 2011 met zaaknummer 2010-019992.

Op 17 mei 2026 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens het  
onderhoud van de bron op het vuilwaterriool. Het betreft een lozing die tijdelijk en kortdurend is  
en noodzakelijk is voor een goed en duurzaam functionerend open bodemennergiesysteem. Daarom  
stemmen we in met de aangevraagde lozing.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn  
opgenomen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
post@gelderland.nl  
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751



provincie  
**Gelderland**

**Datum**

21 juli 2026

**Zaaknummer**

2026-009174

**Blad**

2 van 5

**Besluit**

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan Essent Infrastructure Solutions B.V. vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal 1.000 m<sup>3</sup>/jaar grondwater bij het onderhoud van de bronnen met een maximale capaciteit van 20 m<sup>3</sup>/uur.
- Dat de lozing plaatsvindt op het vuilwaterriool.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 1 april 2011 met zaaknummer 2010-019992.

**Onderdelen aanvraag**

De aanvraag bestaat uit:

- Een vergunningaanvraag met aanvraagnummer 20260617 00981 000, ingediend op 17 1 2026, ingediend door Essent Infrastructure Solutions B.V.;
- Een overzichtskaart met ligging lozingspunt 'Omgevingslocket documentatie' opgesteld door Essent Infrastructure Solutions B.V.

**Advies**

Wij hebben de aanvraag voorgelegd aan de gemeente als wettelijke adviseur. De gemeente heeft aangegeven in te stemmen met de aangevraagde lozing op het riool.

**De bijlage is onderdeel van dit besluit**

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman  
Teammanager Vergunningverlening

**Datum**

21 juli 2026

**Zaaknummer**

2026-009174

**Blad**

3 van 5

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

**Bijlage**

- Bijlage 1 –Voorschriften

**Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op [www.gelderland.nl/bezwaren](http://www.gelderland.nl/bezwaren) en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## Bijlage 1 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhouden van de bronnen mag op het vuilwater-/gemengde riool geloosd worden met een maximaal debiet van 20 m<sup>3</sup>/uur per bron, met een totale lozing van maximaal 1.000 m<sup>3</sup>/jaar.
2. Het te lozen grondwater bevat maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen. Indien niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat deze concentratie niet zal worden overschreden, wordt op aangeven van het bevoegd gezag het grondwater bemonsterd en onderzocht op de concentratie onopgeloste stoffen.
3. De lozing op het vuilwaterriool moet plaatsvinden via een, op het lozingsdebiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie welke zich bevindt tussen het onttrekkingspunt en het lozingspunt. Indien er geen zandvanger/bezinkinstallatie geplaatst kan worden, moet de rioolstreng waarop geloosd wordt na lozing geïnspecteerd en indien nodig gereinigd worden. Het te lozen water moet op een doelmatige wijze kunnen worden bemonsterd.
4. De lozing op het vuilwaterriool voor het onderhoud van de bronnen vindt plaats op het lozingspunt zoals aangegeven in figuur 1.
5. De installatie dient voorzien te zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m<sup>3</sup>/uur als in l/s).
6. Bij regenval bij de projectlocatie (bron: <https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/verwachtingen>) mag niet geloosd worden op het riool.
7. De start van de lozing op het vuilwaterriool dient twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld te worden aan de provincie via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).
8. De beëindiging van de lozing op het vuilwaterriool dient binnen vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld te worden aan de provincie via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

**Datum**


21 juli 2026

**Zaaknummer**

2026-009174

**Blad**

5 van 5



*Figuur 1 Lozingspunt*