

Inspectierapportage

Documentnummer

TV 22.I.2030

1	Functieplaats	A-205-701-V-711	Referentieveiligheid	PRV71102/03@1 bar
	Omschrijving station	EUROPOORT M&R	Inspectiemethodiek	IMD_003
	Beheerder	WR	Wettelijk insp. plichtig	Ja
	Stuklijstpositietekst	ODORANTTANK	Ontwerpdruk (Bar)	0/1,5
	Componentbeschrijving	Odoranttank 3000L	Ontwerptemp. (Celsius)	-20/50
	Tagnummer	V-711	Volume (liter)	3700
	Identificatienummer	16-04/01	Ref. tek.nr.	DIS:21619873
	Serienummer	16-04/01	Functieplaats (OUD)	A205-50-04-001
	Bouwjaar	2016		
	Inbouwdatum	26-10-2016		

2	Om- vang inspec- tie	Visueel	Inwendig ☐	Uitwendig ☒	Laswerk ☒	Coating ☒	Isolatie ☐
		Niet-destructief onderzoek	Laswerk ☐	Radiografisch ☐	Ultrasoon ☐	Magnetisch ☐	Penetrant ☐
			Plaatwerk ☒	Wanddikte ☒	Ultrasoon ☒	Magnetisch ☐	Penetrant ☐
			Onderdelen ☐	Wanddikte ☐	Ultrasoon ☐	Magnetisch ☐	Penetrant ☐
		Druktest	Medium: Water ☐	Gas ☐	Stikstof ☐	Lucht ☐	
			Sterkte: 0 bar	Duur: 0 uur	Dichtheid: 0 bar	Duur: 0 uur	
		Drukbeveiliging	Tagnummer: PRV-71102	Afsteldruk: 1 bar	Testdruk: 0,97 bar		
3	Inspec- tie resul- taten alge- meen	Visueel	A NA NVT	Toelichting			
		Inwendig	☐ ☐ ☒	tweede veiligheid PRV71102@1,0 bar			
		Uitwendig	☒ ☐ ☐				
		Laswerk	☒ ☐ ☐				
		Coating/Isolatie	☒ ☐ ☐				
		Niet-destructief onderzoek	Laswerk ☐ ☐ ☒	Cygnus 6723			
		Plaatwerk/Pijpwerk	☒ ☐ ☐				
		Onderdelen	☐ ☐ ☒				
		Druktest	☐ ☐ ☒	ref FAC-BA--016/1036615/10336864/10355893			
		Drukbeveiliging	☒ ☐ ☐	Zie rap./cert.nr.:			

4	Meet- resul- taten	Nr.	Wanddikte (mm)				
		1	6,0				
		2	5,8				
		3	6,0				
		4	5,1				
		5	5,3				
		6	5,5				
		7	5,2				
		8	5,2				
		9	5,2				
		10	5,3				
		11	4,6				
		12	4,6				
		13	6,0				
		14	5,9				
		15	5,0				
		16	5,1				
		17	5,3				
		18	5,3				

5.	Reden kortere termijn
Bijzonder- heden	

Verklaring van Herkeur

Ondergetekende, inspecteur bij de KVG van de N.V. Nederlandse gasunie, verklaart een herkeuring te hebben uitgevoerd op onder 1 omschreven drukapparaat alsmede het onderstaand eindoordeel te hebben gebaseerd op de inspectieresultaten van de uitgevoerde inspecties (2 en 3), de resultaten van de uitgevoerde metingen (4) en de redenen voor het stellen van een kortere termijn (5).

Eindoordeel: Indeling (TV4-T25): Wettelijk (art.12c van het Besluit) ☒ Zorgplicht ☐
Drukapparaat voor nieuwe bedrijfsperiode geschikt ☒ niet geschikt ☐ uitstel ☐
Jaar volgende herbeoordeling 31-12-2028
Voorwaarden voor verder gebruik
Stempelplaat gemerkt met Groene sticker ☒ Gele sticker ☐ Rode sticker ☐

Geïnspecteerd door

Origineel rapport naar beheerder

Datum inspectie 19-12-2022

Handtekening:

Stempel:



Akkoord senior inspecteur

Handtekening:

Stempel:



Toezicht door

Handtekening:

Stempel:

Note:

In gevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan tegen deze beslissing bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen 6 weken na de datum van de verzending van deze beslissing een bezwaarschrift worden ingediend bij de afdeling Drukhouders Inspectie van de Gasunie. In het bezwaarschrift moet goed gemotiveerd worden aangegeven waarom de beslissing niet juist gevonden wordt. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van de bestreden beslissing en van alle eventuele andere op de zaak betrekking hebbende documenten toe te voegen.