



Besluit

Kramp Nederland B.V.
Breukelaarweg 33
7051 DW VARSSEVELD

Datum

28 juli 2026

Zaaknummer

2026-007458

Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open bodemenergiesysteem

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 5

Activiteit

Open bodemenergiesysteem ten behoeve van het open bodemenergiesysteem voor de Kramp aan de Breukelaarweg 33 in Varsseveld

Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Varsseveld, sectie B, perceelnummers 6311, 6482, 6483, 6869, 6872, 7215, 7250, 7344, 7346, 7347, 7352, 7376, 7378, 7383 en 7387

Beste meneer/mevrouw,

U heeft een vergunning voor een open bodemenergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie, volgens besluit d.d. 3 juli 2014 met zaaknummer 2014-008141 en besluit d.d. 12 januari 2018 met zaaknummer 2017-011919.

Op 6 mei 2026 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens de aanleg en het ontwikkelen van bronnen op het gemengde riool. Het betreft het lozen bij de realisatie van de nog niet gerealiseerde bronnen van het open bodemenergiesysteem (bron K7, K8, K9, W7, W8 en W9). Het grondwater dat onttrokken wordt voor periodiek onderhoud wordt (via het eigen rioolstelsel) geloosd op het oppervlaktewater. Hiervoor wordt een aparte vergunning aangevraagd bij het waterschap. De lozing bij realisatie van de bronnen betreft een lozing die tijdelijk en kortdurend is en noodzakelijk is voor een goed en duurzaam functionerend open bodemenergiesysteem. Daarom stemmen we in met de aangevraagde lozing.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn opgenomen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

28 juli 2026

Zaaknummer

2026-007458

Blad

2 van 5

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan Kramp Nederland B.V. vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal 180 m³ boorspoelwater en 10.000 m³ ontwikkelwater met een maximale capaciteit van 10 m³/uur.
- Dat de lozing plaatsvindt op het gemengde riool.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 3 juli 2014 met zaaknummer 2014-008141 en besluit d.d. 12 januari 2018 met zaaknummer 2017-011919.

Onderdelen aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Een vergunningaanvraag met aanvraagnummer 20260506 00317 002, ingediend op 13 juli 2026, ingediend door Installect Advies B.V. namens Kramp Nederland B.V.;
- Een notitie 'Vergunningswijziging voor het lozen van vrijkomend grondwater bij aanleg en gebruik van een open bodemenergiesysteem, Kramp Varsseveld', d.d. 13 juli 2026, kenmerk IA3747NO_03, opgesteld door Installect Advies B.V.

Advies

Wij hebben de aanvraag voorgelegd aan de gemeente en het waterschap als wettelijke adviseurs. De gemeente en het waterschap hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen op de aanvraag.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Datum

28 juli 2026

Zaaknummer

2026-007458

Blad

3 van 5

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

Bijlage

- Bijlage 1 –Voorschriften

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlage 1 Voorschriften


U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het boorspoelwater dat vrijkomt na realisatie van de bronnen mag op het gemengde riool geloosd worden met een maximaal debiet van 10 m³/uur per bron, met een totale lozing van maximaal 180 m³.
2. Het grondwater dat vrijkomt bij het ontwikkelen van de bronnen mag op het gemengde riool geloosd worden met een maximaal debiet van 10 m³/uur per bron, met een totale lozing van maximaal 10.000 m³.
3. Het te lozen grondwater bevat maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen. Indien niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat deze concentratie niet zal worden overschreden, wordt op aangeven van het bevoegd gezag het grondwater bemonsterd en onderzocht op de concentratie onopgeloste stoffen.
4. De lozing op het riool moet plaatsvinden via een, op het lozingsdebiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie welke zich bevindt tussen het onttrekkingspunt en het lozingspunt. Het te lozen water moet op een doelmatige wijze kunnen worden bemonsterd.
5. De lozing op het riool voor het boorspoel- en ontwikkelwater van de bronnen vindt plaats op het lozingspunt zoals aangegeven in figuur 1.
6. De installatie dient voorzien te zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m³/uur als in l/s).
7. Bij regenval bij de projectlocatie (bron: <https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/verwachtingen>) mag niet geloosd worden op het riool.
8. De start van de lozing op het riool dient twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld te worden aan de provincie via post@gelderland.nl.
9. De beëindiging van de lozing op het riool dient binnen vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld te worden aan de provincie via post@gelderland.nl.

Datum
28 juli 2026

Zaaknummer
2026-007458

Blad
5 van 5



Figuur 1 Lozingspunt voor lozing van boerspoelwater en ontwikkelwater