

VOF Paardseheide

Leeuwenakker 2
5091KX Oost West en Middelbeers

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel : 17 juli 2014
ons kenmerk : Z26742/U28967
uw kenmerk :
onderwerp : Beschikking
Waterwet

behandeld door :
doorkiesnummer :
e-mail adres :
bijlagen : watervergunning
verzonden : 17 juli 2014

Geachte heer

Hierbij doe ik u toekomen de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Waterwet en de bekendmaking. Ik verzoek u ons mede te delen wanneer u de werkzaamheden wilt starten. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde antwoordkaart. Deze kunt u kosteloos naar ons opsturen.

Voorts wijs ik u op de volgende zaken die voor u van belang kunnen zijn:

- Een watervergunning is geen toestemming tot het betreden van eigendommen. U zult hiervoor toestemming moeten vragen aan de desbetreffende eigenaren;
- Naast de verleende Watervergunning dient u voor de voorgenomen activiteiten wellicht nog over vergunningen van andere overheden (gemeente, provincie) te beschikken. Dat betekent dat u pas met de werkzaamheden kunt starten als u ook die toestemming hebt verkregen.
- Naast de verleende Watervergunning kan het zijn dat u voor de aangevraagde activiteiten, die een verlaging van het maaiveld met zich meebrengen, ook een vergunning nodig heeft op grond van de Ontgrondingenwet. In een aantal gevallen kan volstaan worden met een melding op grond van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.brabant.nl/ontgrondingen.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, t.a.v. secretariaat commissie bezwaarschriften, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Degene die bezwaar maakt, kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening doen. Dit verzoek moet worden gericht aan de

voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 70.584, 5201 CZ in 's-Hertogenbosch.


Over het algemeen is een bezwaar zinvol als het gaat over, onder andere, de waterhuishouding, de procedure, het beoordelingstraject of het toepassen van de beleidsregels. Meer informatie hierover kunt u vinden op http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/bezwaarkaart_0.pdf.

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw mening over de afhandeling van uw melding of vergunningaanvraag. Hiervoor vragen wij u antwoord te geven op 10 vragen die te vinden zijn op: www.dommel.nl/klanttevredenheid.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel



Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
Info@dommel.nl
www.dommel.nl

Watervergunning

Z26742

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 16 mei 2014 een aanvraag ontvangen van VOF Paardseheide, Leeuwenakker 2, 5091KX te Oost en West Middelbeers. De aanvraag is bij het waterschap ingeboekt onder nummer Z26742/O49521 en heeft het olo-nummer 1309253. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur 2013 van Waterschap De Dommel een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op neerslag tot afvoer laten komen naar een oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan 2000 m² onverharde grond wordt bebouwd of verhard. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oost-West-Middelbeers, sectie F, nummer 131. Dit perceel ligt in overig gebied.

Neerslag tot afvoer laten komen naar oppervlaktewaterlichamen waarbij meer dan 2000 m² onverharde grond wordt bebouwd of verhard is vergunningplichtig op basis van artikel 3.4., lid b en c van de Keur van Waterschap De Dommel 2013. In de Keur is echter geregeld dat voor de activiteiten, bedoeld in de artikelen 3.1 tot en met 3.11, algemene regels kunnen worden gesteld. Die algemene regels kunnen een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de in die artikelen genoemde ge- of verboden inhouden.

Voor de afvoer van neerslag afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2000 m² wordt in de algemene regels vrijstelling verleend van het verbod wanneer de neerslag wordt afgevoerd overeenkomstig Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen. De vrijstelling is echter alleen van toepassing wanneer de waterparagraaf van een gemeentelijk bestemmingsplan, provinciaal inpassingsplan, of gemeentelijk afkoppelplan de schriftelijke instemming hebben verkregen van het waterschap. In het geval van V.O.F. Paardseheide, Leeuwenakker 2, te Oost West En Middelbeers is deze schriftelijke instemming niet afgegeven door het waterschap en daarom geldt alsnog de vergunningplicht ingevolge de Keur Waterschap De Dommel 2013.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door [REDACTED] van R&S Advies B.V., Langegracht 4a, 5091 SJ Oost en West Middelbeers.

De aanvrager is op 20 juni 2014 (kenmerk u-nummer 28551) en op 4 juli 2014 (kenmerk u-nummer 28767) op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden vóór respectievelijk 4 juli 2014 en 11 juli 2014 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op respectievelijk 30 juni 2014 en 10 juli 2014 ontvangen en geregistreerd onder kenmerk o-nummers 50729 en 50944. Daarmee is de procedure opgeschort met 19 dagen.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het provinciaal waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel. De gevraagde activiteit wordt uitgevoerd conform Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen en past daarmee binnen de uitgangspunten zoals verwoord in de beleidsnotitie "Beleidsregels lozing verhard oppervlak 2010" en "Ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk".

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2013, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt.

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.4, sub b en c van de Keur Waterschap De Dommel 2013 te verlenen aan VOF Paardseheide, Leeuwenakker 2, 5091KX te Oost en West Middelbeers. De vergunning heeft betrekking op het afvoeren van water afkomstig van een toename van verhard oppervlak $> 2000\text{m}^2$ op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oost en West Middelbeers, sectie F, nummer 131, onder de volgende voorschriften.

Voorschrift

Bergings/infiltratievoorziening

1. De bergings- /infiltratievoorziening dient zodanig te worden ingericht dat deze minimaal 279 m^3 tussen de bodem en de noodoverloop kan bergen.
2. De voorziening dient te worden voorzien van een noodoverloop, welke is gelegen aan de rand van de voorziening.
3. De noodoverloop moet zodanig worden geplaatst dat het onderhoud aan de watergang niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt.
4. De uitmonding van de noodoverloop moet zodanig worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden.
5. Het (bouwkundig) onderhoud ter instandhouding van de bergings- /infiltratievoorziening en de noodoverloop, is ten laste van de vergunninghouder.
6. Na realisatie van de noodoverloop dient het talud van de watergang in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Boxtel, 15-07-2014
namens het dagelijks bestuur



procesmanager Verlenen vergunningen