

Straal- en Coatingbedrijf W. Schouten B.V.

■■■■■■■■■■
Oostoeverweg 33
1786 PS DEN HELDER

VERZONDEN 11 AUG. 2026

Zaaknummer : OMG-081032/Z26-0819768
DSO-nummer : -
Behandelaar : ■■■■■■■■■■
Betreft : Besluit maatwerkvoorschriften aftappen in opslagruimte
Locatie : Oostoeverweg 33, Den Helder

Geachte ■■■■■■■■■■,

Op 23 april 2026 heeft u een aanvraag voor maatwerkvoorschriften ingediend voor Straal- en Coatingbedrijf W. Schouten B.V. op de locatie aan Oostoeverweg 33 in Den Helder. Uw aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OMG-081032/Z26-0819768. De aanvraag is ingediend voor het af- c.q. overtappen van oplosmiddel in jerrycans vanuit een 200 liter vat die is geplaatst in een PGS 15-opslagvoorziening. De aanvraag gaat over de aangewezen milieubelastende activiteit (hierna: mba) 'het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking'. Hierbij treft u het besluit op uw aanvraag voor maatwerkvoorschriften. De voorschriften zijn opgenomen in de bijlage.

Besluit

Wij besluiten:

1. op grond van artikel 4.5 van de Omgevingswet en artikel 2.13, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving om een maatwerkvoorschrift te stellen dat artikel 4.1012, eerste lid, van paragraaf 4.98 van het Besluit activiteiten leefomgeving niet van toepassing is op de verplichting te voldoen aan voorschrift 3.4.1 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (versie 1.0 van augustus 2021) en dat in één PGS 15-opslagvoorziening de primaire verpakking mag worden geopend voor het af- c.q. overtappen van oplosmiddel van een vat in jerrycans;
2. de in de bijlage opgenomen maatwerkvoorschriften aan dit besluit te verbinden.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de betreffende aanvraag zijn er geen redenen om deze te weigeren. De maatwerkvoorschriften zullen gaan gelden naast de (van toepassing zijnde) artikelen uit het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) en het Omgevingsplan gemeente Den Helder (hierna: Omgevingsplan).

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt gelet op artikel 3.40 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), inwerking op de dag van verzending.

Procedure

Ontvangst

De aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschriften is op 23 april 2026 ontvangen. Op 25 juni 2026 is een procedurebrief opgesteld en aan de initiatiefnemer gezonden, waarin staat vermeld dat de gemeente Den Helder (taak gemandateerd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (hierna: OD NHN)) het bevoegd gezag is, welke procedure en beslistermijn op de aanvraag van toepassing is en welke rechtsmiddelen er openstaan tegen het besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Het besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in titel 4.1 van de Awb.

Aanleiding en beoordelingsregels

Op de locatie aan Oostoeverweg 33 in Den Helder bevindt zich Straal- en Coatingbedrijf W. Schouten B.V., een metaalbewerkingsbedrijf (stralen en coaten). Tijdens een controle uitgevoerd op 22 mei 2025 (zaaknummer: OMG-046086/495721) is geconstateerd dat in een PGS-opslagvoorziening oplosmiddelen (ADR-klasse 3) worden af- c.q. overgetapt vanuit een vat in jerrycans. Hiervoor is het betreffende vat voorzien van een metalen pomp. Dit is in strijd met artikel 4.1012, eerste lid, van het Bal (aanwijzing in artikel 3.27, eerste lid, onder a, en artikel 3.29, aanhef en onder a, van het Bal). Gelet op voorgaande kan met betrekking tot af- c.q. overtapwerkzaamheden in de PGS-opslagvoorziening maatwerkvoorschriften worden gesteld op grond van artikel 2.13, tweede lid, van het Bal. Hierin is namelijk bepaald dat met maatwerkvoorschriften kan worden afgeweken van afdeling 2.7 en de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Bal. Hierbij moeten alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging en ter bescherming van de gezondheid worden getroffen, de beste beschikbare technieken (hierna: BBT) worden toegepast, geen significante milieuverontreiniging worden veroorzaakt en alle passende maatregelen worden getroffen om ongewone voorvallen te voorkomen.

Op grond van artikel 2.13, vijfde lid, van het Bal zijn op het stellen van maatwerkvoorschriften over een mba de beoordelingsregels en de bepalingen over vergunningvoorschriften in de artikelen 8.9 tot en met 8.25a, 8.26, tweede tot en met vierde lid, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33, 8.34. eerste lid, 8.40, 8.41, 8.73 en 8.98 tot en met 8.100 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) en afdeling 8.3 van het Omgevingsbesluit van toepassing. Hiermee is in dit besluit rekening gehouden. Gelet op voorgaande hebben wij (onder andere) conform artikel 8.9, eerste lid, van het Bkl beoordeeld of:

- milieuverontreiniging door de activiteit(en) geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door de activiteit(en) worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit(en) in aanmerking komende BBT worden toegepast;
- geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit(en) voor het terrein waarop de activiteit(en) werd(en) verricht, te voorkomen of beperken, als dat nodig is om het terrein weer geschikt te maken voor toekomstig gebruik.

Daarnaast hebben wij conform artikel 8.9, tweede lid, van het Bkl bij de beoordeling rekening gehouden met de artikelen 10.14 en 10.29a van de Wet milieubeheer (hierna: Wm). Evenzo is bij de beoordeling of de mba geen significante milieugevolgen heeft conform artikel 8.9, derde lid, van het Bkl rekening gehouden met het Omgevingsplan, omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, de waterschapsverordening en omgevingsverordening. Ook is conform artikel 8.9, vierde lid, van het Bkl bij de beoordeling of de activiteit voldoet aan de criteria bedoeld in artikel 8.9, eerste lid, onder a tot en met e, van het Bkl, rekening gehouden met de informatiedocumenten, bedoeld in bijlage XVIII, onder B van het Bkl.

Beste beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning (het besluit) voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of, indien dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk -bij voorkeur bij de bron- te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat binnen het bedrijf ten minste de BBT worden toegepast conform artikel 8.9, eerste lid, onder d, van het Bkl. Hierbij is conform artikel 8.10, eerste lid, van het Bkl bij de beoordeling rekening gehouden met de BBT-conclusies en informatiedocumenten uit bijlage XVIII, onder A van het Bkl. In bijlage II van de Omgevingsregeling staat welke uitgave van de norm (informatiedocumenten) van toepassing is.

In dit geval is hierbij rekening gehouden met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid (versie 1.0 van augustus 2021, hierna: PGS 15:2021) welke als BBT-document is opgenomen in bijlage XVIII, onder A van het Bkl.

Als voor een mba geen BBT-conclusies van toepassing zijn of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies niet alle mogelijke milieugevolgen van die mba behandelen, is conform artikel 8.10, tweede lid, van het Bkl bij het bepalen van de BBT in ieder geval rekening gehouden met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als bedoeld in artikel 3 van de CLP-verordening;
- de ontwikkeling van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de gevolgen en de omvang van de emissies;
- de verwachte datum en het verwachte tijdstip waarop met de activiteit wordt begonnen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek te gaan toepassen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak de nadelige gevolgen van de emissies en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken; en
- de informatiedocumenten, bedoeld in bijlage XVIII, onder A (van het Bkl).

Met betrekking tot het treffen van de nodige maatregelen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen van ongevallen te beperken, is rekening gehouden met hetgeen staat in artikel 8.10a, eerste lid, van het Bkl.

Opmerking:

De artikelen 8.11 tot en met 8.25a, 8.26, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33, 8.34, eerste lid, 8.40, 8.41, 8.73, 8.98, 8.99 en 8.100 van het Bkl en afdeling 8.3 van het Omgevingsbesluit zijn (wel getoetst maar) niet van toepassing op dit besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 2.3, aanhef en onder b, van het Bal is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder het bevoegd gezag met betrekking tot het (vast)stellen van maatwerkvoorschriften voor de locatie aan Oostoeverweg 33 in Den Helder. Namens het college is de OD NHN gemandateerd voor vergunningverlening (waaronder het stellen van maatwerkvoorschriften), toezicht en handhaving van de betreffende mba.

Horen belanghebbenden

Op grond van artikel 4:8 van de Awb moet een bestuursorgaan, voordat de beschikking wordt afgegeven, belanghebbenden die de beschikking niet hebben aangevraagd en mogelijk bedenkingen hebben tegen het besluit in de gelegenheid stellen om hun/haar zienswijze naar voren te brengen. In deze procedure zien wij af van het horen van belanghebbenden die de beschikking niet hebben aangevraagd om de volgende reden.

Initiatiefnemer (Straal- en Coatingbedrijf W. Schouten B.V.) heeft de beschikking aangevraagd. Zij zullen naar verwachting geen bedenkingen hebben en hoeven derhalve niet te worden gehoord op grond van artikel 4:8 van de Awb. De aanvraag is ingediend voor het af- c.q. overtappen van oplosmiddel vanuit een vat in jerrycans met een handbediende hevelpomp in een PGS 15-opslagvoorziening. Het bedrijf is gelegen op het industrieterrein Oostoever in Den Helder. Hierbij zijn er geen (beperkt) kwetsbare objecten gelegen op korte afstand van de projectlocatie. Met betrekking tot de aanvraag zijn er in de directe omgeving dus geen andere direct belanghebbenden van wie wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat zij bedenkingen hebben tegen het gevraagde besluit.

Advies

Met betrekking tot de ingediende aanvraag geldt er geen wettelijke adviesplicht op grond van afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit. Met betrekking tot deze aanvraag is wel op 9 juli 2026 advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) over het concept maatwerkbesluit. Op 20 juli 2026 is per e-mail een advies ontvangen van de VR NHN.

In dit advies staat dat uit oogpunt van brandveiligheid de volgende twee punten uit PGS 15 (2021) als aanvulling:

- Voorschrift 3.4.10: Ten behoeve van de veiligheid van de werknemers moet een instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of een incident met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beschrijft. De bedrijfsleiding moet deze instructie actueel houden en werknemers hierover inlichten.
- Voorschrift 3.4.11: Bij de toegang tot de locatie of bij de portier moet een instructie zijn aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit. Deze instructie moet gegevens bevatten van instanties of personen met wie in het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen.

Reactie advies VR NHN

Met betrekking tot het besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften mag in dit geval alleen worden afgeweken van voorschrift 3.4.1 uit de PGS 15:2021. Aan de hierboven genoemde voorschriften 3.4.10 en 3.4.11 uit de PGS 15:2021 moet nog steeds worden voldaan op grond van artikel 4.1012, eerste lid, van het Bal (aanwijzing in artikel 3.27, eerste lid, onder a, artikel 3.29, aanhef en onder a, en artikel 4.1004 van het Bal). In zoverre wordt dus reeds tegemoetgekomen aan de inhoud van het advies.

Wettelijk kader

In artikel 4:5 van de Ow en artikel 2.13, eerste lid, van het Bal is de mogelijkheid opgenomen tot het stellen van maatwerkvoorschriften ten aanzien van artikel 2.11, afdeling 2.7 en de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Bal opgenomen bepalingen. Hierbij kan op grond van artikel 2.13, tweede lid, van het Bal met een maatwerkvoorschrift worden afgeweken van afdeling 2.7 (Ongewone voorvallen) en de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Bal. De grondslag voor dit besluit betreft artikel 2.13, tweede lid, van het Bal.

Overwegingen

Het besluit baseren wij op onderstaande inhoudelijke onderbouwing.

Bijgevoegde stukken

Bij de beoordeling zijn de volgende ingediende documenten gebruikt:

- e-mail van 23 april 2026 van Straalbedrijf en coating bedrijf Schouten genaamd FW: maatwerkaanvraag tapcontainer inclusief de als bijlage toegevoegde (drie) foto's 20260423_114543.jpg, 20260423_114444.jpg en 20260423_114430.jpg;
- aanvullende e-mail van 23 april 2026 van Straal- en Coatingbedrijf Schouten genaamd FW inclusief de als bijlage toegevoegde foto 20260227_163448.jpg;
- e-mail van 23 april 2026 van Straal- en coatingbedrijf Schouten B.V. genaamd FW inclusief de bijlage 'Resultaat Vergunningcheck 03 april 2026-3.pdf';
- e-mail van 26 juni 2026 van Straal- en Coatingbedrijf W. Schouten B.V. genaamd 'Re: Locatie van PGS-opslagvoorziening waarin wordt overgetapt' met als bijlage een plattegrond met daarop de locatie van de betreffende opslagvoorziening;
- Advies van de VR NHN van 20 juli 2026.

Verplichtingen

Op de locatie aan Oostoeverweg 33 in Den Helder zijn meldings- en informatieplichten van toepassing. Het betreft de volgende verplichtingen:

Soort	Artikel	Mba
Meldingsplicht	Art. 4.1293, eerste lid, Bal. Aanwijzing in art. 3.4, eerste lid, en art. 3.6, eerste lid, onder b, van paragraaf 3.2.1 en art. 4.1292, eerste lid, van paragraaf 4.126 Bal.	Stookinstallaties
Meldingsplicht	Art. 4.927, eerste lid, Bal. Aanwijzing in art. 3.24, aanhef en onder a, en art. 3.26, eerste lid, onder b, van paragraaf 3.2.8 Bal.	Mobiele dieselolietanks
Meldingsplicht	Art. 4.1005, eerste lid, Bal. Aanwijzing in art. 3.27, eerste lid, onder a, art. 3.29, aanhef en onder a, van paragraaf 3.2.9 en art. 4.1004 van paragraaf 4.98 Bal.	Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking (oplosmiddelen, thinner, verven, primer, olie en gasflessen)

Informatieplicht	Art. 3.110, eerste lid, Bal. Aanwijzing in art. 3.103, eerste lid, onder f, van paragraaf 3.4.4 Bal.	Het maken van producten van metaal.
Meldingsplicht	Art. 4.219, eerste lid, Bal. Aanwijzing in art. 3.103, eerste lid, onder f, en art. 3.109, eerste lid, onder c, van paragraaf 3.4.4 en art. 4.218, van paragraaf 4.13 Bal.	Stralen van metalen
Meldingsplicht	Art. 4.263, eerste lid, Bal. Aanwijzing in art. 3.103, eerste lid, onder f, en art. 3.109, eerste lid, onder f, van paragraaf 3.4.4 en art. 4.262 van paragraaf 4.16 Bal.	Lassen van metalen.
Meldingsplicht	Art. 4.289, eerste lid, Bal. Aanwijzing in art. 3.109, eerste lid, onder f, en art. 3.109, eerste lid, onder h, van paragraaf 3.4.4 en art. 4.288, eerste lid, van paragraaf 4.20 Bal.	Het mechanisch en thermisch bewerken van metalen.
Meldingsplicht	Art. 4.356, eerste lid, Bal. Aanwijzing in art. 3.109, eerste lid, onder f, en art. 3.109, eerste lid, onder j, van paragraaf 3.4.4 en art. 4.355, eerste lid, van paragraaf 4.22 Bal.	Het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, vaartuigen of werktuigen
Meldingsplicht	Art. 4.439, eerste lid, Bal. Aanwijzing in art. 3.109, eerste lid, onder f, en art. 3.109, eerste lid, onder l, van paragraaf 3.4.4 en art. 4.438, eerste lid, van paragraaf 4.34 Bal.	Oplosmiddeleninstallatie (gebruiken van oplosmiddelen).

Aanvraag maatwerkvoorschrift

Op 23 april 2026 is een aanvraag voor het opleggen van maatwerkvoorschriften ontvangen van Straal- en Coatingbedrijf W. Schouten B.V. voor de locatie aan Oostoeverweg 33 in Den Helder. Dit betreft een metaalbewerkingsbedrijf voor het coaten en stralen van metalen oppervlakten. Hierbij zijn op bovengenoemde locatie drie PGS-opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen aanwezig. In één van deze PGS-opslagvoorzieningen wordt oplosmiddel (ADR-klasse 3) af- c.q. overgetapt met behulp van een handbediende hevelpomp vanuit een vat in jerrycans. Dit is in strijd met voorschrift 3.4.1 van de PGS 15:2021 waarna wordt verwezen in artikel 4.1012 van paragraaf 4.98 van het Bal. Gelet op voorgaande zijn hiervoor maatwerkvoorschriften aangevraagd.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag is ingediend omdat Straal- en Coatingbedrijf W. Schouten B.V. op de locatie aan Oostoeverweg 33 in Den Helder niet voldoet aan voorschrift 3.4.1 van de PGS 15:2021. Na deze PGS wordt verwezen in artikel 4.1012, eerste lid, van paragraaf 4.98 (Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking) van het Bal (aanwijzing in artikel 3.27, eerste lid, onder a, en artikel 3.29, aanhef en onder a, van paragraaf 3.2.9 (Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking) van het Bal). Er is namelijk eenmaal per week sprake van het openen van de primaire verpakking van een vat met oplosmiddel om deze af te tappen in jerrycans. Door de aard van de bedrijfsvoering is het in dit geval nodig om oplosmiddel af te tappen, om zo de benodigde werkvoorraad te maken voor het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. Hierbij wordt niet voldaan aan voorschrift 3.4.1 van de PGS 15:2021. In dit voorschrift staat namelijk dat ompakwerkzaamheden slechts mogen plaatsvinden als de primaire verpakking niet wordt geopend. Op één vat met oplosmiddelen wordt eenmaal per week een handbediende hevelpomp geplaatst. Gelet op voorgaande wordt daarbij de primaire verpakking dus geopend.

Afweging en onderbouwing

Het opslaan van gevaarlijk stoffen in verpakking (waaronder vaten met oplosmiddel van ADR-klasse 3) is als mba aangewezen in artikel 3.27, eerste lid, onder a, van paragraaf 3.2.9 (Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking) van het Bal. Er is daarbij geen sprake van een vergunningplichtige mba als aangewezen in artikel 3.28 van het Bal. Gelet op voorgaande moet overeenkomstig artikel 3.29, aanhef en onder a, van paragraaf 3.2.9 worden voldaan aan de regels over het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking bedoeld in paragraaf 4.98 van het Bal.

In artikel 4.1012, eerste lid, van deze paragraaf staat dat met het oog op het waarborgen van de veiligheid bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1004 (Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, met uitzondering van ADR-klasse 5.2), wordt voldaan aan de PGS 15. Conform bijlage II van de Omgevingsregeling betreft dit de PGS 15 versie 1.0 van augustus 2021 (PGS 15:2021). In voorschrift 3.4.1 van deze PGS 15 staat dat ompakwerkzaamheden alleen mogen plaatsvinden als de primaire verpakking niet wordt geopend. Het af- c.q. overtappen van oplosmiddel bij Straal- en Coatingbedrijf W. Schouten B.V. in een PGS-opslagvoorziening is nodig om een werkvoorraad te krijgen. Hierbij wordt de primaire verpakking van een vat tijdelijk geopend. Conform het controlerapport van 22 mei 2025 (zaaknummer: OMG-046086/495721) wordt er jaarlijks circa 1.000 kilogram aan oplosmiddelen gebruikt. Conform de e-mail van 23 april 2026 wordt eenmaal per week een aantal 20 liter jerrycans gevuld. Gelet op voorgaande vindt het af- c.q. overtappen niet dagelijks plaats, maar een keer per week (zie e-mail van 23 april 2026). Daarbij is op 29 juni 2026 door Straal- en Coatingbedrijf W. Schouten B.V. aangegeven dat circa vier tot zes jerrycans worden gevuld. Hierbij wordt na het af- c.q. overtappen de handbediende hevelpomp uit het vat verwijderd en wordt het vat afgesloten met de originele dop. Er is dus alleen tijdens het af- c.q. overtappen van oplosmiddel sprake van strijd met artikel 4.1012, eerste lid, van het Bal.

Het af- c.q. overgetapte oplosmiddel valt onder ADR-klasse 3 en is dus een brandbare of ontvlambare vloeistof. Om het risico op een ongeval zo veel mogelijk te vermijden c.q. beperken vindt het af- c.q. overtappen plaats in een ruimte met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van 60 minuten. Bij het af- c.q. overtappen van oplosmiddel vanuit het vat in jerrycans middels een handbediende hevelpomp kan statische elektriciteit ontstaan. Om statische elektriciteit te vermijden zijn de volgende maatregelen als voorschriften opgenomen in dit besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften:

- De metalen (delen van de) hevelpomp moeten zijn verbonden met het vat met een aardingskabel (metalen geleidingsdraad). De aardingskabel moet zijn vastgeklemd voordat er worden begonnen met pompen/overtappen. De te vullen metalen jerrycans moeten eveneens zijn verbonden met deze aardingskabel;
- De hevelpomp moet zijn voorzien van roestvrij staal of Teflon (PTFE) onderdelen en antistatische slangen;
- Er mogen alleen metalen jerrycans worden gebruikt;
- De vulslang moet de bodem van de jerrycan raken tijdens het pompen;
- Metalen jerrycans moeten tijdens het vullen worden geplaatst op de grond;
- Er moet een lage stroomsnelheid worden gehanteerd tijdens het pompen, zodat de vloeistof niet spettert;
- Na het beëindigen van het af- c.q. overtappen moet de hevelpomp uit het vat worden verwijderd, de restantvloeistof terug worden gebracht in het vat en het betreffende vat met de originele dop worden afgesloten.

Verder staat in voorschrift 3.4.9 van de PGS 15:2021 dat gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk moeten worden opgeruimd. Op grond van dit voorschrift moeten nabij de opslagvoorziening materialen aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren. Daarnaast is in voorschrift 3.13.2 van de PGS 15:2021 opgenomen dat aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur, op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwborden moeten worden geplaatst. Conform de toelichting op dit voorschrift is dit het verbodsbord 'Vuur, open vlam en roken verboden'. Omdat deze voorschriften dus reeds van toepassing zijn op de activiteit, zijn voor deze onderwerpen geen nadere voorschriften opgenomen in dit besluit.

Indien er wordt voldaan aan de maatwerkvoorschriften behorende bij dit besluit en de van toepassing zijnde artikelen uit het Bal, zijn wij van mening dat er geen sprake is van negatieve gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

Conclusie

Na overweging besluiten wij voor de betreffende locatie aan Oostoeverweg 33 in Den Helder dat met maatwerkvoorschriften mag worden afgeweken van de verplichting uit voorschrift 3.4.1 van de PGS 15:2021 ten aanzien van het openen van de primaire verpakking tijdens het aftappen van oplosmiddel vanuit een vat in jerrycans (aanwijzing in artikel 4.1012, eerste lid, van het Bal). Hierbij moet met betrekking tot de opslagvoorziening waarin wordt overgetapt, worden voldaan aan de gestelde maatwerkvoorschriften uit de bijlage en de van toepassing zijnde regels uit paragraaf 4.98 (Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking) van het Bal. De maatwerkvoorschriften zijn opgenomen in de bijlage.

Overige wetgeving

Naast bovenstaande is onder andere ook de Arbowet van toepassing. Conform deze wet moet de werkgever risico's door statische elektriciteit maximaal inperken. Hierbij is het dragen van antistatische kleding en schoenen verplicht. Verder moet voldoende doelmatige ventilatie plaatsvinden tijdens het af- c.q. overtappen van oplosmiddel. Hierbij moeten de ventilatie (onder andere) voldoen aan de voorschriften 3.2.2, 3.2.3 en 3.4.9 van de PGS 15:2021.

Arbeidsveiligheid

Met betrekking tot uw verzoek tot maatwerkvoorschriften zal op grond van de paragrafen 0.3.2 en 1.5 van de PGS 15:2021 ook de Nederlandse Arbeidsinspectie moeten worden betrokken bij het af- c.q. overtappen van oplosmiddel vanuit een vat in jerrycans in een PGS-opslagruimte. Dit omdat in dit geval ook een beoordeling op gelijkwaardigheid voor arbeidsveiligheid nodig is. Bij voorschrift 3.4.1 van de PGS 15:2021 is namelijk ook de Arbeidsomstandighedenwetgeving een wettelijke grondslag voor de maatregel. Dit is aangegeven bij dit voorschrift middels een A. Paragraaf 1.5 van de PGS 15:2021 geeft uitleg over gelijkwaardigheid in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet. De verantwoordelijkheid voor het onderbouwd aantonen van de gelijkwaardigheid van een alternatieve maatregel ligt bij het bedrijf. Dat vereist een zorgvuldige documentatie. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Publicatie

Een kennisgeving van dit besluit publiceren wij op www.officiëlebe bekendmakingen.nl.

Legesheffing

Voor een aanvraag moet u mogelijk leges betalen. De legesverordening van gemeente Den Helder bepaalt of leges op uw aanvraag van toepassing zijn. Het kan zijn dat u een legesbrief vanuit de gemeente ontvangt. De OD NHN heeft geen rol in het heffen van leges. Legesheffing loopt volledig via de gemeente. Voor vragen over leges kunt u direct contact opnemen met gemeente Den Helder.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via postbus@odnhn.nl of het telefoonnummer 088-102 13 00. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer (OMG-081032/Z26-0819768) te vermelden.

[Redacted] ogachtend,

[Redacted] t college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder,
mens dezen,

[Redacted] NHN)

Bijlage: Maatwerkvoorschriften

Kopie aan: Gemeente Den Helder

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Den Helder (gemeente Den Helder, postbus 36, 1780 AA Den Helder). Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

BIJLAGE: MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Zaaknummer : OMG-081032/Z26-0819768
Betreft : Bijlage maatwerkvoorschriften
Locatie : Oostoeverweg 33 in Den Helder

Op grond van artikel 4.5 van de Omgevingswet en artikel 2.13, eerste en tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving verbinden wij de volgende maatwerkvoorschriften aan dit maatwerkbesluit.

Begrippen:

PGS 15:2021: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijk stoffen, versie 1.0 van augustus 2021.

Bal: Besluit activiteiten leefomgeving.

Maatwerkvoorschriften

1.

In afwijking van artikel 4.1012, eerste lid, van het Bal en voorschrift 3.4.1 van de PGS 15:2021, mag maximaal éénmaal per week in één PGS-opslagvoorziening oplosmiddel worden af- c.q. overgetapt vanuit het vat in jerrycans. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. Deze moet op verzoek van het bevoegd gezag worden overgelegd.

Toelichting:

Dit betreft de PGS-opslagvoorziening zoals aangegeven op de plattegrond die op 29 juni 2026 is gemaild.

2.

Er mogen maximaal drie vaten van 200 liter (per stuk) met oplosmiddel in de betreffende PGS-opslagvoorziening zoals bedoeld in voorschrift 1 aanwezig zijn. Er mag maximaal vanuit één vat worden af- c.q. overgetapt. Van de twee overige vaten in de PGS-opslagvoorziening mag de primaire verpakking niet worden geopend.

Toelichting:

Er mag dus maximaal één geopende verpakking aanwezig zijn.

3.

Tijdens het af- c.q. overtappen van oplosmiddel moeten de metalen delen van de hevelpomp zijn verbonden met het vat via een aardingskabel (metalen geleidingsdraad). Deze aardingskabel moet zijn vastgeklemd voordat er worden begonnen met pompen c.q. overtappen. De te vullen metalen jerrycans moeten eveneens zijn verbonden met deze aardingskabel.

Toelichting:

Dit voorkomt potentiaalverschil en statische ontlading.

4.

De hevelpomp uit voorschrift 3 moet zijn voorzien van roestvrij staal of Teflon (PTFE) onderdelen en antistatische slangen en/of leidingen. Tijdens het vullen moet dampvorming zoveel mogelijk worden voorkomen.

5.

Er mogen alleen metalen jerrycans worden gevuld. De vulslang van de hevelpomp moet de bodem van de te vullen jerrycan(s) raken tijdens het overtappen.

6.

Metalen jerrycans moeten tijdens het vullen worden geplaatst op de grond. Tijdens het vullen/pompen moet een lage stroomsnelheid worden gehanteerd, zodat de vloeistof niet spettert.

7.

Na het beëindigen van het af- c.q. overtappen van oplosmiddel moet de hevelpomp met slang worden geleegd in het vat en daarna meteen uit het vat worden verwijderd. Het vat moet direct met de originele dop direct worden afgesloten.

