



GXO

[REDACTED]
Achtseweg Noord 4
5651 GG EINDHOVEN

uw kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
-	17 november 2025	Z-2025-017647/D-2026-148419	20 augustus 2026

Onderwerp

Besluit intrekken en stellen
maatwerkvoorschriften Achtseweg Noord 4 te
Eindhoven

contactgegevens

[REDACTED]

Geachte [REDACTED]

Op 17 november 2025 heeft u een verzoek ingediend tot wijziging van een voorschrift verbonden aan de verleende oprichtingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van 18 december 2023, kenmerk HZ-WABO-2021-3445/D-2023-187764. Dit verzoek is op 24 juli 2026 aangevuld.

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet met bijbehorende regelgeving in werking getreden, waaronder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op een logistiek bedrijf is de milieubelastende activiteit genoemd in paragraaf 3.8.6. "Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal" van toepassing. Behoudens het opslaan van lithiumhoudende energiedragers vindt er, overeenkomstig de voornoemde omgevingsvergunning milieu, geen opslag en transport plaats van gevaarlijke stoffen die worden genoemd in artikel 3.27 van het Bal onder a, b of c.

Hiermee is er onder de Omgevingswet geen sprake van een milieubelastende activiteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Het opslaan van lithiumhoudende energiedragers is (nog) geen milieubelastende activiteit die is opgenomen in het Bal. De voorschriften met betrekking tot de opslag van lithiumhoudende energiedragers verbonden aan de voornoemde oprichtingsvergunning moeten daarom nu worden beschouwd als maatwerkvoorschriften op grond van het Bal. Dit is bepaald in artikel 4.13, lid 3, van de Invoeringswet Omgevingswet.

Het vorenstaande betekent dat wij uw verzoek zien als een verzoek tot het wijzigen van maatwerkvoorschriften op grond van het Bal.



Beoordeling

Uit de ingediende documenten is gebleken dat lithiumhoudende energiedragers worden opgeslagen.

GXO wenst de wijziging van voorschrift 5.1.4. De gevraagde wijzigingen zijn:

- Het opslaan van los verpakte lithium-ion energiedragers in kartonnen ompakking tot een hoogte van 6 meter in plaats van 4,5 meter.
- Het opslaan van 100 ton los verpakte lithium-ion energiedragers in kartonnen ompakking tot 100 ton per hal (hal A, B en C) in plaats van 40 ton.

In eerste instantie had het verzoek ook betrekking op de beperking van de grootte van de opslagvakken tot 300 m². In de aanvulling op het verzoek die wij op 24 juli 2026 hebben ontvangen is aangegeven dat het verzoek om aanpassing hier geen betrekking meer op heeft. Het advies van de VRBZO dat wij op dit onderdeel hebben ontvangen zal daarom in de overwegingen van dit besluit niet meer worden betrokken.

In dat kader zijn diverse documenten ingediend. Bij de beoordeling van het verzoek zijn de volgende documenten betrokken welke tevens voor advies zijn voorgelegd aan de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO):

- E-mail met verzoek tot wijziging voorschriften van 17 november 2025;
- Foto van stellingen van 17 november 2025;
- Memo opslag li-ion bestaand gebouw Prologis DC4, Unit A, B, C huurders UPD GXO3 Eindhoven, versie 2.0 / HM opgesteld door FSE, gedateerd 4 augustus 2025, ingediend 17 november 2025;
- Uitgangspuntendocument (Basisontwerp) sprinklerinstallatie bestaand gebouw Prologis DC4, Unit A, B, C, huurders UPD GXO3 Eindhoven, versie 2.1/HM opgesteld door FSE, gedateerd 16 oktober 2025, ingediend 17 november 2025;
- Tekening sprinklerinstallatie stellingsprinklers WH A, B en C, tekeningnummer 1909515SPR-151, laatst gewijzigd 29 januari 2024, ingediend 17 november 2025;
- Bijlage 1-memo wijziging vergunningvoorschrift, projectnummer 12118027, gedateerd 24 juli 2026 opgesteld door Opifex, ingediend 24 juli 2026.

Op basis van de voornoemde documenten hebben wij op 8 april 2026, kenmerk VRBZOZ25003382 en 17 augustus 2026, kenmerk VRBZOZ26002555, van hen een definitief advies ontvangen.

Voor een groot aantal milieubelastende activiteiten (mba) zijn rijksregels gesteld in hoofdstuk 3 en verder van het Bal. De opslag van lithiumhoudende energiedragers is niet aangemerkt als een mba opgenomen in hoofdstuk 3 van het Bal. Voor de opslag van lithiumhoudende energiedragers is inmiddels de definitieve versie de PGS 37-2 "Lithiumhoudende energiedragers: opslag, versie 1.1 van april 2026 gepubliceerd. Dit is een richtlijn voor de veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers. Deze versie van de PGS 37-2 bevat de meest actuele inzichten ten aanzien van de opslag van lithiumhoudende energiedragers. De voorschriften met betrekking tot de opslag van lithiumhoudende energiedragers die zijn verbonden aan de voornoemde omgevingsvergunning waren gebaseerd op de concept versie 0.2 van november 2023.

Wij zijn dan ook voornemens om op grond van artikel 2.13 van het Bal maatwerkvoorschriften te stellen te aanzien van de opslag van lithiumhoudende energiedragers die zijn gebaseerd op de voornoemde PGS 37-2. Hierbij hebben wij het advies betrokken van de VRBZO zoals wij dat op 8 april 2026 en 17 augustus 2026, kenmerk VRBZOZ26002555 hebben ontvangen. Inhoudelijk omvat het advies de volgende zaken:

Maatregelen met betrekking tot de opslag van energiedragers:



Het verzoek van GXO Logistics Netherlands III B.V. (hierna: GXO) is beoordeeld aan de hand van de ingediende stukken. Hieruit blijkt dat GXO verzoekt om voorschrift 5.1.4 uit haar beschikking (kenmerk: HZ_WABO-2021-3495/D-2023-187764) te wijzigen in verband met de behoefte van GXO om de opslagmogelijkheden voor lithiumhoudende energiedragers uit te breiden. Het verzoek is door de VRBZO beoordeeld en zij adviseren onder voorwaarden akkoord te gaan met het wijzigen van het voorschrift. Het advies is hierna nader uitgewerkt.

Het betreft wijzigingen van de wijze waarop pallets met 'los verpakte lithium-ion energiedragers in kartonnen omverpakking' opgeslagen moeten worden.

Voorschrift 5.1.4 van de beschikking stelt een aantal voorwaarden aan de opslag van pallets met 'los verpakte lithium-ion energiedragers in kartonnen omverpakking'. Deze voorwaarden zijn verdeeld in een viertal bullits.

GXO verzoekt om een tweetal van deze voorwaarden te wijzigen. Het betreft:

- Bullit een: als voorwaarde is nu gesteld dat per hal (bij GXO worden de hallen A, B en C gebruikt voor deze opslag) maximaal 40 ton aan 'los verpakte lithium-ion energiedragers in kartonnen omverpakking' opgeslagen mag worden. GXO verzoekt nu om deze hoeveelheid uit te breiden naar 100 ton per hal. De totale hoeveelheid aan opgeslagen lithiumhoudende energiedragers blijft op de locatie nog wel gelijk (323 ton per hal, zoals geborgd in voorschrift 5.1.1 van de beschikking). De VRBZO heeft geen bezwaar tegen deze verhoging en adviseert in te stemmen. Daarbij wordt geadviseerd om de classificatie "UN 3480" toe te voegen aan deze bullit. Daarmee wordt verduidelijking aangebracht welke goederen als 'los verpakte lithium-ion energiedragers in kartonnen omverpakking' moeten worden gezien die binnen de 100 ton per hal vallen.
- Bullit twee: als voorwaarde is nu gesteld dat opslag van pallets met los verpakte lithiumhoudende energiedragers plaats moet vinden in een aantal stellingen die voorzien zijn van in-rack sprinklers. In deze stellingen mogen pallets tot maximaal 4,5 meter hoog gestapeld worden. Boven deze opslag moeten de stellingen leeg zijn. GXO verzoekt nu om deze opslaghoogte te verhogen tot 6,0 meter. Sinds het afgeven van de beschikking is er doorontwikkeling geweest van de internationale sprinklervoorschriften die ingaan op de opslag van lithiumhoudende energiedragers. Deze doorontwikkelingen zijn onder andere uitgewerkt in datasheet FM 7-112 van verzekeringsmaatschappij FM Global. Conform deze datasheet is het onder voorwaarden ook mogelijk om pallets met los verpakte lithiumhoudende energiedragers hoger op te slaan dan 4,5 meter. In dat geval moet wel gebruik worden gemaakt van een combinatie van stellingsprinklers (in-rack sprinklers) en dichte legborden die inwendig een maximale hoogte mogen hebben van 3,7 meter. Boven de bovenste laag van de dichte legborden mogen geen lithiumhoudende energiedragers worden opgeslagen. Het verdere ontwerp hiervan is uitgeschreven in het uitgangspuntendocument van de sprinklerinstallatie. De basis van de huidige, in de beschikking opgelegde, beperking van de opslaghoogte tot 4,5 meter komt voort uit de originele aanvraagdocumenten en de maximale opslaghoogte van 4,6 meter uit de richtlijn PGS 37-2 (ten tijde van het opstellen van de beschikking was dit nog de conceptversie, tegenwoordig is de definitieve versie van april 2026 beschikbaar). In deze richtlijn worden in maatregel M21 voorwaarden gesteld aan de opslag. Vervolgens is in maatregel M22 gesteld dat, in afwijking van M21, onder voorwaarden kan worden afgeweken van de maximale opslaghoogte. Een van deze voorwaarden is dat er stellingsprinklers (in-rack sprinklers) aanwezig zijn. Gezien het feit dat de PGS 37-2:2023 opslag boven 4,6 meter onder voorwaarden toe staat, zoals in combinatie met in-rack sprinklerbeveiliging, adviseert de VRBZO in te stemmen met deze wijziging onder het stellen van de volgende aanvullende voorwaarden:



- Opslag in stellingen is toegestaan tot maximaal 6,0 meter hoog.
- Bij de opslag in stelling tot maximaal 6,0 meter hoogte dient voldaan te worden aan maatregel M22 uit de richtlijn PGS 37-2:2023 (versie 1.1, april 2026).
- De stellingen dienen voorzien te zijn van stellingsprinklers (in-rack sprinklers). Het ontwerp, de uitvoering, het beheer en de inspectie van het sprinklersysteem moet zijn vastgelegd in een door het bevoegd gezag goedgekeurd uitgangspuntendocument. Hiervoor gelden dezelfde eisen als opgenomen in voorschriften 5.1.9 tot en met 5.1.17 van de bestaande beschikking.
- In de beschikking is reeds opgenomen dat GXO in haar interne noodplan moet beschrijven hoe haar noodorganisatie handelt bij een thermal runaway, zichtbare beschadigingen aan energiedrager en lekkage van elektrolyt. Als onderdeel van dit noodplan dient GXO ook een plan van aanpak te hebben opgesteld waarin het beschrijft hoe een (pallet met) energiedrager(s) die in thermal runaway raakt, verwijderd wordt uit de betreffende ruimte. De bij GXO aanwezige sprinklersinstallatie is namelijk een systeem wat de brand slechts beheerst. Omdat het verwijderen van een (pallet met) energiedrager(s) op hoogte in stelling extra uitdagingen en risico's met zich mee kan brengen dient GXO hier een nieuw plan van aanpak voor op te stellen. Dit nieuwe plan van aanpak dient te zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag. In het plan van aanpak dient GXO in ieder geval mee te nemen:
 - De mogelijke incidentscenario's, zowel in de dagsituatie (werktijd) als in de nacht /weekendsituatie (buiten werktijd);
 - Per incidentscenario een uitwerking hoe GXO een (pallet met) energiedrager(s) uit de ruimte gaat verwijderen, rekening houdend met:
 - de risico's en uitdagingen per scenario (denk aan beperkt zicht door rookproductie, aanwezigheid van toxische en brandbare gassen of het uit de stellingen vallen van (natte) producten;
 - de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, afgestemd op de risico's per scenario;
 - de benodigde middelen per scenario. Dit betreffen niet alleen de middelen om een (pallet met) energiedrager(s) uit de stelling te halen, zoals een heftruck/reachtruck (rekening houdend met het feit dat deze apparatuur ook bestand moet zijn tegen (blus)water), maar bijvoorbeeld ook middelen om de veiligheid en efficiëntie van het verwijderen van een (pallet met) energiedrager(s) mogelijk te maken. Dit zijn bijvoorbeeld brandweeraansluitpunten (hose-stream demand, conform FM 7-112), zodat grote inzetdiepten kunnen worden overbrugd om een gerichte (na)blussing te kunnen doen of onder dekking een (pallet met) energiedrager(s) te verwijderen. Maar ook het realiseren van middelen voor het creëren van zicht in een met rook gevulde hal.
 - Het plan van aanpak moet zijn afgestemd op de aanwezige sprinklerinstallatie en het bijbehorende uitgangspuntendocument. Daarbij moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de sproeitijd van de sprinkler, de bluswateropvang en -afvoer en het aanbrengen van de brandweeraansluitpunten (hose-stream demand) in het deel van de hal waar deze stellingen staan.
 - De opslag tot een maximale hoogte van 6,0 meter mag pas plaatsvinden als er door het bevoegd gezag goedgekeurd uitgangspuntendocument en een door het bevoegd gezag goedgekeurd plan van aanpak voor het verwijderen van energiedragers beschikbaar is.

Onze reactie

Wij zullen de voorgestelde adviezen van de VRBZO vastleggen in maatwerkvoorschriften.



Beoordeling Uitgangspuntendocument (UPD)

Ter onderbouwing van het verzoek tot wijziging van de voorschriften heeft GXO ook een gewijzigd uitgangspuntendocument (hierna: UPD) voor de sprinklerinstallatie bijgevoegd. Het UPD is door de VRBZO beoordeeld. Daarbij is ook het beoordelingsrapport van de type-A inspectie-instelling betrokken. In het UPD ontbreken echter nog een aantal punten en er zijn nog onduidelijkheden. Het UPD moet op de onderstaande punten worden aangepast of aangevuld en vervolgens opnieuw ter beoordeling te worden aangeboden bij het bevoegd gezag:

- Paragraaf 1.7.4: voor het restrisico is nu alleen het bedrijfseconomisch restrisico beschreven en is niet beschreven welke restrisico er is voor de fysieke leefomgeving en het milieu. Dit dient te worden aangevuld.
- Paragraaf 1.10.2: er wordt gesteld dat er geen aansluitpunten voor de brandweer (hose-stream demand, als bedoeld in de FM 7-112) worden meegenomen in de sprinklerinstallatie. Er ontbreekt een onderbouwing waarom deze niet noodzakelijk zouden zijn. Kijkend naar de incidentscenario's, met name in relatie tot het stapelen in de hoogte en de karakteristieken van het pand (locatie van de bluswatervoorzieningen in combinatie met grote inzetdiepte) is de aanwezigheid van brandweeraansluitpunten (hose-stream demand) noodzakelijk nabij de stellingen waar de pallets met los verpakte lithiumhoudende energiedragers worden opgeslagen. Dit dient daarom aangepast te worden in het UPD, waarbij de hose-stream demand met capaciteit conform FM 7-112 toegevoegd dient te worden nabij de stellingen waar de pallets met los verpakte lithiumhoudende energiedragers worden opgeslagen. De hose-stream demand (brandweeraansluiting) moet rechtstreeks op het manifold van het sprinklersysteem worden aangesloten (voor de alarmkleppen) en zijn voorzien van een eigen afsluiter en een (debietsafhankelijke) reduceerinrichting. De hose-stream demand moet zo zijn uitgevoerd dat de gebruiksdruk en het waterdebiet tussen de 5 en 7 bar bedraagt bij een afname van 1900 dm³/min.
- Paragraaf 2.7, laatste zin op pagina 25: hier is gesteld dat GXO de wens heeft om meer op te slaan en dat de sprinklervoorschriften uit FM 7-112 deze mogelijkheden ook bieden. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat de aanvraag van GXO en de bijbehorende memo alleen gaan over het verruimen van opslagmogelijkheden en niet van de opgeslagen hoeveelheden. Daarnaast berust het vergroten van hoeveelheden niet alleen op de mogelijkheden die de sprinklerbeveiliging biedt, maar zijn ook andere aspecten zoals externe veiligheid bepalend voor de mogelijkheden. Dit dient in het UPD te worden aangepast.
- Paragraaf 4.1, pagina 32: hier zijn de ontwerpgegevens voor de sprinklerbeveiliging van lithiumhoudende energiedragers conform FM 7-112 beschreven in een tabel. Ten aanzien van deze tabel hebben wij de volgende opmerkingen:
 - Voor de minimale sproeitijd aangegeven dat er op basis van een aantal artikelen van de FM 7112 een verwijzing geldt naar de FM 8-9 en dat een minimale sproeitijd van 60 minuten aangehouden kan worden. In de FM 7-112 varieert de minimale sproeitijd van 60 tot 120 minuten afhankelijk van de staat van de energiedrager. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het handelingsperspectief. In het UPD dient nader onderbouwd te worden hoe de sproeitijd aansluit op het handelingsperspectief voor het verwijderen van een (pallet met) energiedrager(s) uit de stellingen.
 - In de tabel ontbreekt de behoefte voor de hose-stream demand (brandweeraansluitpunten) met capaciteit van 1900 dm³/min conform FM 7-112. Zoals hierboven bij de derde bullit aangegeven zijn deze aansluitpunten noodzakelijk in het handelingsperspectief voor het verwijderen van een (pallet met) energiedrager(s) uit de stellingen.



- Onder 'bijzonderheden' is gesteld dat andere goederen (niet zijnde lithiumhoudende energiedragers, maar 'gewone' koopmansgoederen) boven de bovenste barri r geplaatst mogen worden. Conform voorschrift 5.1.4 van de beschikking is dit nu niet toegestaan (en volgens maatregel M22 van de PGS 37-2 ook niet). In de aanvraag en bijbehorende memo voor het wijzigen van de beschikking is het afwijken hiervan niet meegenomen. De laatste zin uit de tabel waaruit blijkt dat andere goederen boven de barri r mogen worden opgeslagen dient te worden verwijderd.
- Paragraaf 5.3: in deze paragraaf is de benodigde watercapaciteit beschreven. Hierin ontbreekt:
 - Bij de berekening van de benodigde watercapaciteit moet ook de benodigde capaciteit voor de hose-stream demand (brandweeraansluitingen) met capaciteit van 1900 dm³/min toegevoegd worden. Het UPD dient hierop aangepast te worden.
 - Onder het kopje 'vereiste watervoorraad' in deze paragraaf wordt kort de bluswateropvang toegelicht waarbij wordt gesteld dat er ongeveer een capaciteit nodig is van 265 m³. Er ontbreekt een onderbouwing met berekening voor de benodigde bluswateropvangcapaciteit. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de aan te leggen hose-stream demand (brandweeraansluiting). Deze onderbouwing met berekening dient toegevoegd te worden aan het UPD, zodat ook aangetoond kan worden dat invulling wordt gegeven aan voorschrift 5.1.20 van de beschikking.
- Hoofdstuk 8: in dit hoofdstuk ontbreekt nog een toelichting hoe omgegaan wordt met alarmopvolging en buitenbedrijfsstelling van de sprinklerinstallatie. Dit dient toegevoegd te worden aan het UPD.
- Paragraaf 8.9: in deze paragraaf zijn de aanvullende organisatorische maatregelen met betrekking tot de opslag van lithiumhoudende energiedragers beschreven. Wij hebben de volgende opmerkingen:
 - In de eerste zin van deze paragraaf beschrijft dat voor wat betreft de tijdelijke opslag van lithiumhoudende energiedragers in de expeditie (incidental storage als bedoeld in de FM datasheets) de voorwaarden uit datasheet FM 3-26 worden toegepast. De voorwaarden voor de tijdelijke opslag (incidental storage) van lithium-ion zijn uit de nieuwste versies van FM 3-26 overgeplaatst naar de FM 7-112. Hiervoor dient nu paragraaf 2.4.3 uit de FM 7-112 te worden toegepast. Dit dient in het UPD aangepast te worden.
 - In de rest van de paragraaf worden de beschikbare middelen en een procedure voor het optreden bij een melding van de gasdetectie beschreven. Hier ontbreekt nog afstemming met het plan van aanpak voor het verwijderen van een (pallet met) energiedrager(s) uit de stellingen, dat deel uitmaakt van het noodplan. GXO dient dit plan van aanpak nog te maken. Zodra dat plan van aanpak gereed en goedgekeurd is, dient dit ook te worden afgestemd op het UPD.

Onze reactie

In de reeds gestelde (maatwerk)voorschriften is al vastgelegd dat er geen lithiumhoudende energiedragers mogen worden opgeslagen alvorens er een door het bevoegd gezag goedgekeurd UPD is. Nu voor de gewijzigde configuratie het UPD moet worden aangepast en vervolgens door een type-A inspectie instelling en het bevoegd gezag, betekent dit dat er pas op dat moment lithiumhoudende energiedragers mogen worden opgeslagen conform het ingediende verzoek. Hiermee is dit aspect voldoende geborgd. Gezien het vorenstaande moeten de door de VRBZO aangedragen punten worden gezien als advies om het UPD op die onderdelen aan te passen.

Besluit stellen maatwerkvoorschriften



Gezien het vorenstaande trekken wij het gestelde in voorschrift 5.1.4 van de beschikking van 18 december 2023, kenmerk HZ-WABO-2021-3445/D-2023-187764, onder bullet 1 en 2 in en besluiten wij op grond van artikel 2.13, lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving de volgende maatwerkvoorschriften te stellen:

1.

Per opslaghal (A, B en C) is het toegestaan om maximaal 100 ton los verpakte lithium-ion energiedragers in kartonnen omverpakking op te slaan met de classificatie UN 3480.

Toelichting

De toegestane maximale hoeveelheid opgeslagen lithium-ion houdende energiedragers van 323 ton per opslaghal mag hierbij niet worden overschreden.

2.

Opslag in stellingen is toegestaan tot maximaal 6,0 meter hoog.

3.

Bij de opslag in stelling tot maximaal 6,0 meter hoogte dient voldaan te worden aan maatregel M22 uit de richtlijn PGS 37-2:2023 (versie 1.1, april 2026).

Toelichting

De tekst en inhoud van maatregel M22 is gelijklopend aan de tekst zoals deze in de conceptversie PGS 37-2 versie 0.2 van november 2023 was opgenomen.

4.

De stellingen dienen voorzien te zijn van stellingsprinklers (in-rack sprinklers). Het ontwerp, de uitvoering, het beheer en de inspectie van het sprinklersysteem moet zijn vastgelegd in een door het bevoegd gezag goedgekeurd uitgangspuntendocument. Het UPD moet voldoen aan de in de voorschriften 5.1.9 tot en met 5.1.17 verbonden aan de beschikking van 18 december 2023, kenmerk HZ-WABO-2021-3445/D-2023-187764, gestelde eisen.

5.

Er moet een plan van aanpak zijn opgesteld, aangepast aan de nieuwe situatie, waarin wordt vastgelegd hoe een (pallet met) energiedrager(s) die in thermal runaway raakt, verwijderd wordt uit de betreffende ruimte. Dit nieuwe plan van aanpak dient te zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag. In het plan van aanpak dient GXO in ieder geval mee te nemen:

- De mogelijke incidentscenario's, zowel in de dagsituatie (werktijd) als in de nacht /weekendsituatie (buiten werktijd);
- Per incidentscenario een uitwerking hoe GXO een (pallet met) energiedrager(s) uit de ruimte gaat verwijderen, rekening houdend met:
 - de risico's en uitdagingen per scenario (denk aan beperkt zicht door rookproductie, aanwezigheid van toxische en brandbare gassen of het uit de stellingen vallen van (natte) producten;
 - de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, afgestemd op de risico's per scenario;
 - de benodigde middelen per scenario. Dit betreffen niet alleen de middelen om een (pallet met) energiedrager(s) uit de stelling te halen, zoals een heftruck/reachtruck (rekening houdend met het feit dat deze apparatuur ook bestand moet zijn tegen (blus)water), maar bijvoorbeeld ook middelen



om de veiligheid en efficiëntie van het verwijderen van een (pallet met) energiedrager(s) mogelijk te maken. Dit zijn bijvoorbeeld brandweeraansluitpunten (hose-stream demand, conform FM 7-1 12), zodat grote inzetdiepten kunnen worden overbrugd om een gerichte (na)blussing te kunnen doen of onder dekking een (pallet met) energiedrager(s) te verwijderen. Maar ook het realiseren van middelen voor het creëren van zicht in een met rook gevulde hal.

6.

Het plan van aanpak moet zijn afgestemd op de aanwezige sprinklerinstallatie en het bijbehorende uitgangspuntendocument. Daarbij moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de sproeitijd van de sprinkler, de bluswateropvang en -afvoer en het aanbrengen van de brandweeraansluitpunten (hose-stream demand) in het deel van de hal waar deze stellingen staan.

7.

De opslag tot een maximale hoogte van 6,0 meter mag pas plaatsvinden als er door het bevoegd gezag een goedgekeurd uitgangspuntendocument en een door het bevoegd gezag goedgekeurd plan van aanpak voor het verwijderen van energiedragers beschikbaar is.

Tussen het met deze maatwerkvoorschriften beoogde doel, een juiste bescherming van het milieu, en de kosten of inspanningen die u, als drijver van het bedrijf, moet maken om aan de voorschriften te kunnen voldoen bestaat een duidelijke en redelijke verhouding.

Procedure

Tegen deze beschikking kunt u beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. Alvorens u echter beroep kunt instellen, dient u ingevolge artikel 7:1 gelezen in samenhang met artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar te maken tegen de beschikking, door binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift bij de gemeente Eindhoven in te dienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, ter attentie van de sector Veiligheid en Bestuur, afdeling Bezwaar, Beroep en klachten, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten:

- naam en adres van de belanghebbende;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar;
- een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden.

Wij wijzen u er op, dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat deze beschikking in werking treedt de dag na verzenddatum van de beschikking. De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijld spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist, eveneens een voorlopige voorziening aanvragen.



Het verzoek daartoe moet in tweevoud worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag moet u leges betalen volgens de regels van de gemeente Eindhoven. U ontvangt hiervoor een rekening van de gemeente Eindhoven.

Contact

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,
namens deze,

