



[Redacted address block]

Groningen	21 augustus 2026
Ons kenmerk	183948
Contactpersoon	[Redacted]
Uw aanvraag van	14 juli 2026
Uw kenmerk	2026071401771
Bijlage(n)	-

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte [Redacted]

[Redacted] heeft namens u een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het aanleggen van infrastructuur en waterhuishouding voor de woningbouw van het project Volharding te Marum. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

De aanvraag bevat zowel meldingsplichtige activiteiten als vergunningplichtige activiteiten. Het verhardten van oppervlakte in beperkingengebied I van een secundair oppervlaktewaterlichaam valt onder de algemene regels, waarvoor een melding volstaat. Dit deel van de aanvraag wordt als een melding beschouwd. Deze werkzaamheden zijn toegestaan op grond van algemene regels en hiertegen kan geen bezwaar ingediend worden.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteit(en)?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Start & afronding

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert¹ over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert¹ over de afronding van de activiteit;

¹ Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijlvest.nl

*Dam met duiker*

3. de dam en de duiker robuust zijn;
4. de duiker zonder knikpunten of bochten wordt aangelegd of verlengd;
5. de duiker zo wordt aangelegd of verlengd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
6. de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
7. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de dam en duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is;

Dempen en opbrengen grond

8. de doorstroming van omliggende oppervlaktewaterlichamen niet wordt belemmerd;
9. een doodlopend oppervlaktewaterlichaam vanaf de kopse kant wordt gedempt;
10. binnen 5 meter van de als gevolg van de demping ontstane nieuwe taluds de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie wordt verwijderd;

Graven en vergroten van oppervlaktewater

11. de stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;
12. onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam door het waterschap niet onaanvaardbaar worden belemmerd;
13. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;
14. ingeval het nieuwe oppervlaktewater in verbinding wordt gebracht met beperkingengebied I van een primair oppervlaktewaterlichaam en voor zover beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam wordt doorkruist, waarbij onderhoud van het primair oppervlaktewaterlichaam vanaf de kant plaatsvindt, een dam met duiker of een peilscheidende dam wordt aangelegd met een bovenbreedte van minimaal 4 meter en een minimale kruinhoogte van de dam die overeenkomt met de maaiveldhoogte van de aangrenzende percelen;

Inlaten

15. geen wateroverlast en -schaarste ontstaan;
16. het waterpeil niet buitensporig wordt aangetast;
17. uitspoeling van oever, talud en waterbodembodem wordt voorkomen;
18. het functioneren van andere kunstwerken niet negatief wordt beïnvloed;
19. de toe te passen materialen en constructie geen negatief effect hebben op de fysisch-chemische waterkwaliteit en de ecologische waarde van het watersysteem;
20. vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem zoveel mogelijk wordt voorkomen;
21. verbetering van de fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteit niet geremd wordt;
22. aan de instroomzijde van de inlaat een damwand tot aan maaiveldhoogte wordt aangelegd;
23. deze beschermd wordt tegen schade als gevolg van machinaal onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam;
24. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan de uitstroomzijde van de inlaat wordt beschermd tegen uitspoeling;



Peilscheiding

25. de peilscheiding zodanig wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
26. de peilscheiding zodanig wordt aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden;
27. een peilscheidende dam een minimale bovenbreedte heeft van 4 meter;
28. de minimale kruinhoogte van een peilscheidende dam overeenkomt met de maaiveldhoogte van de aangrenzende percelen;
29. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van een peilscheidende dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van de peilscheidende dam voldoende geborgd is;

Waterpeil wijzigen

30. de voorziening(en) of kunstwerk(en) benodigd voor de uitvoering van de activiteit zodanig worden ingesteld, gebruikt of bediend dat de wijziging van het waterpeil geleidelijk plaatsvindt;
31. voor de voor deze activiteit benodigde voorzieningen of kunstwerken er geen uitlopende materialen gebruikt worden die tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen leiden of vermindering van de waarde van het ecologisch watersysteem.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023, zie:

- Afdeling 1.4 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2, §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.6 *Dammen met duiker*;
- Afdeling 3.2, §3.2.7 *Dempen en opbrengen grond*;
- Afdeling 3.2, §3.2.9 *Graven van oppervlaktewater en vergroten van oppervlaktewaterlichamen*;
- Afdeling 3.2, §3.2.11 *Inlaten*;
- Afdeling 3.2, §3.2.13 *Kleine objecten*;
- Afdeling 3.2, §3.2.17 *Oppervlakken verhard en afkoppelen hemelwaterafvoerleidingen*;
- Afdeling 3.2, §3.2.19 *Peilscheidingen*;
- Afdeling 3.2, §3.2.24 *Waterpeil wijzigen*.

Wat moet u nog meer regelen?

1. U wilt grond/bagger toepassen in een oppervlaktewaterlichaam?

Hiervoor moet u een melding BAL indienen voor het Toepassen grond/bagger in een oppervlaktewaterlichaam. Deze melding doet u via het Omgevingsloket en bij de melding voegt u (kwaliteits)gegevens toe van de toe te passen grond en de ontvangende bodem

2. U wilt baggerwerkzaamheden uitvoeren in een oppervlaktewaterlichaam?

Hiervoor moet u een melding indienen voor het lozen van stoffen die vrijkomen bij baggerwerkzaamheden op grond van paragraaf 1.2.10. Bijlage V Waterschapsverordening. Deze melding doet u via het Omgevingsloket en bij de melding voegt u kwaliteitsverklaring waaruit blijkt wat de kwaliteit is van de te baggeren waterbodem (dat mag ook blijken uit



de waterbodembodemkwaliteitskaart). Indien de kwaliteit van de te baggeren waterbodem in de klasse "sterk verontreinigd" valt, moet er een werkinstructie worden toegevoegd overeenkomstig paragraaf 1.2.10, artikel 1.31.

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 25 augustus tot en met 5 oktober 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief is verstuurd aan:

Y [redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [redacted] op telefoonnummer (050) 304 8911. U kunt natuurlijk ook mailen: vergunningen@noorderzijlvest.nl. U vindt ook veel informatie op www.noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 21 augustus 2026

Zaaknummer 183948

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 14 juli 2026 van

namens

een aanvraag

ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft de waterhuishoudkundige maatregelen in verband met het Bouw- en Woonrijp maken van het nieuwbouwplan Volharding te Marum, het plangebied is globaal weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Toekomstige situatie. (bron: Memo toetsing waterhuishouding Volharding-Synwood Marum DEFv2)



De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer 183948. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2026071401771;
- Memo toetsing waterhuishouding Volharding-Synwood Marum DEFv2;
- Situatietekening IM00317-0001, versie 3.3, d.d. 12-06-2026;
- Dwarsprofielen IM00317-O101, versie 2.8, d.d. 21-05-2026;
- Detailtekening IM00317-O1010, versie 0.5, d.d. 10-07-2026;
- Situatietekening waterhuishouding IM00317-O201, versie 1.2, d.d. 08-07-2026;
- Bouwrijp situatie IM00317-O501, versie 0.5, d.d. 08-07-2026;
- Dwarsprofielen bouwrijp IM00317-O701, versie 0.7, d.d. 08-07-2026.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en overwegende dat:



- de activiteiten ten doel hebben de het realiseren van een nieuwbouwplan te Marum, dit besluit ziet op de waterhuishoudkundige elementen van dat plan;
- uit de ingediende stukken blijkt dat de inrichting van het watersysteem binnen het plan zijnde de permanente aanpassing van waterpeilen, de herinrichting van watergangen en de aanleg en verwijdering van (kunst)werken voldoet aan de eisen die het waterschap stelt in de waterschapsverordening van Noorderzijlvest 2023 aangaande deze activiteiten;
- het plangebied deel gaat uitmaken van het peilgebied Hoog-Kruisweg (zomerpeil: 1.04 en winterpeil: 0.85 m NAP);
- de primaire watergang *Holtrop- of Pierswijk* verbonden wordt met de primaire watergang *Oude Diepje van Malijk* door het opwaarderen van een bestaande secundaire watergang (OWA426499 & OWA704751) en deels door een nieuw te graven primaire watergang die beheerd en onderhouden wordt door het waterschap;
- voor aanvoer van water in droge perioden een inlaatvoorziening wordt aangebracht in de primaire watergang *Holtrop- of Pierswijk*. Deze inlaat bedient het waterschap;
- de uitvoering van de grote wadi op detailniveau qua inrichting nog kan wijzigen, maar dat qua capaciteit en werking geen wijzigingen plaatsvinden;
- de aanvoer van water voor de naastgelegen ijsbaan geen hinder gaat ondervinden;
- de duikers in secundaire watergangen onder openbare wegen afwijken van de voorgeschreven diameter van 600mm (Artikel 3.38 4b.), dit met als reden dat de kleinere duikers ervoor zorgen dat het hemelwater langer in het gebied vastgehouden wordt;
- dat kunstwerken in de openbare ruimte na realisatie in beheer en onderhoud komen bij de gemeente Westerkwartier;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen de gemeente Westerkwartier en het waterschap belang hebben bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit(en) gerealiseerde werk(en) en daarom als onderhoudsplichtigen wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen.

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor waterhuishoudkundige maatregelen in verband met het bouw- en woonrijp maken van het nieuwbouwplan Volharding te Marum.



2. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening
3. De onderhoudsplicht voor de bij de vergunde activiteit gerealiseerde primaire watergang ligt bij het waterschap.
4. Het constructief onderhoud en de bediening van de in de primaire watergang gelegen inlaat berust bij Waterschap Noorderzijlvest.
5. Het constructief (buitengewoon) onderhoud van de in de primaire watergang aanwezige duikers, met inbegrip van de duikers verbonden aan de inlaat- en overstortconstructies berust bij de gemeente Westerkwartier.
6. Het beheer van het doorstroomprofiel (gewoon onderhoud) van de duikers gelegen in de primaire watergang berust bij Waterschap Noorderzijlvest.

Hoofdstuk 4. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 augustus tot en met 5 oktober 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?



- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.



II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 5. Ondertekening

Groningen, 21 augustus 2026

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid