

Van: [REDACTED] | Voorham Bronbemaling B.V. <[REDACTED]@voorhambronbemaling.nl>
Verzonden: 05-08-2026 14:39
Aan: [REDACTED], [REDACTED] <[REDACTED]@ofgv.nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@josscholman.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek toestemming maatwerkbesluit lozen Wilhelminaplantsoen Bussum

Goedemiddag,

Wij stemmen in met maatwerkvoorschriften.

Met vriendelijke groet,



[REDACTED]

Voorham Bronbemaling BV,
Rijksstraatweg 179,
2245 AA Wassenaar.
Telefoon: 070 – 51 790 14
Fax: 070 – 51 401 73
www.voorhambronbemaling.nl

Van: [REDACTED], [REDACTED] <[REDACTED]@ofgv.nl>
Verzonden: 28-jul-26 13:38

Aan: [REDACTED] | Voorham Bronbemaling B.V. <[REDACTED]@voorhambronbemaling.nl>
CC: [REDACTED]@josscholman.nl

Onderwerp: Verzoek toestemming maatwerkbesluit lozen Wilhelminaplantsoen Bussum
Urgentie: Hoog

Geachte [REDACTED] [REDACTED]

Op 3 juli 2026 heeft u, namens C.T. Boshuis BV, gegevens en bescheiden ingediend voor het lozen van grondwater met 30-38 m3/uur op het gemeentelijke gemengde rioleringsstelsel bij het Wilhelminaplantsoen in Bussum. De bemaling is voor het vervangen van riolering.

Overleg met gemeente en waterschap

Direct na ontvangst van uw informatieplicht heb ik contact gehad met de rioolbeheerder van de gemeente, [REDACTED] [REDACTED]. Zij gaf aan over deze lozing in overleg te zijn met u, de aannemer en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

Dit overleg heeft erin geresulteerd dat de rioolbeheerder mij vandaag alvast liet weten onder voorwaarden akkoord te kunnen gaan met een maximale lozing van **15 m3/uur** op het vuilwaterriool in de periode van 11 augustus tot en met eind oktober 2026. Het overige debiet zal door retourbemaling moeten worden teruggebracht in de bodem.

Het komende advies met voorwaarden van het waterschap AGV wordt meegenomen in de voorschriften van het op te stellen maatwerkbesluit.

Maatwerkbesluit nodig

Op de lozingslocatie ligt geen hemelwaterriool. Er moet dus geloosd worden op het gemengde rioolstelsel. Een gemengd stelsel wordt in de wetgeving aangemerkt als vuilwaterriool.

Volgens het Omgevingsplan gemeente Gooise Meren, artikel 22.140 lid 4 is er een verbod voor het lozen van meer dan 5 m³/uur op het vuilwaterriool. Dit betekent dat deze lozing alleen kan worden toegestaan met een maatwerkbesluit. Een maatwerkbesluit is een reguliere procedure met een termijn van maximaal 8 weken.

Op grond van de legesverordening van de gemeente GM kunnen voor het stellen van maatwerkvoorschriften leges verschuldigd zijn. Voor meer informatie hierover verwijst ik u naar de gemeente.

Toestemming nodig voor opstellen maatwerk

Ik verneem graag per e-mail of u, namens de initiatiefnemer C.T. Boshuis BV, instemt met maatwerkvoorschriften voor deze lozing zodat ik het maatwerkbesluit kan gaan opstellen.

Uw reactie zie ik graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Vergunningverlener
Team Vergunningen
Werkdagen: ma-di-do-vr



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [Redacted]@ofgv.nl

T. [Redacted]

W. www.ofgv.nl

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer>

***** Disclaimer *****

Dit bericht inclusief bijlage(s) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, neem dan s.v.p. contact met ons op per kerende e-mail.

Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud van dit bericht is voorbehouden aan de geadresseerde of diens gemachtigde.

Wij kunnen niet instaan noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.