

Gemeente Texel **.txl**

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: Z3742094
kenmerk document: Bijlage 5/8
namens de burgemeester en wethouders van Texel,
de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen

Brandklasse prestatieverklaring

Gesloten gevelsysteem met hout van Platowood

De brandklasse prestaties en bijbehorende testresultaten van de omschreven opstelling is afkomstig van brandinstituut Meka (**classificatierapportnummer K22-2026**).

Sponsor: Platowood B.V.

Eigenaar van het classificatiedocument: Platowood B.V.

Brandklasse na behandeling	B-s2,d0
Houtsoorten	Fraké, vuren, populier
Toepasbare dikte	Min. 18 mm
Toepasbare breedte	66-185 mm
Product oriëntatie	Horizontaal en verticaal
Afstand tussen geveldelen	4 mm
Profielen	P01, P02, P03, P04, P08, P11, P12*
Brandklasse regelwerk	Min. brandklasse D-s2,d0
Substraat optie 1	Min. 4,5 mm vezelcementplaat ($\rho > 1300 \text{ kg/m}^3$)
Substraat optie 2	Min. 12 mm A1 plaatmateriaal ($\rho > 525 \text{ kg/m}^3$)
Isolatiemateriaal	Minerale wol ($\rho > 19.1 \text{ kg/m}^3$)
Fixatie	Mechanisch

* Let op: Platonium 10 (tandprofiel) is niet beschikbaar in brandklasse B

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ronald Andriessen, Algemeen directeur
10 maart 2026

