BIJLAGE I, OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (TIJDELIJKE BYPASS MET HULPBRUG, HOOFDVAART A44)

Op 9 juni 2026 2026 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het plaatsen en ook weer verwijderen van een tijdelijke bypass met hulpbrug en ponton ten behoeve van de bouw van het nieuwe viaduct van de A44 boven de Hoofdvaart. Dit noordelijk van het spoorviaduct en zuidwestelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes in de gemeente Haarlemmermeer. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer *525220*.
Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

Toestemming alleen Rijnland
Deze vergunning geeft u bestuursrechtelijke toestemming van Rijnland voor de door u aangevraagde werkzaamheden. U heeft ook mogelijk nog toestemming (vergunning) nodig van de gemeente, de provincie en/of de Omgevingsdienst voor uw werkzaamheden. Daarnaast heeft u mogelijk nog toestemming nodig van de perceeleigenaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen.

Vergunningplicht, *voorwaarde zonder vergunning* en *zorgplicht*
Uit de toetsing blijkt dat het bouwen van de hulpbrug valt onder de vergunningplicht.
Het plaatsen en weer verwijderen van damwanden en buispalen valt onder de *voorwaarden zonder vergunning*. Deze voorwaarden zijn te vinden in bijlage II.
Het plaatsen van tijdelijke pontons valt onder de *zorgplicht*, zie bijlage III.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Combinatie A44, Postbus 399, 4130 EJ Vianen.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
- Het tijdelijke plaatsen van een hulpbrug (gedurende 2 jaar) met ondersteunende constructies, in een *belangrijk oppervlaktewater* met een minimale doorvaarthoogte van 1,49 meter ten opzichte van het zomerpeil (NAP – 5,87 meter) en over een minimale doorvaartbreedte van 6,3 meter, ongeveer 20 meter noordelijk van het spoorviaduct en zuidwestelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes.

De volgende vier geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:
1. VO HV berekening hoofdvaart constructie hulpbrug, Combinatie A44, WP-00156, 16916-3800, de dato 24 juni 2026, ontvangen bij aanvraag.
2. Tekening hulpbrug A44 over de Hoofdvaart, CA44-VG-HV-CIV-OVT-000007, 16916, WP-00173, de dato 22 augustus 2025, ontvangen bij aanvraag.
3. Onderbouwing impact brug boten en kano's, de dato 28 juli 2026, ontvangen 28 juli 2026.
4. Tekening met fundatieplan met doorvaartbreedte, CA44-UO-HV-CIV-PAP-044001, WP-00246, de dato 29 juli 2026, ontvangen 28 augustus 2026.

III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Siegfried Veldkamp
op 03-09-2026

Dhr. S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften (hulpbrug)

1. Minimaal 5 werkdagen voor de start van de werkzaamheden moet er een startmelding worden gedaan via https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/ of via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

2. De brug mag niet voor 1 september 2026 geplaatst worden.

3. De brug dient voor 30 september 2028 verwijderd te zijn.

Algemene voorschriften

4. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
   Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

5. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
   Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

6. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
   De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via https://omgevingswet.overheid.nl/home

7. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
   De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

8. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
   a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
   b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

9. Onderhoud van installaties en voorzieningen
   Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

10. Een adreswijziging doorgeven
    De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.

11. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
    Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

12. Intrekken van de omgevingsvergunning
Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

13. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften
Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.
Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

In onderhavige vergunning is de tijdelijke demping en de benodigde watercompensatie niet meegenomen. Dit wordt aangevraagd in een andere vergunning.

Andere Rijnlandse vergunningen bij de Hoofdvaart voor het project urgente kunstwerken A44:
- 530908, noordelijk bouwterrein, verharding en compensatie, aanvraagdatum 6 augustus 2026, nog geen besluit
- 530935, tijdelijke duiker afvoer hemelwater, aanvraagdatum 6 augustus 2026, nog geen besluit
- 526672, noordzijde, tijdelijk dempen sloot met duiker, aanvraagdatum 29 juni 2026, nog geen besluit
- 525203, slopen en bouw nieuwe bruggen, aanvraagdatum 9 juni 2026, nog geen besluit.
- 491671, tijdelijke werkbrug (hulpbrug werkverkeer), besluitdatum 9 februari 2026.
- 467384, graven, dempen en verticale drainage, tijdelijke bypass, besluitdatum 23 oktober 2025.

Beoordelen aanvraag
Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- Het tijdelijke plaatsen van een hulpbrug (gedurende 2 jaar) met ondersteunende constructies, in een *belangrijk oppervlaktewater* met een minimale doorvaarthoogte van 1,49 meter ten opzichte van het zomerpeil (NAP – 5,87 meter) en over een minimale doorvaartbreedte van 6,3 meter, ongeveer 20 meter noordelijk van het spoorviaduct en zuidwestelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:
- Voor het bouwen van een bouwwerk bij een *belangrijk* oppervlaktewater waarbij er ondersteunende constructies worden geplaatst is een vergunning nodig; en
- De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf *9.2.2.4; Beoordelen van vergunningaanvraag*.

<u>Omschrijving brug</u>
De tijdelijke brug wordt ongeveer 15 meter breed en ongeveer 58 meter lang.

<u>Ondersteunende constructies</u>
De brug snijdt de watergang van het westen naar het oosten. In het midden van de weg staat er een rij ondersteunende buispalen. Deze ondersteunende constructies zijn gezien de lengte van de overbrugging ten minste nodig vanwege doelmatigheid en kosten.

<u>Doorvaarthoogte en doorvaartbreedte</u>
Volgens het peilbesluit komt de brug te liggen in de Haarlemmermeerpolder, in peilvak GH-140.00. Het huidige zomerpeil ligt hier op NAP –5,87 meter. De onderkant van het laagste deel van de brug ligt op NAP –4,38 meter. Dit geeft een doorvaarthoogte van 1,49 meter. De maximale doorvaartbreedte is 6,3 meter.

<u>Onderhoud Rijnland</u>
Rijnland ondervindt geen hinder bij het onderhoud door deze tijdelijk hulpbrug omdat er voldoende doorvaart aanwezig is.

Maatschappelijke functies water
Tijdens de werkzaamheden mag er vanwege de veiligheid niet worden gevaren onder de tijdelijke brug. Ook komen er tijdelijke pontons in de watergang te liggen, zie bijlage II, ook dan zal vaarverkeer niet mogelijk zijn.
Daarnaast is er al weinig vaarverkeer omdat er na deze tijdelijke brug nog 1500 meter gevaren zou kunnen worden tot aan gemaal De Leeghwater.
Dit geheel aan obstakels is tijdelijk en wordt na de werkzaamheden weer verwijderd.
Gezien bovenstaande is de beperking van de maatschappelijke vaarfunctie te accepteren.

KRW/Waterkwaliteit en ecologie
De brug komt te liggen boven *Vaarten Haarlemmermeerpolder* welke valt onder de *Kaderrichtlijn Water* (KRW).
Door de brug ontstaat er schaduw waardoor hier minder fotosynthese kan plaatsvinden op dit deel van het oppervlaktewater. Mogelijke (water)dieren zouden wel kunnen schuilen voor de zon onder de brug. De brug zal ook gezien de tijdelijkheid een minimaal effect hebben de waterkwaliteit of ecologie.

Verval/doorstroming
Het door de palen veroorzaakte verval, vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

Gezien bovenstaande wordt hiermee voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf *9.2.2.4*

Conclusie
De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19 of arjan.zonneveld@rijnland.net) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.
Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.
U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.
U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.
Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.
U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.
Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

BIJLAGE II, VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNINGEN (PLAATSEN EN VERWIJDEREN PALEN EN DAMWANDEN IN *KWELGEBIED*)

Plaatsen heipalen en damwanden
Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat u heipalen en damwanden wilt plaatsen in *kwetsbaar kwelgebied*. Dit valt onder het hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.5, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.
Als er meer of dieper ontgraven gaat worden dan dient u hiervoor alsnog een vergunning aan te vragen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn te vinden in bovenstaande link. Ter informatie treft u de huidige versie van de voorwaarden hieronder aan.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Paragraaf 9.3.5 Voorwaarden bouwen in een kwetsbaar kwelgebied

Artikel 9.70 Wanneer gelden deze voorwaarden

De voorwaarden uit deze paragraaf gelden voor het plaatsen van een heipaal of damwand in een kwetsbaar kwelgebied.

Artikel 9.71 Heipaal

1 Een heipaal heeft de vorm van een grondverdringende paal.

2 Een heipaal heeft geen verzwaarde punt.

3 Een heipaal wordt door heien, boren, schroeven of trillen in de grond gebracht.

4 Voorspuiten mag niet.

Artikel 9.72 Damwand

1 Een damwand wordt door heien, boren, schroeven of trillen in de grond gebracht.

2 Voorspuiten mag niet.

3 De bovenkant van de damwand van een gesloten bouwkuip blijft minimaal 50 centimeter boven de stijghoogte van het diepere grondwater.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806

Verwijderen heipalen en damwanden
Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat u heipalen of damwanden wilt verwijderen in *kwetsbaar kwelgebied*. Dit valt onder het hoofdstuk 10, paragraaf 10.4.2, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.
Als er meer of dieper ontgraven gaat worden dan dient u hiervoor alsnog een vergunning aan te vragen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn te vinden in bovenstaande link. Ter informatie treft u de huidige versie van de voorwaarden hieronder aan.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Paragraaf 10.4.2 In kwetsbaar kwelgebied

Artikel 10.9 Voorwaarden verwijderen heipaal of damwand

De voorwaarden uit deze paragraaf gelden voor het verwijderen van een heipaal of damwand uit een kwetsbaar kwelgebied.

Artikel 10.10 Manier van verwijderen heipaal

1 Verwijder de heipaal door trillend trekken of heiend trekken.

2 Losspuiten van de heipaal mag niet.

3 Verwijder de heipaal met hulp van een casing.

Artikel 10.11 Repareren van afsluitende bodemlaag bij verwijderen heipaal

1 Herstel de afsluitende bodemlaag met zwelklei na het verwijderen van een heipaal.

2 Breng de zwelklei aan vanaf 1 meter onder de afsluitende bodemlaag tot minimaal 1 meter boven de afsluitende bodemlaag.

3 De laag zwelklei is minimaal 2,5 meter dik.

Artikel 10.12 Manier van verwijderen damwand

1 Verwijder de damwand door trillend trekken of heiend trekken.

2 Losspuiten van de damwand mag niet.

Artikel 10.13 Repareren afsluitende bodemlaag bij verwijderen damwand

1 Repareer de afsluitende bodemlaag door het injecteren van zwelklei tegelijk met het heiend trekken.

2 Breng de zwelklei aan vanaf 1 meter onder de afsluitende bodemlaag tot aan het maaiveld.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806

BIJLAGE III, *ZORGPLICHT* (PONTONS IN WATER)

Pontons plaatsen in oppervlaktewater
Voor eenvoudige activiteiten met weinig risico, zoals het tijdelijk plaatsen van pontons geldt alleen de algemene *zorgplicht*. Er is dus geen vergunning nodig en er gelden geen *voorwaarden zonder vergunning*. Dit betekent dat u als initiatiefnemer zelf mag bedenken hoe u een werk uitvoert, zolang het watersysteem maar goed blijft functioneren.
De zorgplicht geeft ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. U krijgt hierbij vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ontstaat er toch een probleem in het watersysteem, dan lost u het probleem zelf op.