Opdrachtgever	Hulstkamp Properties BV
Project	Realisatie appartementen Hulstkamp
Projectnummer	20RPR104-00
Datum	27 oktober 2021
Betreft	Bijlage
Opgesteld door	[redacted]

Inleiding

Dit document dient als bijlage bij het document "Notitie Installatieconcept Appartement Hulstkamp 19-10-2021". In onderstaande de ruimtestaat zijn de ventilatiedebieten ten behoeve van verse luchttoevoer van de ruimtes in de betreffende appartementen.

Algemeen						Installaties				
Ruimte Naam	nummer	opp. [m²]	hoogte [m]	inhoud [m³]	Gebruiksfunctie [-]	Vereist [m3/h]	Ontwerp [m3/h]	LBK [-]	Toevoer [m3/h]	Afzuiging [m3/h]
Appartement 1									250	250,0
Woonkamer keuken	-	34,2	3	103	010. Woonfunctie in woongebouw	111	150	1	150,0	150,0
Slaapkamer	-	10,9	3	33	010. Woonfunctie in woongebouw	35	50	1	50,0	-
Badkamer	-	4,9	2	11	010. Woonfunctie in woongebouw	16	50	1	-	50,0
Slaapkamer	-	9,2	3	28	010. Woonfunctie in woongebouw	30	50	1	50,0	-
Toilet	-	1,4	3	4	010. Woonfunctie in woongebouw	5	50	1	-	50,0
Entreehal	-	2,9	3	9	010. Woonfunctie in woongebouw	9	0	1	-	-
Appartement 2									250	250,0
Woonkiamer/keuken	-	34,9	3	98	010. Woonfunctie in woongebouw	113	150	2	150,0	150,0
Slappkamer	-	10,8	3	30	010. Woonfunctie in woongebouw	35	50	2	50,0	-
Badkamer	-	5,2	3	15	010. Woonfunctie in woongebouw	17	50	2	-	50,0
Slaapkamer	-	9,0	3	25	010. Woonfunctie in woongebouw	29	50	2	50,0	-
Toilet	-	1,4	3	4	010. Woonfunctie in woongebouw	5	50	2	-	50,0
Entreehal	-	3,0	3	8	010. Woonfunctie in woongebouw	10	50	2	-	-
Appartement 3 (3e verdieping)									175	225,0
Woonkamer/keuken	-	47,8	3	120	010. Woonfunctie in woongebouw	155	175	3	125,0	175,0
Werkkamer	-	8,5	3	21	010. Woonfunctie in woongebouw	28	50	3	50,0	-
Toilet	-	1,5	3	4	010. Woonfunctie in woongebouw	5	50	3	-	50,0
Entreehal	-	1,5	3	4	010. Woonfunctie in woongebouw	5	50	3	-	-
Bergruimte	-	2,7	3	7	116. Overige gebruiksfunctie	0	50	3	-	-
Appartement 3 (4e verdieping)									100	50,0
Bergruimte/installaties	-	11,0	3	28	116. Overige gebruiksfunctie	0	0	3	-	-
Slaapkamer	-	9,7	3	24	010. Woonfunctie in woongebouw	31	50	3	50,0	-
Slaapkamer	-	14,2	3	36	010. Woonfunctie in woongebouw	46	50	3	50,0	-
Badkamer	-	9,1	3	23	010. Woonfunctie in woongebouw	29	50	3	-	50,0
Overloop	-	14,6	3	37	010. Woonfunctie in woongebouw	47	50	3	-	-
		128		**669**				**Totaal**	**775**	**775**