Akkoordverklaring

Hierbij verklaart .. .. eigenaar en/of gebruiker van het onderhavige bouwplan:

Op de hoogte te zijn van het gestelde in deze rapportage 'Brandbeveiligingsconcept uitbreiding varkensstal, Dankbaarsdijk 14 te Groenlo' (d.d. 1 juli 2025)

Toezichtsarrangement:

De eigenaar en/of gebruiker van het onderhavige bouwplan waarborgt de brandveiligheid door:

1. Eventuele (voorgenomen) wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op vuurbelasting, vooraf te melden bij de opsteller van deze rapportage zodat nagegaan kan worden of deze wijzigingen mogelijk zijn binnen de uitgangspunten van het brandveiligheidsconcept. Zonodig moet het brandbeveiligingsconcept worden aangepast als gevolg van de gewijzigde vuurbelasting;

2. Bij eventuele aanpassingen/werkzaamheden in het onderhavige bouwplan toe te zien dat de kwaliteit van de brandwerende scheidingsconstructies niet nadelig beïnvloed wordt (bijvoorbeeld door het brandwerend afdichten van een installatietechnische doorvoering in een brandscheiding);

3. Direct de benodigde actie te ondernemen c.q. maatregelen te treffen indien de brandveiligheid van het onderhavige bouwplan nadelig wordt beïnvloed;

4. Toe te zien op het brandveilig veilig gebruiken van het brandcompartiment;

5. Jaarlijks een toezichtsarrangement uit laten voeren door een onafhankelijke en deskundige instelling.

6. Een automatische brandmeldinstallatie conform de NEN 2535 of een systeem dat in de intensieve veehouderij wordt gebruikt voor aansturing van de klimaatinstallaties: thermische detectie met een alarm op temperatuurstijging toe te passen.
    a. In beide gevallen voorzien van een automatische doormelding naar GSM's (of gelijkwaardig) van minimaal drie personen (waarvan minimaal één persoon in de nabijheid van de stal aanwezig is).

Datum: 20-07-2025 Handtekening: .....