**BIJLAGE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (VLONDERS MET BELL-TENTEN EN JEU DE BOULES OP WATERKERING)**

Op 8 september 2026 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het legaliseren van vier Bell-tenten geplaatst op vlonders en een jeu de boules baan, ter plaatse van Hellegatspolder 2 in Warmond in de gemeente Teylingen. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer *534436*. Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

Toestemming alleen Rijnland
Deze vergunning geeft u bestuursrechtelijke toestemming van Rijnland voor de door u aangevraagde werkzaamheden. U heeft mogelijk ook nog toestemming (vergunning) nodig van de gemeente, de provincie en/of de Omgevingsdienst voor uw werkzaamheden. Daarnaast heeft u mogelijk nog toestemming nodig van de perceeleigenaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen.

## 1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Hof van Eeden, Hellegatspolder 2, 2361NA Warmond.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
   a. Het legaliseren van vier vlonderconstructies voor Bell-tenten in de *kern*- en *beschermingszone* van een regionale waterkering;
   b. Het legaliseren van een jeu de boules baan in de *kernzone* van een regionale waterkering;

Dit alles ter plaatse van Hellegatspolder 2 in Warmond.

De volgende zes geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:
1. Bovenaanzicht met de jeu de boules baan, geen datum, ontvangen bij aanvraag.
2. Constructietekening jeu-de-boulesbaan, bovenaanzicht en dwarsdoorsnede, geen datum, ontvangen bij aanvraag.
3. Dwarsdoorsnede met de jeu de boules, het *profiel van vrije ruimte* van de waterkering en het maaiveld en de ligging van de, geen datum, ontvangen bij aanvraag.
4. Constructietekening/bovenaanzicht met de vlonders, geen datum, ontvangen bij aanvraag.
5. Dwarsdoorsnede met de vlonders met tenten, het *profiel van vrije ruimte* van de waterkering en het maaiveld, geen datum, ontvangen bij aanvraag.
6. Bovenaanzicht met de 4 vlonders met tenten, ontvangen 14 september 2026

III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

## 2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Janine Steenbergen
op 05-10-2026

Mevr. J. Steenbergen
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften (bouwen in waterkering)

1. Indien binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het team *Handhaving* worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

2. De vergunninghouder dient de bouwwerken (tijdelijk) te verwijderen als Rijnland groot onderhoud aan de waterkering wil uitvoeren.

### Algemene voorschriften

1. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
   Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

2. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
   Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op de locatie. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

3. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
   De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via https://omgevingswet.overheid.nl/home

4. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
   De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

5. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
   a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063535. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
   b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

6. Onderhoud van installaties en voorzieningen
   Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

7. Een adreswijziging doorgeven
   De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.

8. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
   Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via https://omgevingswet.overheid.nl/home.

9. Intrekken van de omgevingsvergunning
   Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

   In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
   a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
   b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
   c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

   Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.
   De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

10. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften
    Als de vergunninghouder het werk zich niet houdt aan de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

## 4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.
Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook, voor zover waterstaatkundig of procedureel van belang, naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

## 5. Beoordeling vergunningaanvraag

Voorafgaand aan deze vergunningaanvraag is deze zaak voorgelegd aan het bestuur (iBabs dossier 6052 en Corsa-documentnummer 26.079639) omdat er op de volgende punten is afgeweken van de Waterschapsverordening:
1. De vlonderconstructie ligt binnen het *profiel van vrije ruimte* (PvVR) van de waterkering;
2. De jeu de boules baan ligt binnen het PvVR van de waterkering en in de theoretische kruin van de waterkering.

Dijkgraaf en Hoogheemraden heeft op 1 september 2026 akkoord gegeven om voor bovenstaande punten toepassing te geven aan de hardheidsclausule van artikel 3.5, tweede lid van de Waterschapsverordening.

**Beoordelen aanvraag**
Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

a. Het legaliseren van vier vlonderconstructies voor Bell-tenten in de *kern*- en *beschermingszone* van een regionale waterkering ter plaatse van Hellegatspolder 2 in Warmond.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:
- Voor het bouwen van een bouwwerk groter dan 20 $m^2$ op een waterkering is een vergunning nodig (artikel 9.10); en
- De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de doelen (artikel 1.3) die de Waterschapsverordening stelt. Gelet daarop kon middels artikel 3.5, tweede lid, van de Waterschapsverordening afgeweken worden van beoordelingsregel artikel 9.32 van de Waterschapsverordening.

<u>Locatie en werk</u>
Er zijn vier vlonderconstructies gerealiseerd voor zogenoemde Bell-tenten die er 6 maanden per jaar staan. Deze vlonderconstructies staan in de binnendijkse zijde van de waterkering en in het *werkingsgebied*: *buiten het bebouwde deel kernzone en beschermingszone van de waterkering*.
De *kruin* van de waterkering (dijk) ligt ten noordoosten van de vlonderconstructies. De vlonderconstructies zijn ongeveer 5 meter bij 5 meter (25 $m^2$). De vlonderconstructie steekt circa 1,5 meter uit over het water. Het betreft een bouwwerk gelegen buiten het bebouwde deel van de waterkering, waardoor artikel 9.32 van de Waterschapsverordening van toepassing is in het kader van de beoordeling.

<u>Definities *leggerprofiel/profiel van vrije ruimte*</u>
Het *leggerprofiel* is een theoretisch profiel dat minimaal nodig is voor de stabiliteit en waterkerendheid van een waterkering.
Het *profiel van vrije ruimte* (PvVR) is een theoretisch profiel, dat boven het *leggerprofiel* ligt, en vrijgehouden dient te worden voor mogelijke toekomstige dijkverbeteringen. Er mag dus niet worden gebouwd in het leggerprofiel of PvVR van een waterkering.
Als er een vervangende waterkering wordt aangelegd, bijvoorbeeld een stalen damwand die aan de eisen van Rijnland voldoet, dan mag er wel worden gebouwd binnen het PvVR.
Het werkelijke dijkprofiel heeft vaak een andere vorm dan de bovenstaande theoretische profielen.
Bij een herziening van de '*uitgangspunten legger regionale waterkering*' of bij een dijkversterking wordt door grondonderzoek, nieuwe inzichten en berekeningen een nieuw *leggerprofiel* en (PvVR) opgesteld. Deze aanvraag is getoetst aan het huidige vastgestelde profiel.

Vlonderconstructies ten opzichte van waterkering met *leggerprofiel 048-042-00028*
Op deze locatie heeft het *leggerprofiel* van de waterkering (dijk) een zogenoemd *achterland* (en geen *berm*).
Het maaiveld bevindt zich voor een groot deel binnen het *PvVR* van de waterkering. De vlonderconstructies ligt net binnen het PvVR. De onderkant van de vlonder ligt op 5,0 meter vanaf de *middenkruinlijn* van de waterkering op een hoogte van ongeveer NAP -1,2 meter. Het *PvVR* ligt hier op NAP -1,06 meter. Dit betekent dat de onderkant van de vlonderconstructie ongeveer 0,14 meter onder het *PvVR* ligt.
Op grond van artikel 9.32 van de Waterschapsverordening mag een bouwwerk alleen binnen het PvVR geplaatst worden als:

- **1º.** het bouwwerk een belangrijke maatschappelijke functie vervult; en
- **2º.** het bouwwerk redelijkerwijs niet op een andere plaats of op een andere manier kan worden gebouwd; en
- **3º.** een vervangende waterkering wordt aangelegd.

Het onderhavige bouwwerk vervult geen belangrijke maatschappelijke functie in de zin van dit artikel, waardoor in beginsel de aanvraag geweigerd dient te worden. Het doel van dit artikel is om ervoor te zorgen dat dijken buiten het bebouwde deel van de waterkering zoveel mogelijk intact blijven en alleen bij uitzondering voor een bouwwerk aangepast worden waarbij dan een vervangende waterkering wordt aangelegd.
Op de onderhavige locatie, het buitenwater van de Ringvaart Haarlemmermeer, heeft Rijnland een waterkerende vervangende stalen damwand geplaatst. Deze damwand neemt de waterkerende functie van het grondlichaam volledig over. Het ligt op deze locatie, mede vanwege de scheepvaartfunctie van de Ringvaart, niet voor de hand dat de dijk ooit versterkt wordt in de grond. Nu op de onderhavige locatie al sprake is van een vervangende waterkering, is het gegeven dat het verzochte bouwwerk geen belangrijke maatschappelijke functie vervult en wellicht ook ergens anders kan worden aangelegd niet meer relevant. Het is deze bijzondere omstandigheid die maakt dat Rijnland in dit geval afwijkt van artikel 9.32 van de Waterschapsverordening.

Buiten theoretische *kruin*
De vlonderconstructies liggen op ongeveer 4 meter vanaf de (theoretische) *kruin* van de waterkering. Dit voldoet omdat er buiten de (theoretische) *kruin* moet worden gebouwd.

Inspectie, beheer & onderhoud
De vlonderconstructies wordt gebouwd buiten de *theoretische kruin* en niet boven het oppervlaktewater in het buitentalud waardoor dit bouwwerk geen belemmering vormt voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering.

Waterkwaliteit en ecologie
Het oppervlaktewater waarboven de constructies gedeeltelijk komen te liggen, valt niet onder de Kaderrichtlijn Water (KRW). Door deze vlonderconstructies wordt een deel van de watergang overschaduwd waardoor hier minder fotosynthese zal plaatsvinden. Dit zal onder andere liggen aan het jaargetijde en de tijd van de dag. Daarentegen zou het water onder deze constructies ook kunnen dienen als een schuilplek voor bijvoorbeeld vissen.
Het water onder de vlonderconstructies kan vrij blijven stromen waardoor er geen stilstaand water optreedt. Naar verwachting zullen deze constructies geen significante effecten hebben op de waterkwaliteit.

Maatschappelijke waterfuncties
Op deze locatie hebben wij geen maatschappelijke waterfuncties kunnen achterhalen die zullen worden gehinderd door de vlonderconstructies. Denk bij maatschappelijke functies bijvoorbeeld aan: varen, zwemmen, hengelaars/vissen, natuurbeleving of recreatie.

Gezien bovenstaande wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf *9.2.2.3* en voor zover daar niet aan wordt voldaan (artikel 9.32 van de Waterschapsverordening) is via artikel 3.5, tweede lid, van de Waterschapsverordening daarvan afgeweken.

b. Het legaliseren van een jeu de boules baan in de *kernzone* van een regionale waterkering ter plaatse van Hellegatspolder 2 in Warmond.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het bouwen op de kruin van een waterkering is een vergunning nodig (artikel 9.9); en
- Voor het bouwen van een bouwwerk groter dan 20 $m^2$ op een waterkering is een vergunning nodig (artikel 9.10); en

De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de doelen (artikel 1.3) die de Waterschapsverordening stelt. Gelet daarop kon middels artikel 3.5, tweede lid, van de Waterschapsverordening afgeweken worden van beoordelingsregel artikel 9.32 van de Waterschapsverordening.

<u>Locatie en werk</u>
De jeu de boules baan is 10 bij 3 meter. De bestaande ondergrond was afgevlakt en daarop is een worteldoek gelegd met daarboven een onderlaag van grauwacke van 10 centimeter en hierboven een toplaag 3 à 4 centimeter van fijn split. Om de baan ligt een omranding van houten balken
De jeu de boules baan ligt op de kruin van de kering en in het *werkingsgebied*: *buiten het bebouwde deel kernzone en beschermingszone van de waterkering*.

<u>Jeu de boules baan ten opzichte van waterkering met *leggerprofiel 048-042-00028*</u>
Op deze locatie heeft het *leggerprofiel* van de waterkering (dijk) een zogenoemd *achterland* (en geen *berm*). Het maaiveld bevindt zich bij de baan op ongeveer NAP –0,4 meter.
Het worteldoek ligt ook ongeveer op NAP -0,4 meter. Het *PvVR* ligt hier op NAP +0,1 meter. Dit betekent dat het worteldoek ongeveer 0,5 meter onder het *PvVR* ligt.

*Afwijking PvVR*
Voor de jeu de boules baan gaat hetzelfde op als opgenomen in het kopje '<u>Vlonderconstructies ten opzichte van waterkering met *leggerprofiel 048-042-00028*'.</u>

*Afwijking theoretische kruin*
Op grond van artikel 9.29 van de Waterschapsverordening geldt dat een bouwwerk niet in de (theoretische) kruin mag worden gebouwd. Met de komst van de waterkerende vervangende damwand, zou de kruin direct tegen de damwand gelegd moeten worden. De jeu de boulesbaan ligt dan niet meer in de (theoretische kruin). Bij een herziening van de legger gaat Rijnland de theoretische kruin van de waterkering verleggen. Vanuit het waterveiligheidsperspectief kan de jeu de bouleslaan worden toegestaan.

<u>Inspectie, beheer & onderhoud</u>
De jeu de boules baan wordt niet gebouwd op waarde theoretische kruin werkelijk zou moeten liggen. Deze wordt ook niet gebouwd boven het oppervlaktewater in het buitentalud waardoor dit bouwwerk geen belemmering vormt voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering.

<u>Waterkwaliteit en ecologie</u>
Het bouwen op een waterkering heeft geen effect op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.

Maatschappelijke waterfuncties
Op deze locatie hebben wij geen maatschappelijke waterfuncties kunnen achterhalen die zullen worden gehinderd door de jeu de boules baan. Denk bij maatschappelijke functies bijvoorbeeld aan: varen, zwemmen, hengelaars/vissen, natuurbeleving of recreatie.

Gezien bovenstaande wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf *9.2.2.3* en voor zover daar strikt genomen niet aan wordt voldaan (artikel 9.29 en 9.32 van de Waterschapsverordening) is daarvan afgeweken op grond van artikel 3.5, tweede lid, van de Waterschapsverordening.

**Conclusie**
De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Voor zover er niet aan een beoordelingsregel wordt voldaan is daarvan via artikel 3.5, tweede lid, van de Waterschapsverordening gemotiveerd van deze regel afgeweken. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

## 6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19 of arjan.zonneveld@rijnland.net) of het Klant Contact Team 071-3063535. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.
Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.
U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.
U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.
Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

### De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.
U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.
Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.