VanWestreenen
ADVISEURS RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Van Westreenen B.V.
E info@vanwestreenen.nl
I www.vanwestreenen.nl

Memo aanvullende gegevens

Datum : 30 januari 2026
Locatie : Munsterseweg 40 & 40a en Achterweg 6 & 8, 7881 NZ Emmer-Compascuum
Betreft : Aanvullende gegevens
Kenmerk : BW/2025/003765

Memo reactie op brief van de gemeente Emmen met verzoek om aanvullende gegevens d.d. 25 november 2025 (zaaknummer Z2025-000140) inzake de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 5 december 2025 voor de locatie Munsterseweg 40 & 40a en Achterweg 6 & 8, 7881 NZ Emmer-Compascuum

Milieu

A.
1. De uitstroomopeningen zijn weergegeven op de plattegrondtekening. Hieruit blijkt dat de oppervlaktes 3,89 m2 en 4,86 m2 bedragen;
2. De uittreedhoogte is toegevoegd op de plattegrondtekening;
3. De afstanden tussen het waspakket en de ventilatoren is 3 meter. Dit is aangepast op de plattegrondtekening;
4. Een detailtekening van de luchtwasser van stal K is toegevoegd op de plattegrondtekening;

B. De inhoud van de spuiwatersilo bij stal K is vermeld op de plattegrondtekening. Het spuiwater afkomstig van stallen G en H wordt afgevoerd naar de spuiwatersilo's bij stal J;

C. De dimensioneringsplannen treft u in de bijlagen.

D. De inhoud van 50 l bestrijdingsmiddelen en 200 l reinigingsmiddelen is vermeld op de plattegrondtekening

E. De afgelopen jaren is er op het bedrijf fors geïnvesteerd in gasbesparing. Hierdoor betreft het gasverbruik 6.022 m3 per jaar. Voor wat betreft elektriciteit (incl. de woning Achterweg 6) betreft 385.079 kWh. Dit is eveneens toegevoegd in de aangepaste toelichting. Een afbeeldingen van het jaarverbruik zijn als bijlage 12 toegevoegd.

F. Zie hiervoor het aangepaste akoestisch onderzoek.

Lichtenvoorde, 30 januari 2026

VanWestreenen Adviseurs b.v.