STEENBANKDWARSTOCHT

N

Afstand O_2 opstelplek tot gasdrukregelstation

Afstand O_2 opstelplek tot slibvertladig

Afstand O_2 opstelplek tot erfgrens

Opstelplaats zuurstoftank en installatie

Vulpunt van de tank en de opstelplaats van de tankauto

Opstelplaats vrachtwagen zuurstoflevering

O_2 leidingwerk is bovengronds geplaatst

28m

3m

262m

82m

NABEZINKTANK 3

NABEZINKTANK 2

BELUCHTINGTANK

NABEZINKTANK 1

EFFLUENTOEBEMETPUT

BEDRIJFSGEBOUW

ZUIVERING D-TOCHT

VERDEELWERK 1

DRIJFLAAGPUT 2

DRIJFLAAGPUT 1

D2

D1

VT

WISSELTANK 2

NITRIFICATIETANK 2

NITRIFICATIETANK 1

WISSELTANK 1

DENITRIFICATIETANK

TRAFO-STATION

BLOWERGEBOUW

SELECTOR 3

SELECTOR 1

SELECTOR 2

SELECTOR 1

ANAEROBETANK

LAVAFILTERS

POORT 3

SILO ONTWATERDSLIB

METAALZOUT OPSLAG

NOOD- EN OGENDOUCHE

SLIBBEWERKINGSGEBOUW

HOMOGENISATIE TANK 1

HOMOGENISATIE TANK 2

SLIBGISTINGSTANK

EPHYRA REACTOR

EPHRYA GEBOUW

GASFAKKEL

B.O.S. OPSLAG BRANDOPSLAG COMPARTIMENTERING

MACHINEGEBOUW

KETEL

WKK

WKK

WKK

CV CONTAINER

GASHOUDER

VOORINDIKKER

19,3m

25,5m

10,5m

18m

33m

6,5m

12m

2,6m

5,5m

30m

EXTERN SLIBOPSLAG

LAVAFILTERS

LAVATORENS

VOORBEZINKTANK

F.A.S.T.

ONTVANGWERK

CONTAINER


POORT 2

POORT 1

URKERWEG

Opstelplaats 20ft container t.b.v. tijdelijke slibverwerking

Gasdrukregelstation



Afstand O/2 opstelplek tot elektriciteitskast woning

LEGENDA:

- Opstelplaats 20ft container t.b.v. tijdelijke slibverwerking
- Leidingwerk naar aansluiting bestaande proces slibverwerking
- Rijbaan blijft beschikbaar voor bedrijfsvoering
- Opstelplaats zuurstoftank en installatie (Coördinaten: 52°4'08.2"N 5°4'8'54.1"E Rijksdriehoek Coördinaten: 174.912,522.864)
- Leidingwerk zuurstof
- Rijroute laden en lossen
- Opstelplaats vrachtwagen zuurstoflevering
- Aanrijdbeveiliging (betonblokken oid)
- Verwijderbaar hekwerk met bebording
- 2e uitgang (nood) blijft beschikbaar
- ZONE ATEX
- AG - Afwijkend Gebied
- D1 Doseerpunt 1 (Coördinaten: 52°4'08.7"N 5°4'0'57.6"E Rijksdriehoek Coördinaten: 174.978,522.075)
- D2 Doseerpunt 2 (Coördinaten: 52°4'07.5"N 5°4'0'55.3"E Rijksdriehoek Coördinaten: 174.934,522.042)
- VT Vulpunt Tank (Coördinaten: 52°4'08.6"N 5°4'0'54.2"E Rijksdriehoek Coördinaten: 174.917,522.054)

Code	Status	Getekend door:	Controle door:	Toezicht door:	Omschrijving
A	1-9-2026				
-	4-8-2026	-	-	-	

WATERSCHAP ZUIDERZEELAND

LINDELAAN 20
8224 KT LELYSTAD
TEL.: 0320 - 274911

Adviseur/aannemer:

Project: Z0800 AWZI TOLLEBEEK

Omschrijving: Overzichtstekening Terreinindeling

Fase: Voorlopig

Status: Bestek

Bestek nummer: -

Schaal: 1:500

Formaat: A1

Wijz.: A

Tekeningnummer: P-Z0800-AL-004

Blad: 1

Aantal: 1

30006533.dwg