OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning milieu- en bouwactiviteit

Tijdelijk plaatsen mobiele zuurstoftank en slibverwerkingsinstallatie

AWZI Tollebeek

Urkerweg 32 Tollebeek



Aanvrager:
Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20
8220 KT Lelystad

Locatie:
AWZI Tollebeek
Urkerweg 32 Tollebeek

Onderwerp
Tijdelijke omgevingsvergunning milieu- en bouwactiviteit.
Plaatsen mobiele zuurstoftank en slibverwerkingsinstallatie in container inclusief bovengronds leidingsysteem met injectoren.

Geldigheid vergunning: tot 1 juli 2027.

Data aanvragen - DSO Aanvraagnummers:
1. Omgevingsvergunning activiteit bouwen: datum 3 september 2026, DSO-nummer: 2026090300907.
2. Omgevingsvergunning activiteit milieu: datum 28 september 2026, DSO-nummer: 2026092801116.

Kenmerk OFGV:
Omgevingsvergunning activiteiten bouwen en milieu: Z2026-014522

Aanvraag

Onderwerp

Op 3 september 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen en op 28 september 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu van Waterschap Zuiderzeeland voor AWZI Tollebeek ontvangen. Het bedrijf is gevestigd aan Urkerweg 32 in Tollebeek. Het betreft een aanvraag voor het tijdelijk (maximaal 3,5 maand) plaatsen en in gebruik hebben van een:

a. bovengrondse mobiele opslagtank voor vloeibare zuurstof (LOX) van 17 m^3 op een trailer;
b. verdamper waarin de vloeibare zuurstof wordt omgezet naar gasvormige zuurstof;
c. bovengronds leidingsysteem met injectoren en
d. tijdelijke slibverwerking in een gesloten container.

- De aanvraag omgevingsactiviteit bouwen voor de bovengrondse container heeft het DSO-nummer 2026090300907 en is geregistreerd onder nummer Z2026-013466.
- De aanvraag omgevingsactiviteit milieu heeft het DSO-nummer 20260928 01116 en is geregistreerd onder nummer Z2026-014522.

Omgevingsplanactiviteit Bouwactiviteit (Omgevingsplan)
Aangevraagd is een binnenplanse omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een bouwwerk. De aanvraag is getoetst aan het Omgevingsplan gemeente Noordoostpolder (hieronder valt de voormalige beheersverordening 'Landelijk gebied, deze verwijst naar het voormalige bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004').

De bouwaanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een tijdelijke mobiele opslagtank met verdampers (op een trailer) en container slibberwerkingsinstallatie op de bouwlocaties met de functie 'Nutsvoorzieningen'. Het plaatsen van deze installaties past binnen de functie 'Nutsvoorziening'.
Hiermee voldoet de aanvraag aan het omgevingsplan.

De slibverwerkingsinstallatie valt onder artikel 2.29 vergunningsvrije omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Het plaatsen van een tijdelijke mobiele opslagtank met verdampers is getoetst als omgevingsplanactiviteit (bouwwerk) op grond van artikel 5.1 lid 1 sub a Ow aan het Omgevingsplan gemeente Noordoostpolder (hieronder valt de voormalige beheersverordening 'Landelijk gebied, deze verwijst naar het voormalige bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004').

In artikel 16 onder c (uit het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004') is er bepaald dat de hoogte van overige andere bouwwerken niet meer dan 10 meter mag bedragen. De tijdelijke installaties hebben een hoogte van 2,5 meter en blijven daarbij onder de maximale hoogte van 10 meter.

Besluit activiteiten leefomgeving
Concreet wordt een vergunning voor een milieubelastende activiteit gevraagd, als bedoeld in artikel 5.1 tweede lid onder b van de Omgevingswet.
AWZI Tollebeek betreft een locatie waartoe een IPPC-installaties behoort.
De AWZI Tollebeek valt onder Bijlage I, categorie 5.3 onder b (Ongevaarlijke afvalverwijdering) en categorie 6.11 (andere activiteiten) van de Richtlijn Industriële Emissies. De activiteiten zijn ondersteunend aan het exploiteren van een IPPC-installatie welke valt onder de milieubelastende activiteit 'Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater', zoals beschreven in artikel 3.41 lid b, en 3.42 en de milieubelastende activiteit Afvalbeheer IPPC-installatie", zoals beschreven in artikel 3.78 lid b en Afvalbeheer 'Zuivering technisch werk' zoals beschreven in artikel 3.173 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Regulier procedure
De aangevraagde activiteiten hebben naar oordeel van het bevoegd gezag geen significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu en kunnen daardoor met de reguliere procedure vergund worden.

Besluit

Besloten is om aan Waterschap Zuiderzeeland, gelet op de aanvraag, de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de Omgevingswet (Ow), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

1. de aanvraag voor de omgevingsplanactiviteit (bouwwerk) voor een tijdelijke mobiele opslagtank met verdampers op grond van artikel 5.1 lid 1 sub a Ow en artikel 16 onder c (uit het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004') van het Omgevingsplan van de gemeente Noordoostpolder;
2. de container slibverwerkingsinstallatie vergunningsvrij geplaatst kan worden op grond van Omgevingsplan van de gemeente Noordoostpolder in samenhang met artikel 2.29 Besluit bouwwerken leefomgeving;
3. de aanvraag op grond van artikel 3.41 lid b, en 3.42 en op grond van artikel 3.78 lid b en artikel 3.79 van het Besluit activiteiten leefomgeving voor de verandering van de exploitatie van een IPPC-installatie een omgevingsvergunning milieu te verlenen voor het tijdelijk plaatsen van een:
    a. bovengrondse mobiele opslagtank inhoud 17 m^3 voor vloeibare zuurstof (LOX) op trailer;
    b. verdamper waarin de vloeibare zuurstof wordt omgezet naar gasvormige zuurstof;
    c. bovengronds leidingsysteem met injectoren;
    d. tijdelijke slibverwerking in gesloten container van een bovengrondse zuurstoftank met bijbehorende leidingwerk;
2. en daaraan de voorschriften te verbinden zoals opgenomen in hoofdstukken 4 en 5 van dit besluit;
3. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten tot 1 juli 2027;
4. en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
    - *1.000-publiceerbaar-verzoek .pdf (1.0),* Aanvraagformulier Milieu aanvraag voor tijdelijke installaties*;*
    - *2.000-publiceerbaar-verzoek aanvraag bouwen AWZI Tollebeek,* Bouwvergunningaanvraag voor tijdelijke installaties;
    - *Terreinindeling Situatietekening,*

- *Notitie tijdelijke maatregelen AWZI Tollebeek V3 (51446).* Versie 03, Datum 28 augustus 2026. Notitie Tijdelijke maatregelen t.b.v. uitbedrijfname van de Voorbezinktank te AWZI Tollebeek;
- *02.Bijlage PSG9 maatregelen - GAP analyse.pdf (51444),* PGS9 maatregelen*;*
- *03.1 P&ID_AWZI_Tollebeek,* datum 27-8-2026;
- *03.3 Opslagtank Manufacturing Book CRYU200812-6;*
- *03.4 Injector - Installation Manual VENTOXAL;*
- *03.2 MOBILE7 - opslag + verdamper.pdf.*

- *Noot: De cursief gemaakte teksten zijn 'originele' documentnamen zoals bij de aanvraag aangegeven.*

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum: 13-10-2026

Afschriften:
- Gemeente Noordoostpolder t.a.v.
- Brandweer Flevoland,
- Waterschap Zuiderzeeland,

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u verzenden naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Commissie Rechtsbescherming
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Of u kunt uw bezwaarschrift online indienen via
www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

1. Procedurele overwegingen 8

1.1 Gegevens aanvrager 8
1.2 Projectbeschrijving 8
1.3 Omschrijving van de aanvraag 8
1.4 Bevoegd gezag 9
1.5 Huidige vergunde situatie 10
1.6 Vergunningplicht 10
1.7 Volledigheid van de aanvragen 12
1.8 Regulier procedure 12
1.9 Participatie 13
1.10 Advies en instemming 13
1.11 Toetsing mer-beoordeling 14

2. Toetsingskader bouwen 14

3. Toetsingskader milieu 15

3.1 Inleiding 15
3.2 Toetsing tijdelijk veranderen 15
3.3 Besluit activiteiten leefomgeving 16
3.4 Bodem 17
3.5 Externe veiligheid 17
3.6 Luchtemissie en Geur 19
3.7 Geluid 19
3.8 (Afval)water 20
3.9 Slibverwerking IPPC 20
3.10 Eindconclusie milieu 21

4. Voorschriften Bouwen 21

5. Voorschriften Milieu 22

1. Procedurele overwegingen

1.1 Gegevens aanvrager

Op 3 september 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen ontvangen en op 28 september 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu ontvangen van Waterschap Zuiderzeeland voor AWZI Tollebeek. Het bedrijf is gevestigd aan Urkerweg 32 in Tollebeek.

1.2 Projectbeschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het betreft een aanvraag voor het tijdelijk (maximaal 3,5 maand) plaatsen en in gebruik hebben van een:

a. bovengrondse mobiele opslagtank voor vloeibare zuurstof (LOX) van 17 m3 op een trailer;
b. verdamper waarin de vloeibare zuurstof wordt omgezet naar gasvormige zuurstof;
c. bovengronds leidingsysteem met injectoren; en
d. tijdelijke slibverwerking in een gesloten container.

De voorbezinktank (VBT) moet gedurende circa 3,5 maand buiten bedrijf worden gesteld ten behoeve van de vervanging van de afdekking. De bestaande afdekking heeft het einde van haar technische levensduur bereikt. Het is in het algemeen belang dat de slibverwerking en waterzuivering tijdens deze werkzaamheden in bedrijf blijven.

Om tijdens de buitenbedrijfstelling van de voorbezinktank het zuiveringsproces te kunnen handhaven, zijn tijdelijke maatregelen noodzakelijk om aan de lozingseisen te kunnen voldoen.

1. Tijdelijke slibverwerking
   De tijdelijke slibverwerking vormt een aanvulling op de bestaande slibverwerking en wordt geïntegreerd in het operationele proces van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De voorziening bestaat uit een mobiele installatie, opgesteld in een container, waarin een indikband is geplaatst. Deze installatie wordt in bedrijf genomen zodra de voorbezinktank buiten bedrijf wordt gesteld en zorgt voor aanvullende slibindikkingscapaciteit gedurende de uitvoeringsperiode.

2. Tijdelijke beluchting
   De tijdelijke installatie bestaat uit:
   a. een mobile opslagtank voor vloeibare zuurstof (LOX) met een inhoud van circa 17 m³ (ongeveer 20 ton) op een trailer;
   b. een verdamper waarin de vloeibare zuurstof wordt omgezet naar gasvormige zuurstof; De zuurstofopslag en de verdamper staan naast elkaar;
   c. een leidingsysteem met injectoren waarmee de zuurstof in het beluchtingsproces wordt ingebracht.

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- *1.000-publiceerbaar-verzoek .pdf (1.0),* Aanvraagformulier Milieu aanvraag voor tijdelijke installaties*;*
- *2.000-publiceerbaar-verzoek aanvraag bouwen AWZI Tollebeek,* Bouwvergunningaanvraag voor tijdelijke installaties;
- *Terreinindeling Situatietekening,*

- *Notitie tijdelijke maatregelen AWZI Tollebeek V3 (51446).* Versie 03, Datum 28 augustus 2026. Notitie Tijdelijke maatregelen t.b.v. uitbedrijfname van de Voorbezinktank te AWZI Tollebeek;
- *02.Bijlage PSG9 maatregelen - GAP analyse.pdf (51444),* PGS9 maatregelen*;*
- *03.1 P&ID_AWZI_Tollebeek,* datum 27-8-2026;
- *03.3 Opslagtank Manufacturing Book CRYU200812-6;*
- *03.4 Injector - Installation Manual VENTOXAL;*
- *03.2 MOBILE7 - opslag + verdamper.pdf.*

- *Noot: De cursief gemaakte teksten zijn 'originele' documentnamen zoals bij de aanvraag aangegeven.*

Noot:
Per abuis is bij de aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen onderstaand document gevoegd. Dit is eerdere versie op V3. Dit document is dan ook niet in de beoordeling meegenomen.

- 00. Notitie tijdelijke maatregelen AWZI Tollebeek V2.pdf (47693) (1.0).

1.4 Bevoegd gezag

AWZI Tollebeek betreft een locatie waartoe een IPPC-installaties behoort. De AWZI Tollebeek valt onder Bijlage I, categorie 5.3 onder b (Ongevaarlijke afvalverwijdering) en categorie 6.11 (andere activiteiten) van de Richtlijn Industriële Emissies (hierna RIE). De activiteiten zijn ondersteunend aan het exploiteren van een IPPC-installatie welke valt onder artikel de milieubelastende activiteit 'Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater', zoals beschreven in artikel 3.41 lid b, en 3.42 Afvalbeheer IPPC-installatie", zoals beschreven in artikel 3.78 lid b en Afvalbeheer 'Zuivering technisch werk' en zoals beschreven in artikel 3.173 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Gelet op artikel 5.10 eerste lid, onder c sub 1 en 2 en artikel 5.15 van de Omgevingswet juncto artikel 4.6, eerste lid, onder c en tweede lid en artikel 4.16 eerste lid, van het Omgevingsbesluit (verder Ob), zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu te verlenen.

1.5 Huidige vergunde situatie

Soort vergunning	Bevoegd gezag	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning (milieu)	Gemeente Noordoostpolder	16-9-2008	08-008	Gehele inrichting
Lozingsvergunning WVO	Waterschap Zuiderzeeland	9-7-2008	-	Lozen op oppervlakte water
Wijzigings-vergunning melding 8.19	Noordoostpolder	4-5-2010	V10-005	Vervangen en (ver)plaatsen van vier lavafilters
Wijzigings-vergunning milieu neutraal	Noordoostpolder	5-3-2014	40305/DFR/ kbe00I	Proefneming alternatieve (proces)technieken, processen of grond-, hulp-, of brandstoffen
MER besluit	Provincie Flevoland	23-11-2015	HZ_WABO-37691	plan MER (RO) n.a.v. uitbreiding vergisting D18.1 >50 ton/dag
Wijzigings-vergunning	Provincie Flevoland	30-6-2016	Zaak 47121/ Olo 1843267	Uitbreiding slibvergisting
Wijzigings-vergunning bouwen en milieu, milieu neutraal veranderen	Provincie Flevoland	7-5-2019	Z2019-002427	Milieuneutraal plaatsen nieuwe fakkelinstallatie
Wijzigings-vergunning bouwen en milieu	Provincie Flevoland	7-1-2021	Z2020-009530/ Olo 5264887	Uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van biogas met een extra WKK.
Ambtshalve actualisatie	Provincie Flevoland	25-8-2026	Z2025-016055	Bref's, PGS-en en BBT's

1.6 Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten en eventuele functioneel ondersteunende activiteiten is opgenomen in Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en paragraaf 22.26 van het omgevingsplan Noordoostpolder.

AWZI Tollebeek betreft een bedrijf waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I categorie 5.3 onder b (Ongevaarlijke afvalverwijdering) en categorie 6.11 (andere activiteiten) van de RIE.

Voor deze bedrijven is afdeling 3.3. Complexe bedrijven van het Bal van toepassing. De activiteiten die worden aangevraagd ter ondersteuning en verandering van het exploiteren van een IPPC-installatie welke valt onder paragraaf 3.2.17 Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater en paragraaf 3.3.10 Afvalbeheer zijn ook vergunningplichtig.

De vergunningplicht geldt voor de hele IPPC-installaties en alle functioneel ondersteunende activiteiten. Alles wat onderdeel uitmaakt van de installatie of deze installatie functioneel ondersteunt valt onder de vergunningplicht.

Aanwijzing	Wet- en regelgeving	Omschrijving
Milieubelastende activiteiten	Artikel 3.41 onder a en b van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)	Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen: a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van afvalwater, bedoeld in categorie 6.11 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en b. het exploiteren van een zuiveringsvoorziening voor het zuiveren van ingezameld of afgegeven afvalwater, anders dan voor het uitoefenen van de taken, bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder 1°, 2° en 3°, en derde lid, van de wet
Vergunningplichtige gevallen	Artikel 3.42 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)	1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.41
Milieubelastende activiteiten	Artikel 3.78 lid 1 onder b van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)	1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen: b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van ongevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies

Vergunningplichtige gevallen	Artikel 3.79 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)	1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.78
Omgevingsplanactiviteit Bouwactiviteit (Omgevingsplan)	Artikel 16 onder C van het Omgevingsplan gemeente Noordoostpolder (hieronder valt de voormalige beheersverordening "Landelijk gebied", deze verwijst naar het voormalige bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004').	In Artikel 16 van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' van de gemeente Noordoostpolder staat de bestemming Nutsvoorzieningen geregeld. Onder lid c van dit artikel (indien gekeken wordt naar de specifieke bouwvoorschriften in lid 3 onder c) is vastgelegd wat de maximaal toegestane goothoogte voor gebouwen binnen deze bestemming is. Deze bedraagt in de basis 10 meter.

1.7 Volledigheid van de aanvragen

De aanvragen zijn getoetst op volledigheid. De aanvragen bevatten voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvragen zijn dan ook in behandeling genomen.

Voordat de aanvragen zijn ingediend heeft uitgebreid vooroverleg plaatsgevonden. De tijdens dit vooroverleg gegeven adviezen door Waterschap Zuiderzeeland en Veilgheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek zijn meegenomen in deze vergunning.

1.8 Regulier procedure

Voor een bedrijf met een IPPC-installatie moet in beginsel de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast worden. De aangevraagde activiteiten hebben naar oordeel van het bevoegd gezag geen significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu en kunnen daardoor met de reguliere procedure vergund worden.
Deze beschikking is daarom op grond van artikel 16.65 Omgevingswet en artikel 10.24 lid 4 Omgevingsbesluit voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop is overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

1.9 Participatie
In artikel 7.4 van de Omgevingsregeling is de verplichting opgenomen, dat bij de aanvraag wordt aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken en, zo ja, hoe zij zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

De aanvrager heeft aangegeven dat geen participatie heeft plaatsgevonden. Participatie is dan ook niet meegenomen in de aanvraag.

1.10 Advies en instemming
In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Omgevingswet en afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit, is de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Noordoostpolder heeft op aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen voor de bovengrondse container (DSO-nummer 2026090300907) op de aspecten omgevingsplan (ruimtelijke overwegingen) en bouw (bouwtechnische activiteiten) positief geadviseerd. De gemeente Noordoostpolder heeft geen bezwaren tegen de aangevraagde activiteiten.

Op 5 oktober 2026 (zaaknummer Z2026-00002924) is het eindadvies voor de activiteit bouwen ontvangen van gemeente Noordoostpolder. De gemeente Noordoostpolder adviseert om de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen het plaatsen en installeren van de technische installaties voor de duur van 3,5 maanden, te verlenen. In hoofdstuk 2 van deze vergunning zijn de overwegingen openomen.

Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
De veiligheidsregio is bij het vooroverleg betrokken geweest en heeft tussentijdse adviezen uitgebracht. In haar eindadvies van 28 september 2026 (briefnummer VRFL-KK-306) geeft de veiligheidsregio aan dat alle (tussentijdse) opmerkingen en adviezen in de aanvraag zijn meegenomen en dat de loods naast de opslagtank op meer dan 3 meter afstand staat opgesteld en zeer weinig vuurlast bevat. Het advies is positief om de vergunning te verlenen en heeft geen aanvullende maatregelen geadviseerd.

Waterschap Zuiderzeeland.
Waterschap Zuiderzeeland heeft op 31 augustus 2026 (registratienummer WPRC-1359213772-11) tijdens het vooroverleg stadium advies uitgebracht. Het advies betreft dat vanuit de getroffen voorzieningen enkel vanuit de slibverwerkingsinstallatie (slibindikking) een lozing van afvalwater plaats vindt. Het afvalwater dat uit het slib is geperst wordt teruggevoerd naar het zuiveringsproces van de AWZI. De tijdelijke slibverwerkingsinstallatie is overeenkomstig de reeds bestaande slibverwerkingsinstallatie waarbij het verschil is dat het slib nu in de nabezinkfase wordt verwijderd, in plaats van tijdens de voorbezinkfase.

Deze lozing van afvalwater vindt plaats na het overnamepunt en is daarom aan te merken als een rechtstreekse lozing op een zuiveringstechnisch werk. Hoewel het waterschap voor deze lozing zelf het bevoegd gezag is, is door het Waterschap geadviseerd de tijdelijke wijziging(en) toe te staan.

1.11 Toetsing mer-beoordeling

Een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor activiteiten die zijn opgenomen in bijlage V van het Omgevingsbesluit. Voor deze activiteiten bepaalt het bevoegd gezag of een milieueffectrapport gemaakt moet worden. De voorgenomen milieubelastende activiteit heeft geen invloed op de capaciteitsverandering voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen, de capaciteit van het aantal inwonerequivalenten en de emissies vanuit de installatie.

Aangezien er geen sprake is van een verandering qua opslag(capaciteit) en doorzet van (niet-gevaarlijke) afvalstoffen, en er geen wijziging plaatsvindt in de emissies vanuit de installatie, is er voor de thans aangevraagde activiteiten geen sprake
van een project, zoals opgenomen in bijlage V van het Ob.

Er is daarom geen sprake van een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

2. Toetsingskader bouwen

2.1 Inleiding

Het gaat om de volgende bouwactiviteiten:

1. Het tijdelijk plaatsen van een 20 ft zeecontainer met daarin een slibverwerkingsinstallatie. De voorziening bestaat uit een mobiele installatie, opgesteld in een container, waarin een indikband is geplaatst. Deze installatie wordt in bedrijf genomen, zodra de voorbezinktank buiten bedrijf wordt gesteld en zorgt voor aanvullende slibindikkingscapaciteit gedurende de uitvoeringsperiode van de vervanging van de afdekking van de voorbezinktank.

2. Tijdelijk plaatsen van een mobiele opslagtank voor vloeibare zuurstof (LOX) met een inhoud van circa 17 m³ (ongeveer 20 ton); - Een verdamper waarin de vloeibare zuurstof wordt omgezet naar gasvormige zuurstof; De zuurstofopslag en de verdamper staan naast elkaar. (aangegeven in de tekening als ‘opstelplaats zuurstoftank en installatie’). - Een leidingsysteem met injectoren waarmee de zuurstof in het beluchtingsproces wordt ingebracht.

2.2 Beoordeling

De aanvraag is getoetst aan het Omgevingsplan gemeente Noordoostpolder (hieronder valt de voormalige beheersverordening ‘Landelijk gebied’, deze verwijst naar het voormalige bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’).
Het perceel is gelegen binnen de grenzen van het bovengenoemde omgevingsplan. De bouwlocatie heeft vervolgens de functie ‘Nutsvoorzieningen’. De aanvraag betreft het plaatsen van tijdelijke installaties voor zuurstof tankopslag en slibverwerking. Dit past binnen de functie ‘Nutsvoorzieningen’.
Daarmee voldoet de aanvraag aan het omgevingsplan.

Het verrichten van een Omgevingsplanactiviteit Bouwactiviteit (Omgevingsplan)
Container slibverwerkingsinstallatie
De bouwwerken kunnen vergunningsvrij geplaatst worden onder artikel 2.29 (vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken) uit het Bbl. Zover het betrekking heeft op een bouwwerk voor een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het gaat om:
Een bouwwerk voor een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer, als wordt voldaan aan de volgende eisen:

- niet hoger dan 3 meter; en
- de oppervlakte niet meer dan 15 m^2.

De container heeft een hoogte van 2,59 meter en een oppervlakte van 14,79 m^2. Daarmee voldoet de aanvraag aan de regels, gesteld in het Bbl.

Mobiele opslagtank met verdampers
In artikel 16 onder c (uit het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004') is er bepaald dat de hoogte van overige andere bouwwerken niet meer dan 10 meter mag bedragen. De tijdelijke installaties hebben een hoogte van 2,5 meter en blijven daarbij onder de maximale hoogte van 10 meter. Daarmee voldoet de aanvraag aan het omgevingsplan en kan hiervoor vergunning worden verleend.

2.3 Conclusie
Gelet op het voorgaande is door Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland besloten, voor zover het betrekking heeft op het tijdelijk plaatsen van installaties ten behoeve van een zuurstoftankopslag en slibverwerking bij AWZI Tollebeek, onder oplegging van in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften, positief te besluiten.

3. Toetsingskader milieu

3.1 Inleiding
AWZI Tollebeek betreft een locatie waartoe een IPPC-installaties behoort. De AWZI Tollebeek valt onder Bijlage I, categorie 5.3 onder b (Ongevaarlijke afvalverwijdering) en categorie 6.11 (andere activiteiten) van de Richtlijn Industriële Emissies (hierna RIE). De activiteiten zijn ondersteunend aan het exploiteren van een IPPC-installatie welke valt onder artikel de milieubelastende activiteit 'Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater', zoals beschreven in artikel 3.41 lid b, en 3.42 Afvalbeheer IPPC- installatie", zoals beschreven in artikel 3.78 lid b en Afvalbeheer 'Zuivering technisch werk' en zoals beschreven in artikel 3.173 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

3.2 Toetsing tijdelijk veranderen
Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een of meer milieubelastende activiteiten wordt op grond van artikel 5.18, eerste lid, van de Ow, beoordeeld aan de hand van § 8.5.1.1 Algemene beoordelingsregels en § 8.5.1.2 Specifieke beoordelingsregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

In dit besluit op de aanvraag is, conform artikel 8.9 van het Bkl, beoordeeld of:

a. milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
b. emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
c. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
d. de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
e. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
f. energie doelmatig wordt gebruikt;
g. maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
h. bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
i. het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

Er zijn door de plaatsing van de tijdelijke installatie geen directe gevolgen te verwachten voor nabijgelegen woningen. De geluidsbelasting van de AWZI zal niet toenemen en ook is geen andere hinder, zoals geurhinder, te verwachten.

Transportbewegingen
De tijdelijke installatie leidt tot extra transportbewegingen voor de aanvoer, plaatsing (en naderhand verwijdering) van de installatie(s) en het aanvoeren van vloeibare zuurstof. Dit is afhankelijk van het verbruik. Naar verwachting zal de opslagtank eenmaal per 3 tot 7 dagen worden bijgevuld.

Conclusie
Zo nodig zijn voorschriften die daartoe strekken in hoofdstuk 5 van de vergunning opgenomen.

3.3 Besluit activiteiten leefomgeving

In het Bal zijn voor een groot aantal milieubelastende en functioneel ondersteunende activiteiten, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.
Een deel van de activiteiten zijn aangemerkt als vergunningplichtig. Naast de voorschriften in de vergunning gelden ook een aantal algemene regels in het Bal voor deze vergunningplichtige activiteiten. Verder zijn in de aanvraag om een vergunning een aantal activiteiten genoemd die niet vergunningplichtig zijn, maar waarvoor wel algemene regels in het Bal zijn opgenomen. Aan de volgende algemene regels moet rechtstreeks voldaan worden, waardoor in deze vergunning ook geen voorschriften zijn opgesteld.

Deze milieuregels uit het Bal gelden voor zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater:

- Paragraaf 5.3.1 Regelgeving integraal PRTR-verslag.
- Paragraaf 5.4.3 Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Deze milieuregels uit het Bal gelden voor afvalbeheer IPPC-installaties
- Paragraaf 5.2.1 Eindonderzoekbodem.
- Paragraaf 5.4.1 verduurzaming van energie.
- Paragraaf 5.4.4 emissies in de lucht.

3.4 Bodem

3.4.1 Toetsing

Tijdelijke slibverwerking
Bij het indikken van slib komt proceswater vrij. Dit water wordt volledig opgevangen en teruggevoerd naar het zuiveringsproces. Hierdoor bestaat geen risico op infiltratie in de bodem.

Tijdelijke beluchting
Bij de tijdelijke zuurstofinstallatie worden geen stoffen toegepast die schadelijk zijn voor de bodem. Er worden daarom geen negatieve effecten op de bodemkwaliteit verwacht.

3.4.2 Conclusie
Er is tijdens de werkzaamheden geen sprake van bezigen van bodembedreigende (vloei-) stoffen.

3.5 Externe veiligheid

3.5.1 Toetsingskader
Het Waterschap Zuiderzeeland plaatst voor een periode van 3,5 maand een mobiele opslagtank voor vloeibare zuurstof (LOX) van 17 m^3. Zuurstof is een gevaarlijke stof met een ADR-klasse 2.2. De opslag van zuurstof kan een risico vormen voor de omgeving.

De milieubelastende activiteit is vermeld in bijlage VII (A8) van het Bkl. Er is daarom sprake van een afstand voor het plaatsgebonden risico.

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.
Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:
- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (aandachtsgebieden).

Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. De gehanteerde norm voor het plaatsgebonden risico in Nederland is in beginsel 10^{-6} per jaar (d.w.z. een kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het artikel 5.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het plaatsgebonden risico is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risico veroorzakende activiteit en de bebouwde omgeving.

Aandachtsgebieden geven inzicht waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. De aandachtsgebieden hebben als kenmerk het effect van een incident. Zo is er een brandaandachts-gebied, explosieaandachtsgebied en een gifwolkaandachtsgebied.

De milieubelastende activiteit is vermeld in bijlage VII (A8) van het Bkl. Er geldt voor de mobiele opslagtank voor vloeibare zuurstof alleen een afstand voor het plaatsgebonden risico 10^{-6}.

3.5.2 Toetsing

Plaatsgebonden risico

De milieubelastende activiteit is getoetst aan het omgevingsplan gemeente Noordoostpolder, identificatie /akn/nl/act/gm0171.2020/omgevingsplan van 9 september 2026 en de Beheersverordening Landelijk Gebied, identificatie NL.IMRO.0171.BV00001-VS01 vastgesteld 21-03-2026. Onderzocht is of binnen de PR 10^{-6}-contour zeer kwetsbare gebouwen, kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties zijn toegestaan. In beide plannen zijn hierover geen planregels opgenomen.

Toetsing plaatsgebonden risico vaste afstanden

Op grond van bijlage VII, onder A8 van het Bkl geldt voor de milieubelastende activiteit een vastgestelde afstand van 3 meter voor het plaatsgebonden risico. De contour ligt binnen de locatiegrens. Hierdoor liggen er geen beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties binnen de contour. Omdat de PR 10^{-6}-contour binnen de locatiegrens ligt en de mobiele opslagtank tijdelijk geplaatst wordt is het niet nodig om in het omgevingsplan te borgen dat geen zeer kwetsbare, kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties zijn toegestaan. Hierrmee wordt voldaan aan de grenswaarde uit artikel 8.12 van het Bkl.

Conclusie plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor het verlenen van de vergunning.

Aandachtsgebieden en het groepsrisico

Voor de aangevraagde milieubelastende activiteit geldt geen aandachtsgebied.

Register externe veiligheidsrisico's (REV)

In het Register externe veiligheidsrisico's worden alle gegevens over externe veiligheidsrisico's verzameld en beheerd. Deze informatie wordt gebruikt bij de besluitvorming over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit. Daarnaast worden op grond van artikel 11.2 van het Bkl gegevens verzameld over de chemische naam, de aard van het risico en het UN-nummer van de vloeibare zuurstof (LOX). Deze gegevens worden na afronding van de vergunningprocedure toegevoegd aan het Register.

Op en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor.

Voor de beoordeling van de aanvraag van de milieubelastende activiteit is de PGS 9 Cryogene gassen: opslag van 0.150m^3 – 100m^3, Richtlijn voor de veilige opslag van cryogene gassen, versie 1.1 (april 20261) van toepassing. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn bij voorschriften in hoofdstuk 4 van dit besluit verbonden.
Een deel van de maatregelen is gecodeerd met M(W)xx waarbij xx een volgnummer is. Bijvoorbeeld MW2 Voldoende ventilatie, MW15 Voorkomen van scheefstand en MW57 Herkeuringstermijnen drukapparatuur. Deze maatregelen zijn vergelijkbaar met direct geldende eisen uit (andere) wetgevingen. Ook aan deze maatregelen moet worden voldaan.

Het waterschap Zuiderzeeland heeft een GAP-analyse PGS 9 uitgevoerd waaruit blijkt dat ze kan voldoen aan de maatregelen die in voorschrift 1.1.1 van dit besluit zijn opgenomen.

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
Bij de milieubelastende activiteit is apparatuur in gebruik met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. Voor deze installatie gelden de eisen zoals die verwoord zijn in het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016. Dit besluit is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, de overeenstemmingsbeoordeling, de ingebruikneming en periodieke keuring van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen waarvan de maximaal toelaatbare druk (PS) meer dan 0,5 bar bedraagt. Het besluit is rechtstreeks werkend, zodat in deze vergunning geen nadere eisen gesteld (mogen) worden. De Inspectie SZW is toezichthouder voor het in werking hebben van deze drukapparatuur.

(Intern) Noodplan
In de arbeidsomstandighedenwetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5c van het Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook verplicht onder andere hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instanties. In artikel 2.0, onder c, van de Arbeidsomstandighedenregeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling).

3.5.3 Conclusie
De opstelling van de zuurstoftank kan, zoals aangegeven in de aanvraag worden vergund. Om de (externe) veiligheid te waarborgen is voorschrift 1.1.1 in dit besluit opgenomen waarin aan aangegeven maatregelen van de PGS 9 moet worden voldaan.

3.6 Luchtemissie en Geur

3.6.1. Toetsing
Tijdelijke slibverwerking
De tijdelijke slibverwerkingsinstallatie betreft een gesloten systeem dat is voorzien van een afzuigvoorziening voor vrijkomende luchtstromen. Volgens de leverancier zijn bij vergelijkbare toepassingen geen klachten ontvangen met betrekking tot geurhinder.

Tijdelijke beluchting
De installatie brengt zuivere zuurstof onder water in de beluchtingstank. Eventuele gasstromen die via het wateroppervlak vrijkomen, worden in de afgedekte tank afgevangen, afgezogen en gefilterd.

3.6.2 Conclusie
Er is tijdens de werkzaamheden geen sprake van verhoogde geur-, en luchtemissie. Voldaan *moet* worden aan de voorschriften zoals gesteld in paragrafen 1.4 en 1.5 van Besluit omgevingsvergunning milieu, datum 25 augustus 2026, kenmerk Z2025-016055.

3.7 Geluid

3.7.1 Toetsing
Tijdelijke slibverwerking
De installatie wordt geplaatst in een gesloten container, waardoor eventueel geluid grotendeels wordt ingesloten. Ter vergelijking: de huidige indikker, die is opgesteld in een gebouw, produceert zodanig weinig geluid dat de ruimte zonder gehoorbescherming kan worden betreden. Buiten het gebouw is de installatie niet hoorbaar.

Transportbewegingen
De tijdelijke installatie leidt tot extra transportbewegingen voor de aanvoer, plaatsing (en naderhand verwijdering) van de installatie(s) en het aanvoeren van vloeibare zuurstof. Dit is afhankelijk van het verbruik. Naar verwachting zal de opslagtank eenmaal per 3 tot 7 dagen worden bijgevuld.

Tijdelijke beluchting
De pompen van het systeem worden onder water opgesteld. Eventueel geluid blijft daardoor grotendeels onder water. Bovengronds bevinden zich geen bewegende onderdelen die geluid of trillingen veroorzaken. Negatieve effecten op de omgeving worden daarom niet verwacht.

3.7.2 Conclusie
Er is tijdens de tijdelijk situatie geen sprake van verhoogde geluidsbelasting, zoals gesteld in hoofdstuk 2 van Besluit omgevingsvergunning milieu,
datum 25 augustus 2026, kenmerk Z2025-016055.

3.8 (Afval)water

3.8.1 Toetsing
Vanuit de getroffen voorzieningen vindt enkel vanuit de slibverwerkingsinstallatie (slibindikking) een lozing van afvalwater plaats. Het afvalwater dat uit het slib is geperst wordt teruggevoerd naar het zuiveringsproces van de AWZI. De tijdelijke slibverwerkingsinstallatie is overeenkomstig de bestaande slibverwerkingsinstallatie waarbij het verschil is dat het slib nu in de nabezinkfase wordt verwijderd, in plaats van tijdens de voorbezinkfase. Deze lozing van afvalwater vindt plaats na het overnamepunt en is daarom aan te merken als een rechtstreekse lozing op een zuiveringstechnisch werk.

3.8.2 Conclusie
De kwaliteit en kwantiteit van het te lozen afvalwater wijzigt niet ten opzichte van de ‘normale’ bedrijfsvoering. Er wordt voldaan aan het gestelde Besluit omgevingsvergunning milieu, datum 25 augustus 2026, kenmerk Z2025-016055.

3.9 Slibverwerking IPPC

3.9.1 Toetsing
AWZI Tollebeek is aangewezen als IPPC-locatie vanwege de aanvoer en verwerking van slib. Het aangevoerde slib wordt op de zuivering vergist, waarbij energie wordt geproduceerd.

3.9.2 Conclusie
Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt de afdeling van de voorbezinktank vervangen door een vrijstaande afdekking. De tijdelijke maatregelen bestaan uit het treffen van voorzieningen, zoals het plaatsen van een zuurstoftank, het plaatsen en in gebruik nemen van een beluchtingsinstallatie en het plaatsen en in gebruik nemen van een slibverwerkingsinstallatie. Er wordt niet meer slib aangevoerd of verwerkt dan in de in het normale bedrijfsproces. Er is geen verhoging of wijziging van de slibverwerkingscapaciteit.

3.10 Eindconclusie milieu

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden, zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Voor opstelling en gebruik van de zuurstofinstallatie zijn veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 5 van dit besluit opgenomen.

4. Voorschriften Bouwen

1. Het is verboden te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit, voor zover dat voorschrift is gesteld met het oog op:
   a. het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van het milieu;
   b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
   c. het beschermen van de doelmatige werking van een zuivering technisch werk;
   d. het beschermen van monumenten of archeologische monumenten.

Algemene informatie

2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat op de locatie altijd aanwezig zijn:
   a. de omgevingsvergunning;
   b. andere vergunningen en ontheffingen.

Deze gegevens stelt vergunninghouder ook ter beschikking aan de ambtenaren van het cluster Leefomgeving van gemeente Noordoostpolder en ambtenaren van OFGV.

3. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning intrekken. Dat kan onder andere in de volgende gevallen voor de activiteit bouwen:
   a. vergunninghouder niet binnen 26 weken nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, nog niet met het werk is begonnen;
   b. vergunninghouder binnen 26 weken nadat de vergunning onherroepelijk is geworden alleen nog maar loopings- en grondwerken heeft uitgevoerd. Of alleen voorbereidend werk is uitgevoerd;
   c. vergunninghouder het werk 26 weken lang heeft gestaakt. En vergunninghouder niet met het werk opnieuw is begonnen;
   d. vergunninghouder de vergunning heeft gekregen op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.

4. Vergunninghouder meldt de start minimaal 2 werkdagen voordat de installaties worden geplaatst bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek (OFGV) en gemeente Noordoostpolder. Dit geldt ook voor eventuele graafwerkzaamheden.

5. Als (tijdelijk) gebruik gemaakt wordt van de openbare ruimte, of de openbare weg, moet vergunninghouder hier een ontheffing voor aanvragen. Dit kan via www.noordoostpolder.nl/voorwerpen-plaatsen-op-of-aan-de weg, hierbij moet ook een schets aangeleverd worden van de situatie en de termijn.

6. De tijdelijke installaties worden uiterlijk 1 juli 2027 verwijderd. De vergunninghouder meldt aan OFGV en gemeente Noordoostpolder wanneer de werkzaamheden gereed zijn en de installaties zijn verwijderd.

7. Meldingen van **de start** van de aangevraagde activiteiten waaronder het plaatsen van de tijdelijke installaties en leidingwerk en **het afronden** van de werkzaamheden kan via:
   - e-mail: info@ofgv.nl ; en
   - e-mail: handhaving@noordoostpolder.nl

   Graag met vermelding van zaaknummer Z2026-014522 Urkerweg 32 Tollebeek.

5. Voorschriften Milieu

1.1 Opslag van cryogene gassen (0,125-100 m^3) (PGS 9)

1.1.1 De mobiele opslagtank voor vloeibare zuurstof (LOX) moet voldoen aan de volgende maatregelen van de PGS 9:2021 versie 1.1 (april 2026):

Hoofdstuk PGS 9	**Maatregel**
7.3 Positioneren van de opslagvoorziening	M1, M5, M6, M7, M8, M9, M10
7.4 Ontwerp en constructie van de opslagvoorziening	M13, M16, M17, M18
7.5 Inrichten van de opstelplaats en opslagvoorziening	M22, M23, M26, M27
7.7 Extra maatregelen voor de opslag van zuurstof en lachgas	M46
7.9 De cryogene opslagvoorziening in werking	
7.9.1 Algemeen	M48, M49, M51, M52
7.9.3 Keuren en inspecteren	M56
7.9.4 Registratie en documentatie	M59
7.9.5 Opleiden en trainen	M63

1.2 Beëindiging tijdelijke opstelling

1.1.2 Bij het beëindigen van de tijdelijke activiteiten moeten alle aanwezige stoffen en materialen en installaties ten behoeve van de tijdelijke verandering worden verwijderd. Hiervan moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.