<[redacted]@hunzeenaas.nl>
"[redacted]@sweco.nl>

Subject RE: VoltH2 - Green hydrogen production plant Delfzijl - aanvraag nog niet volledig - uiterlijk 4 juni 2026 aanvullen

ma, 01 jun 2026 13:31:23

[redacted]

Dankjewel voor de aanvullingen.
De aanvraag bevat voldoende gegevens en is ontvankelijk.

De behandeling van de aanvraag vindt plaats in afstemming met Omgevingsdienst Groningen.
Omgevingsdienst Groningen coördineert de behandeling van deze aanvraag en de aanvraag milieu.

[redacted]

[redacted]@sweco.nl>
Verzonden: woensdag 13 mei 2026 09:34
[redacted]@hunzeenaas.nl>
[redacted]>
Onderwerp: RE: VoltH2 - Green hydrogen production plant Delfzijl - aanvraag nog niet volledig - uiterlijk 4 juni 2026 aanvullen

Deze email is afkomstig van een afzender buiten onze organisatie. Wees voorzichtig met het openen van bijlagen of links.

[redacted],

We hebben de aangepaste immissietoetsen, de Nederlandse vertalingen van bijlagen 2a, 2b en 2c en het rioleringsplan aangepast en geuploaded in het DSO. Omdat we voor andere vragen ook de mer-beoordeling hebben aangepast is hiervan ook een nieuwe versie geuploaded

SWECO

[redacted]@hunzeenaas.nl>
Verzonden: donderdag 7 mei 2026 15:43
[redacted]@sweco.nl>
[redacted]@sweco.nl[redacted]
Onderwerp: VoltH2 - Green hydrogen production plant Delfzijl - aanvraag nog niet volledig - uiterlijk 4 juni 2026 aanvullen

[redacted],

Ik heb de aanvraag van VoltH2 inhoudelijk beoordeeld na het aanleveren van de aanvullingen.
In de immissietoetsen is getoetst aan de normen voor zout water.
U wilt het proceswater lozen op de Oosterhornhaven. Dit is zoet water en moet daarmee getoetst worden aan de normen voor zoet oppervlaktewater.
Daarom verzoek ik u de immissietoetsen voor de volgende stoffen aan te passen:

- * Arseen
- * Cadmium
- * Chroom
- * Koper
- * Kwik
- * Lood
- * Nikkel
- * Zink

Verder heb ik bijlage 2a, bijlage 2b, bijlage 2c in de Engelse taal ontvangen.
Ik verzoek u deze in de Nederlandse taal in te dienen.

Tot slot verzoek ik u het rioleringsplan aan te passen.
Ik ontvang graag een aangepast rioleringsplan (bijlage 11) met:

- * Onderdeel Keyplan in de Nederlandse taal
- * Controleputten achter beide koolwaterstofafscheiders

Ik verzoek u uiterlijk 4 juni 2026 de gevraagde informatie in te dienen.

Heeft u vragen hierover of lukt het niet om de stukken uiterlijk 4 juni in te dienen? Neem dan contact met me op.

