Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een grondwateronttrekking voor het produceren van gietwater voor een kassenkwekerij nabij Venneperweg 63 te Rijsenhout. De aanvraag van 13 mei 2026 is ingeschreven onder nummer 521504.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Looye Kwekers Burgerveen B.V., Vlietboomgaard 10, 2672 JA Naaldwijk.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:

- het permanent onttrekken van grondwater uit het eerste watervoerend pakket met een maximaal debiet van 118 m³ per uur en een maximaal totaal waterbezwaar van 150.000 m³ ten behoeve van een gietwatervoorziening voor de glastuinbouw ter plaatse van Venneperweg 63 te Rijsenhout.

III. De werkzaamheden staan op/in de 2 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit hoort:

- Effectenstudie met titel "Effectenstudie bij omgekeerde osmose bij Van Looye Kwekers Burgerveen aan de Venneperweg 63 te Rijsenhout", d.d. 20-8-2026, kenmerk R2601747-01v2, Socotec Geotechnics BV;
- M.e.r.-aanmeldnotitie met titel "Mer-aanmeldnotitie onttrekking grondwater", d.d. 20 oktober 2026, kenmerk 073000-261020-GS-Mer-aanmeldnotitie, AAB BL BV.
- MER-beoordelingsbesluit met zaaknummer 521504 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de mer-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van het produceren van gietwater voor een kassenkwekerij nabij Venneperweg 63 te Rijsenhout.

IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door Janine Steenbergen
op 22-10-2026

Mevr. J. Steenbergen,
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Grondwateronttrekking

1. Het werk dient te worden uitgevoerd zoals beschreven in:
    - Effectenstudie met titel "Effectenstudie bij omgekeerde osmose bij Van Looye Kwekers Burgerveen aan de Venneperweg 63 te Rijsenhout", d.d. 20-8-2026, kenmerk R2601747-01v2, Socotec Geotechnics BV.

2. Het aanbrengen en weer verwijderen van de onttrekkingsbronnen moeten worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.

3. Als de onttrekkingsbronnen buiten werking worden gesteld dan:
    - moet dit door de houder direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
    - moeten de putten, die tot de inrichting behoren, worden afgesloten en afgedicht;
    - moeten de onttrekkingsputten worden afgedicht met een plastisch en krimpvrij materiaal waarbij de doorlatendheid kleiner is dan 10-9 meter per seconde;
    - moeten afsluitende of scheidende lagen worden hersteld.

Meten en registreren onttrokken hoeveelheden grondwater

4. De onttrokken en geloosde debieten dienen te worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m3 indicatie).

5. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.

6. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.

7. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.

8. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.

9. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.

10. Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave.

21. Bij beëindiging van de onttrekking moet uiterlijk **5 werkdagen** na de beëindiging een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.

22. Binnen 1 maand na beëindiging van de onttrekking moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.

23. Wanneer wordt afgeweken van de voorschriften m.b.t. onder meer uur- en/of jaardebiet, planning of geldigheidsduur, wijzigingen in de wijze van onttrekken, moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling VTH van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Algemene voorschriften

1. **Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden**
   Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

2. **Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren**
   Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. **Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk**
   Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. **Informeer Rijnland over een wijziging van de activeiten**
   De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. **Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt**
   De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. **Informeer Rijnland direct over een noodsituatie**
   a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Handhaving van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
   b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. **Onderhoud van installaties en voorzieningen**
   Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. **Een adreswijziging doorgeven**
   De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via mailto:vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. **Een nieuwe vergunninghouder doorgeven**
   Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

   De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via mailto:vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. **Intrekken van de omgevingsvergunning**
    Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

    In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:
    a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
    b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
    c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.
    d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. **Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften**
Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- *het permanent onttrekken van grondwater uit het eerste watervoerend pakket met een maximaal debiet van 118 m³ per uur en een maximaal totaal waterbezwaar van 150.000 m³ ten behoeve van een gietwatervoorziening voor de glastuinbouw ter plaatse van Venneperweg 63 te Rijsenhout.*

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 12 *Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het permanent onttrekken van grondwater met een debiet groter dan 10 m³/uur, 5.000 m³/maand of 12.000 m³/jaar een vergunning nodig is; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 12, paragraaf 12.2.2 *Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

Toelichting

Grondwateronttrekking

In het besluit met documentnummer 521504MER van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake de vormvrije mer-beoordeling voor een grondwateronttrekking voor het produceren van gietwater voor een kassenkwekerij nabij Venneperweg 63 te Rijsenhout, is onder meer opgenomen:

Ad 1. Kenmerken van de activiteit

De voorgenomen activiteit betreft het produceren van gietwater met omgekeerde osmose voor het kweken van gewassen in kassen. In de maanden maart tot en met oktober kan de neerslag zo gering zijn dat het gebruik van hemelwater in bassins niet toereikend is. Zowel oppervlaktewater als leidingwater zijn ongeschikt vanwege de kwaliteit van het water. Voor de beoogde grondwateronttrekking worden drie verticale onttrekkingsbronnen aangebracht. De filters van de onttrekkingsbronnen worden aangebracht van circa 23 tot 47 m beneden maaiveld (in het eerste watervoerend pakket). Deze diepte kan nog enigszins wijzigen als gevolg van de aangetroffen grondslag tijdens de boringen.

De activiteit betreft een permanente, intermitterende grondwateronttrekking in het eerste watervoerend pakket van maximaal 118 m³ per uur nodig middels verticale filters. Het totale jaarlijkse waterbezwaar is maximaal gelijk aan 150.000 m³ per jaar. Het onttrokken grondwater wordt gebruikt als voedingswater voor een omgekeerde-osmose-installatie ten behoeve van de productie van gietwater. Het daarbij vrijkomende brijn wordt via een afzonderlijke diepe bron in een dieper watervoerend pakket gebracht. Voor de brijnlozing is de gemeente bevoegd gezag en daarom wordt dit niet beschouwd in dit MER-beoordelingsbesluit.

Ad 2. Plaats van de activiteit

De onttrekking vindt plaats ter plaatse van Venneperweg 63 te Rijsenhout in de gemeente Haarlemmermeer. De locatie ligt in landelijk gebied. De nabije omgeving bestaat hoofdzakelijk uit glastuinbouwcomplexen. Op ongeveer 400 meter ten zuidoosten van de projectlocatie is bebouwing aanwezig (Rijsenhout). Ten noordwesten op circa 600 meter ligt de rijksweg A4 en achterliggend een aantal landbouwpercelen.

De maaiveldhoogte is ongeveer gelijk aan NAP -4,6 m. De deklaag is vanaf maaiveld tot circa NAP -11 m aanwezig en bestaat hoofdzakelijk uit klei en veen. In de bovenkant van de deklaag bevindt zich vanaf maaiveld tot circa NAP -6 à -8 m een matig watervoerende topzandlaag. Aan de onderkant van de deklaag is een basisveenlaag aanwezig. Onder de deklaag bevindt zich het eerste watervoerende pakket, dat hoofdzakelijk uit zand bestaat en doorloopt tot circa NAP -58 m. Het tweede watervoerend pakket begint vanaf ongeveer NAP -64 m.

De gemiddeld hoge grondwaterstand (GHG) is circa NAP -5,0 m. De gemiddeld lage grondwaterstand (GLG) ligt op ongeveer NAP -6,0 m. De gemiddeld hoogste stijghoogte (GHS) in het eerste watervoerende pakket is ingeschat op circa NAP -4,7 m. De gemiddeld laagste stijghoogte (GLS) ligt naar verwachting circa 0,2 m lager.

Ad 3. De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit

<u>Het invloedsgebied</u>
Het invloedsgebied is berekend op basis van een worstcase-situatie waarin gedurende 53 dagen met de maximale capaciteit van 118 m³ per uur wordt onttrokken.

Het freatische invloedsgebied, begrensd door de 5 centimeter-verlagingslijn, reikt bij de doorgerekende maximale onttrekking tot circa 340 m vanaf de onttrekkingsbronnen. De maximale freatische verlaging ter plaatse van de bronnen bedraagt circa 0,14 m.

In het eerste watervoerende pakket reikt de 5 centimeter-verlagingslijn tot circa 1.600 m vanaf de onttrekkingsbronnen. De maximale verlaging bedraagt circa 1,23 m op circa 10 m afstand van de middelste bron. De 10 centimeter-verlagingslijn reikt tot circa 1.150 m, de 25 centimeter-verlagingslijn tot circa 580 m, de 50 centimeter-verlagingslijn tot circa 240 m en de 1,0 meter-verlagingslijn tot circa 40 m vanaf de onttrekkingsbronnen.

<u>Zettingen</u>
Door verlaging van de grondwaterstand en de stijghoogte neemt de korrelspanning in de ondergrond toe. In de zettingsberekeningen is uitgegaan van de berekende verlagingen ten opzichte van de gemiddeld laagste grondwaterstand en de gemiddeld laagste stijghoogte. Daarbij is als worstcasesituatie aangenomen dat de onttrekking gedurende 30 jaar jaarlijks 53 dagen op volle capaciteit plaatsvindt.

Op circa 10 m afstand van de bronnen is in deze worstcasesituatie een maaiveldzetting berekend van circa 3 mm na één jaar en circa 18 mm na 30 jaar bij discontinue onttrekking. Op circa 100 m afstand (nog op het eigen (kassen)terrein) is een maaiveldzetting berekend van circa 2 mm na één jaar en circa 11 mm na 30 jaar. Zettingen vanuit lagen dieper dan NAP -11,5 m zijn vanwege de hoge bovenbelasting en de aanwezige zandlagen verwaarloosbaar klein.

Vrijwel alle panden binnen het invloedsgebied zijn van recente datum. Bij het pand uit 1938 op circa 360 m afstand bedraagt de freatische verlaging minder dan 0,05 m. Ook ter plaatse van de oudere panden op circa 550 m afstand en verder zijn de verlagingen beperkt. Daarom wordt geen schade aan bebouwing, infrastructuur of andere zettingsgevoelige objecten als gevolg van de grondwateronttrekking verwacht.

<u>Landbouw</u>
Ten zuidwesten van de kassen wordt bij de maximale onttrekking gedurende 53 dagen in een klein agrarisch gebied een freatische verlaging van circa 0,05 m berekend. Door de geringe verlaging en het vochtvasthoudende karakter van de toplagen zal eventuele droogteschade als gevolg van de onttrekking niet merkbaar zijn ten opzichte van opbrengstvariaties die worden veroorzaakt door verschillen in neerslag.

<u>Bodemverontreinigingen</u>
De onttrekking vindt plaats in het eerste watervoerende pakket. De maximale freatische verlaging is beperkt tot circa 0,14 m. Daardoor worden eventuele verontreinigingen in de deklaag naar verwachting niet beïnvloed. Uit de in de effectenstudie betrokken bodemrapportages blijken in de omgeving geen grootschalige grondwaterverontreinigingen die door de onttrekking kunnen worden verplaatst. De invloed van de onttrekking in het eerste watervoerende pakket is eveneens beperkt. Daarom worden geen belangrijke nadelige effecten door verplaatsing van grond- of grondwaterverontreinigingen verwacht.

<u>Zoet/zout grensvlak</u>
Door de intermitterende onttrekking (aan in de zomer, uit in de winter) kan het brak/zout-grensvlak lokaal tijdelijk omhoog worden getrokken. Buiten de bedrijfsperioden kan dit door dichtheidsverschillen weer uitzakken. De grens van het zoet/brak-grensvlak in de holocene deklaag verandert volgens de effectenstudie niet. Het brak/zout-grensvlak, gelegen onderin het eerste watervoerend pakket, wordt tijdens het gebruik van de bronnen lichtelijk opgetrokken. Tijdens de inactieve maanden zal het weer uitzakken. Het zoute water uit het tweede watervoerende pakket wordt nagenoeg niet opgetrokken.

<u>Andere grondwateronttrekkingen</u>
Binnen het invloedsgebied van de 5 centimeter-verlagingslijn in het eerste watervoerende pakket zijn drie open bodemenergiesystemen bekend. Deze bevinden zich tussen de 5 en 10 centimeter-verlagingslijnen. Gezien de geringe verlagingen en de beperkte verandering van de grondwaterstroming wordt geen merkbaar effect op deze systemen verwacht.

Op korte afstand bevinden zich twee bronnen van een bestaande omgekeerde-osmose-installatie van dezelfde aanvrager. De kleinste afstand tussen de bronnen van beide installaties bedraagt circa 60 m. Wanneer beide systemen gelijktijdig in gebruik zijn, wordt het gezamenlijke invloedsgebied enigszins groter. Dit leidt niet tot wezenlijk andere omgevingseffecten.

<u>Overige effecten</u>
Daarnaast worden er minimale tot verwaarloosbare effecten verwacht op:
- *stedelijk groen en natuur;*
- *archeologische waarden;*
- *grondwaterbeschermingsgebied;*
- *WKO-systemen.*

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team via (071) 306 35 35. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: “Bezwaarschrift”.

- Digitaal via het digitaal loket ‘Mijn Rijnland’ op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Bijlage 2. HEFFINGEN

Grondwaterheffing Provincie Noord-Holland

Als u meer dan 25.000 m^3 grondwater per jaar onttrekt dan zal de Provincie Noord-Holland op grond van de Grondwaterheffingsverordening een aanslag aan u opleggen.

Toestemming andere overheden

Ik adviseer u om ook contact op te nemen met gemeente, omgevingsdienst en de provincie om te controleren of u toestemming nodig heeft voor uw activiteiten. Zo voorkomt u dat uw werk vertraging oploopt. Als de werkzaamheden plaatsvinden in een gebied dat valt onder de Provinciale milieuverordening (PMV) dan is het nodig contact op te nemen met de Omgevingsdienst.