OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088 – 369 03 69
I: www.odzob.nl

BMD Advies Zuid-Nederland B.V.
[redacted]
Postbus 353
5000 AJ TILBURG

uw kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
SH/26.413/ 32038/AD	29 juni 2026	Z-2026-013829/D-2026-	26 oktober 2026

onderwerp
Besluit stellen maatwerkvoorschriften
Materiaalweg 20 te Best

contactgegevens
[redacted]

Geachte [redacted]

Op 29 juni 2026 heeft u namens BMN Bouwmaterialen B.V. een melding op grond van artikel 4.1005 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) ingediend in verband met het opslaan van gevaarlijke stoffen, anders dan organische peroxiden, in verpakking.
Bij de melding heeft u tevens verzocht om maatwerkvoorschriften te stellen om af te mogen wijken van de eisen in voorschrift 3.2.4 van de PGS 15:2021.

In onze brief van 29 september 2026, met kenmerk Z-2026-013829 / D-2026-167175, hebben wij u medegedeeld voornemens te zijn in te stemmen met het verzoek tot het afwijken van artikel 4.1012 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving, juncto voorschrift 3.2.4 van de PGS 15:2021, en daarnaast aanvullende maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking. Alvorens het besluit te nemen is het bedrijf ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken na verzenddatum van de brief te reageren op het voornemen. Naar aanleiding van het voornemen hebben wij binnen de gestelde termijn geen reactie ontvangen.

Wij besluiten daarom maatwerkvoorschriften te stellen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking bij BMN Bouwmaterialen B.V. gelegen aan de Materiaalweg 20 te Best.

Wetgeving
Op grond van artikel 3.29 van het Bal moet de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking voldoen aan de eisen in paragraaf 4.98 van het Bal. In artikel 4.1012 lid 1 is het volgende gesteld:
"Met het oog op het waarborgen van de veiligheid wordt bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1004, voldaan aan PGS 15".

Verzoek stellen maatwerkvoorschriften
Het verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften luidt als volgt:
"In afwijking van voorschrift 3.2.4 wenst BMN Bouwmaterialen in Inloopkluis 1 en Inloopkluis 2 elk maximaal 4 ton gevaarlijke stoffen op te slaan. Daarnaast wenst BMN Bouwmaterialen in de spuitbussenkluis maximaal 3,5 ton per compartiment (in totaal 7 ton) op te slaan. Voor deze afwijking van voorschrift 3.2.4 wordt maatwerk aangevraagd. Ter beperking van de risico's worden de volgende maatregelen getroffen:

- De prefab spuitbussenkluis wordt voorzien van een brandwerende scheiding, waardoor de maximale hoeveelheid van 7 ton aan spuitbussen wordt verdeeld over 2 afzonderlijke compartimenten met elk een opslagcapaciteit van 3,5 ton (4 palletplaatsen per compartiment);
- Alle kluizen worden voorzien van detectie die aangesloten is op een gecertificeerde brandmeldinstallatie (BMI) volgens NEN 2535, met doormelding naar een 24-uurs bezette particuliere alarmcentrale. Hierdoor wordt een snelle signalering en respons op eventuele incidenten gewaarborgd;
- De kluizen zijn dusdanig geplaatst dat ze vanaf binnenkomst in het gebouw duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar zijn;
- Aan de buitenzijde is een hydrant (bluswateraansluiting) voor de brandweer aanwezig."

Grondslag stellen maatwerkvoorschriften
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.13 lid 2 van het Bal kan het college van burgemeester en wethouders maatwerkvoorschriften stellen waarmee kan worden afgeweken van afdeling 2.7 en de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Bal, tenzij anders is bepaald.

Overwegingen
Bij het opstellen van de maatwerkvoorschriften hebben wij het volgende overwogen.

Op 31 augustus 2026 hebben wij van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (hierna: VRBZO) het advies met kenmerk VRBZOZ26002474 ontvangen.

Het advies van de VRBZO omvat het volgende:
De VRBZO heeft het verzoek beoordeeld aan de hand van de ingediende stukken. Hieruit blijkt dat BMN Bouwmaterialen B.V. (hierna: BMN) voornemens is de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen uit te breiden. Daarbij verzoekt BMN om maatwerk in verband met het afwijken van een voorschrift van de PGS 15. De VRBZO adviseert enkel met dit verzoek in te stemmen onder de onderstaande voorwaarden. Daarnaast wordt geadviseerd om risicogericht een aantal maatregelen te borgen voor de opslag van lithiumhoudende energiedragers.

Verzoek tot maatwerk voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
Bij BMN vindt op dit moment al beperkte opslag plaats van verpakte gevaarlijke stoffen. Daarvoor is een inpandige opslagvoorziening (brandveiligheidskluis) aanwezig. BMN is voornemens haar opslag uit te breiden tot drie van deze opslagvoorzieningen. Deze opslagvoorzieningen en alle overige activiteiten met verpakte gevaarlijke stoffen zullen voldoen aan de maatregelen uit de PGS 15:2021. Daarbij verzoekt BMN om gemotiveerd af te wijken van voorschrift 3.2.4 van de PGS 15:2021. Dit voorschrift stelt dat in een inpandige opslagvoorziening maximaal 2500 kg/liter aan verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanwezig mag zijn.

BMN wenst deze hoeveelheden echter te verhogen tot respectievelijk:

- Opslagvoorziening 1 (locatie 1 op de tekening): 4000 kg/liter van ADR-klasse 2, 3, 8 en 9;
- Opslagvoorziening 2 (locatie 2 op de tekening): 4000 kg/liter van ADR-klasse 2, 3, 8 en 9;
- Opslagvoorziening 3 (locatie 3 op de tekening): 2x 3500 kg/liter ADR-klasse 2 (spuitbussen PURschuim).

Het betreffen grotendeels producten die verpakt zijn als LQ (inhoud tot 1 of enkele liters/kilo's per verpakking). De overige verpakkingen hebben een inhoud tot maximaal 5 kilo/liter. Er worden geen producten opgeslagen van verpakkingsgroep I.

Om deze afwijking mogelijk te maken neemt BMN een aantal maatregelen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te realiseren.

Deze maatregelen zijn:

- De opslagvoorzieningen worden voorzien van detectie die is aangesloten op een gecertificeerde brandmeldinstallatie (BMI) volgens de NEN 2535, met doormelding naar een 24-uurs bezette particuliere alarmcentrale (PAC).
- Opslagvoorzieningen worden zodanig in de hal geplaatst dat ze vanuit een buitendeur direct bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.
  De opslagvoorziening voor de spuitbussen (PUR-schuim) wordt intern opgedeeld met een brandwerende scheiding. Daardoor ontstaat binnen deze opslagvoorziening twee afzonderlijke compartimenten met elk een capaciteit van 3.500 kilo (4 palletplaatsen). Deze opslag kan worden gezien als twee opslagvoorzieningen.

Beoordeling van gelijkwaardige maatregelen
Enkel het toepassen van een BMI als gelijkwaardige maatregel wordt al jaren niet meer gezien als gelijkwaardige invulling voor het verhogen van de hoeveelheden voor inpandige opslag. Een BMI waarschuwt namelijk enkel in geval van brand, maar grijpt niet in op het incident. De daadwerkelijke bestrijding van, in dit geval een verhoogde hoeveelheid, gevaarlijke stoffen moet nog steeds worden gedaan door de overheidsbrandweer. Deze moet in dat geval nog wel een handelingsperspectief hebben om een dergelijk incident veilig te kunnen bestrijden (van buitenaf; offensief buiten). Daarom adviseert de VRBZO om enkel met de afwijking van BMN in te stemmen onder volgende voorwaarden:

- De opgeslagen verpakte gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 8 en 9 mogen enkel bestaan uit LQ verpakkingen of enkelvoudige verpakkingen met een inhoud tot maximaal 5 liter. Daarmee wordt voorkomen dat, in geval van lekkage of op andere wijze vrijkomen van de stoffen, er gelijk een te grote hoeveelheid vrijkomt.
- De vier opslagvoorzieningen moeten elk voorzien zijn van detectie op brand die is aangesloten op een BMI conform de NEN 2535. De BMI moet, in geval van brand, een doormelding naar een 24-uurs bezette PAC genereren.
- De ruimten (magazijnen 1 en 2) waarin de vier opslagvoorzieningen staan opgesteld moeten eveneens voorzien zijn van detectie op brand die is aangesloten op een BMI volgens de NEN 2535. De BMI moet, in geval van brand, een doormelding naar een 24-uurs bezette PAC genereren. Daardoor kan, in geval van een incident in een van de magazijnen, snelle alarmering en opvolging plaatsvinden. Hierdoor kan ingegrepen worden, voordat een incident in een van de magazijnen een bedreiging kan vormen voor de opslagvoorzieningen en kan leiden tot escalatie.

De BMI voor de detectie in de magazijnen mag gecombineerd worden met de BMI voor de detectie in de opslagvoorzieningen.

- De detectie is ontworpen, aangelegd, opgeleverd en onderhouden volgens een door het bevoegd gezag goedgekeurd uitgangspuntendocument (UPD).
- De vier opslagvoorzieningen moeten in de directe nabijheid (maximaal 20 meter) van een toegangsdeur voor de brandweer, die in een buitengevel is geplaatst, worden opgesteld, worden opgesteld. Deze deur moet breed genoeg zijn om de incidentbestrijding niet te belemmeren.
- De toegankelijkheid van het pand voor de hulpdiensten dient geborgd te zijn. Voorheen kon hiervoor gebruik worden gemaakt van een sleutelkluis, maar het gebruik hiervan vervalt per 1 januari 2027. BMN dient daarom middels een alternatieve maatregel de toegankelijkheid voor het pand te borgen. Hiervoor wordt bij voorkeur een technische oplossing gebruikt (denk aan draadloze elektronische ontgrendeling zoals SOS-toegang of ontgrendeling door de brandmeldinstallatie). De gekozen oplossing dient afgestemd te zijn met de brandweer (hiervoor kan contact worden opgenomen met planvormingbrandweer@vrbzo.nl).

Onze reactie:
Wij zijn het eens met de opmerking dat alleen het toepassen van detectie met aansluiting op een BMI niet voldoende is om gelijkwaardigheid te realiseren. Wij nemen de aanvullende voorwaarden, zoals voorgesteld door de VRBZO, op in de maatwerkvoorschriften.

Opslag van spuitbussen
Doordat BMN de opslagvoorziening voor de spuitbussen (PUR-schuim) intern wenst op te delen, is er in feite sprake van een opslagvoorziening met daarin twee separate brandcompartimenten. Daarmee is er bij BMN in totaal ook sprake van vier opslagvoorzieningen. De VRBZO adviseert hiermee akkoord te gaan onder de volgende voorwaarden:

- Er mag gebruik worden gemaakt van een opslagvoorzieningen waarin maximaal twee separate brandcompartimenten zijn aangebracht, mits ieder separaat brandcompartiment voldoet aan de gestelde eisen uit de PGS 15.
- Ieder compartiment voor spuitbussen (PUR-schuim) heeft een capaciteit van maximaal 3500 kilo (4 palletplaatsen).

Onze reactie:
De opmerkingen van de VRBZO nemen wij op in de maatwerkvoorschriften.

Opslag van lithiumhoudende energiedragers
Op haar locatie slaat BMN ook beperkte hoeveelheden lithiumhoudende energiedragers op. Primair vindt opslag plaats in een brandveiligheidsopslagkast, waarin maximaal 250 kilo ligt opgeslagen. Daarnaast wenst BMN deze opslag uit te breiden met maximaal 1000 kilo per brandcompartiment van lithiumhoudende energiedragers uit groep 1 (zie ook tabel 2 van de PGS 37-2:2023; energiedragers conform bijzondere bepaling 188 van het ADR). Daarmee blijft BMN qua hoeveelheden onder de ondergrenzen van de richtlijn PGS 37-2:2023, waardoor deze richtlijn op de situatie bij BMN in principe niet van toepassing is.

Echter, dat betekent niet dat er geen risico meer is op het ontstaan van een thermal runaway, een ongecontroleerde chemische reactie in de energiedrager die kan leiden tot een brand, gifwolk of explosie, en dat deze opslag nog steeds een risico kan vormen voor het bedrijf en de daarin opgeslagen gevaarlijke stoffen. Met het oog op het voorkomen van risicovolle situaties en/of eventuele escalatie van een incident adviseert de VRBZO onderstaande risicogerichte voorwaarden middels maatwerkvoorschriften te borgen voor deze opslag:

- Gezamenlijke opslag van lithiumhoudende energiedragers en gevaarlijke stoffen: energiedragers kunnen risicoverhogend zijn voor het ontstaan of bevorderen van een calamiteit met gevaarlijke stoffen, mengels en voorwerpen. BMN dient daarom maatregelen te nemen, zodat de verkoop van lithiumhoudende energiedragers niet risicoverhogend werkt op de opslag van gevaarlijke stoffen.
- Deskundig personeel: tijdens het verrichten van werkzaamheden is minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige aanwezig. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende vakbekwaam zijn op het gebied van het omgaan met energiedragers en met aanwezige middelen voor het bestrijden van een incident met energiedragers. Informatie over de vakbekwaamheid van de deskundige moet beschikbaar zijn.
- Voorzieningen voor incidentbestrijding: BMN dient te voorzien in voorzieningen voor incidentbestrijding.
  Dit kan onder andere bestaan uit een dompelbak waarin defecte lithiumhoudende energiedragers worden opgeslagen en/of een calamiteitenplaats. Deze voorzieningen moeten in relatie staan tot het opgeslagen product en opgenomen zijn in het noodplan
- Noodplan: BMN dient in het interne noodplan te beschrijven hoe te handelen bij een thermal runaway, zichtbare uitwendige beschadigingen en een lekkage van elektrolyt. Dit omvat ten minste:
  - contactinformatie van betrokken partijen;
  - hoe de alarmering geregeld is (24/7);
  - hoe er op de alarmering gereageerd moet worden;
  - scenariobeschrijvingen bij brandmelding;
  - een plattegrond waarop bluswatervoorzieningen aangegeven zijn;
  - informatie over de toegang tot het terrein;
  - een plattegrond met daarbij duidelijk aangegeven opslaglocaties van energiedragers;
  - wat te doen na een incident (opruimen eventuele lekkages elektrolyt, opruimen bluswater, enz.).

  Als onderdeel van het noodplan moet een plan van aanpak opgesteld worden voor hoe het bedrijf een energiedrager die in een thermal runaway raakt, verwijdert uit de betreffende ruimte.

Onze reactie:
Wij delen de mening dat de opslag van lithiumhoudende energiedragers, ook al blijft de hoeveelheid onder de ondergrenzen van PGS 37-2, alsnog risico's met zich mee kan brengen. Het gedeelte met betrekking tot het nemen van maatregelen zodat de verkoop van lithiumhoudende energiedragers niet risicoverhogend werkt op de opslag van gevaarlijke stoffen maakt onderdeel uit van de zorgplicht waaraan het bedrijf sowieso moet voldoen. Dit gedeelte nemen wij dan ook niet op in een maatwerkvoorschrift.
De overige voorgestelde aanvullende voorwaarden nemen wij wel mee in de maatwerkvoorschriften.

Besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften
Gelet op artikel 2.13 lid 2 van het Besluit activiteiten leefomgeving besluiten wij om in te stemmen met het verzoek tot het afwijken van artikel 4.1012 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving, juncto voorschrift 3.2.4 van de PGS 15:2021 en de opslag van maximaal 4.000 kg/liter van verpakte gevaarlijke stoffen in de inpandige opslagvoorzieningen 1 en 2 en de opslag van 2x 3.500 kg/liter verpakte gevaarlijke stoffen in opslagvoorziening 3 (de kluis voor spuitbussen) toe te staan. Naar aanleiding van het verzoek stellen wij daarnaast aanvullende maatwerkvoorschriften in het kader van het aspect veiligheid op grond van artikel 2.13 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

De maatwerkvoorschriften luiden als volgt:

1. Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking (> 2.500 kg/liter per opslagvoorziening)

1.1.1 In afwijking van artikel 4.1012 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving, juncto voorschrift 3.2.4 van de PGS 15:2012 mag in opslagvoorziening 1 en opslagvoorziening 2 maximaal 4.000 kg/liter verpakte gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 8 en 9 worden opgeslagen.

1.1.2 In afwijking van artikel 4.1012 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving, juncto voorschrift 3.2.4 van de PGS 15:2012 mag in de spuitbussenkluis maximaal 2x 3.500 kg/liter verpakte gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2 (spuitbussen PUR-schuim), verdeeld over twee compartimenten worden opgeslagen.

1.1.3 De opgeslagen verpakte gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 8 en 9 in de opslagvoorzieningen als bedoeld in maatwerkvoorschrift 1.1.1 en 1.1.2 mogen enkel bestaan uit LQ verpakkingen of enkelvoudige verpakkingen met een inhoud tot maximaal 5 liter.

1.1.4 De opslagvoorzieningen 1, 2 en 3 (bestaande uit 2 compartimenten) moeten elk voorzien zijn van detectie op brand die is aangesloten op een BMI conform de NEN 2535. De BMI moet, in geval van brand, een doormelding naar een 24-uurs bezette PAC genereren.

1.1.5 De ruimten (magazijnen 1 en 2) waarin de vier opslagvoorzieningen staan opgesteld moeten eveneens voorzien zijn van detectie op brand die is aangesloten op een BMI volgens de NEN 2535. De BMI moet, in geval van brand, een doormelding naar een 24-uurs bezette PAC genereren. Daardoor kan, in geval van een incident in een van de magazijnen, snelle alarmering en opvolging plaatsvinden. Hierdoor kan ingegrepen worden, voordat een incident in een van de magazijnen een bedreiging kan vormen voor de opslagvoorzieningen en kan leiden tot escalatie. De BMI voor de detectie in de magazijnen mag gecombineerd worden met de BMI voor de detectie in de opslagvoorzieningen.

1.1.6 De detectie moet zijn ontworpen, aangelegd, opgeleverd en onderhouden volgens een door het bevoegd gezag goedgekeurd uitgangspuntendocument (UPD).

1.1.7 De vier opslagvoorzieningen moeten in de directe nabijheid (maximaal 20 meter) van een toegangsdeur voor de brandweer, die in een buitengevel is geplaatst, worden opgesteld. Deze deur moet breed genoeg zijn om de incidentbestrijding niet te belemmeren.

1.1.8 De toegankelijkheid van het pand voor de hulpdiensten dient geborgd te zijn. Voorheen kon hiervoor gebruik worden gemaakt van een sleutelkluis, maar het gebruik hiervan vervalt per 1 januari 2027. BMN dient daarom middels een alternatieve maatregel de toegankelijkheid voor het pand te borgen. Hiervoor wordt bij voorkeur een technische oplossing gebruikt (denk aan draadloze elektronische ontgrendeling zoals SOS-toegang of ontgrendeling door de brandmeldinstallatie). De gekozen oplossing dient afgestemd te zijn met de brandweer (hiervoor kan contact worden opgenomen met planvormingbrandweer@vrbzo.nl).

2. Opslag van spuitbussen

2.1.1 Er mag gebruik worden gemaakt van de opslagvoorziening waarin maximaal twee separate brandcompartimenten zijn aangebracht, mits ieder separaat brandcompartiment voldoet aan de gestelde eisen uit de PGS 15.

2.1.2 In elk compartiment voor spuitbussen (PUR-schuim) in opslagvoorziening 3 mag maximaal 3.500 kg/liter gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (4 palletplaatsen).

3. Opslag van lithiumhoudende energiedragers

3.1.1 Tijdens het verrichten van werkzaamheden met lithiumhoudende energiedragers moet minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende vakbekwaam zijn op het gebied van het omgaan met energiedragers en met aanwezige middelen voor het bestrijden van een incident met energiedragers. Informatie over de vakbekwaamheid van de deskundige moet beschikbaar zijn.

3.1.2 BMN dient te voorzien in voorzieningen voor incidentbestrijding. Dit kan onder andere bestaan uit een dompelbak waarin defecte lithiumhoudende energiedragers worden opgeslagen en/of een calamiteitenplaats. Deze voorzieningen moeten in relatie staan tot het opgeslagen product en opgenomen zijn in het noodplan.

3.1.3 BMN dient in het interne noodplan te beschrijven hoe te handelen bij een thermal runaway, zichtbare uitwendige beschadigingen en een lekkage van elektrolyt. Dit omvat ten minste:

- contactinformatie van betrokken partijen;
- hoe de alarmering geregeld is (24/7);
- hoe er op de alarmering gereageerd moet worden;
- scenariobeschrijvingen bij brandmelding;
- een plattegrond waarop bluswatervoorzieningen aangegeven zijn;
- informatie over de toegang tot het terrein;
- een plattegrond met daarbij duidelijk aangegeven opslaglocaties van energiedragers;
- wat te doen na een incident (opruimen eventuele lekkages elektrolyt, opruimen bluswater, enz.).

Als onderdeel van het noodplan moet een plan van aanpak opgesteld worden voor hoe een bedrijf een energiedrager die in een thermal runaway raakt, verwijdert uit de betreffende ruimte.

Tussen het met deze maatwerkvoorschriften beoogde doel, een juiste bescherming van het milieu, en de kosten of inspanningen die u, als degene die de activiteiten verricht, moet maken om aan de voorschriften te kunnen voldoen bestaat een duidelijke en redelijke verhouding.

Gelet op het voorgaande besluiten wij de bovengenoemde maatwerkvoorschriften vast te stellen als maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.13 lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Publicatie
Onderhavig besluit wordt gepubliceerd.

Bezwaar
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient de volgende onderdelen te bevatten:
- naam en adres van de belanghebbende;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar;
- een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden. Wij wijzen u erop, dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat deze beschikking in werking treedt de dag na verzenddatum van de beschikking.

Voorlopige voorziening
De indiener van het bezwaarschrift kan eveneens een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s'-Hertogenbosch, en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Het college van burgemeester en wethouders van Best,
namens deze,

