Dimensioneringsplan

70% chemische wasser vleeskalveren
OW 2005.01.V1

Opdrachtgever

naam:	**VOF Haalboom**
adres:	**Kade 26**
postcode:	**6718 XH**
plaats:	**Ede**
telefoonnummer:	

Locatie

adres:	**Kade 26**
postcode:	**6718 XH**
plaats:	**Ede**

Vaste gegevens

Maximale luchtsnelheid in afzuigkanaal:	2,5	m/s
Bouwvorm:	Module Tegenstroom	
Hoeveelheid m3 ventilatielucht per sectie:	34970,40	m^3/uur
Afmetingen netto breedte per sectie:	2,4	m
Netto sectie diepte waspakket:	3	m
Netto aanstroomoppervlakte per sectie:	7,20	m^2
Oppervlak emissiepunt per sectie minimaal:	1,28	m^2
Pakketdikte wasser:	0,3	m
Druppelvanger dikte:	0,1	m
Totale dikte waspakket minimaal:	0,4	m
Type pakket:	2H NET	
Specifieke opppervlakte pakket:	150	m^2/m^3 pakket
Materiaal pakket:	PP	
Maximale specifieke belasting:	4857	m^3/m^2/uur

Stal nummer	**VI**	
Luchtkanaal	In nok van de stal	
Type wasser (ammoniak reductie)	70	%
Groen Label nummer (of OW-nummer)	OW 2005.01.V1	

Ventilatiebehoefte conform opgave Klimaatplatform

Dieren	Aantal	Luchtvolume (m³/h)	Gelijktijdigheid	Totaal (m³/h)	
Vleeskalveren	1224	250	100%	306.000	
Rosekalveren	0	350	100%	0	
		Totaal		**306.000**	m³/h

Ventilatiebehoefte tbv geurberekening met V-Stacks

Dieren	Aantal	Luchtvolume (m³/h)	Totaal (m³/h)	
Vleeskalveren	1224	90	110.160	
Rosekalveren	0	115	0	
		Totaal	**110.160**	m³/h

Berekende gegevens luchtkanaal		
Oppervlak luchtkanaal (standaard)	34,00	m²
Indien wasser in midden luchtkanaal	17,00	m²
Berekende gegevens wasser		
Minimale aanstroomoppervlakte	63,00	m²
Volume wasserpakket	18,90	m³

Bepaling grootte van de wasser en emissiepunt		
Aantal secties	12,00	stuks (o.b.v. 3600m3/m2/uur)
Werkelijke aanstroomoppervlakte	86,40	m²
Werkelijk volume wasserpakket	25,92	m³
Oppervlak emissiepunt	15,30	m²
Diameter emissiepunt	4,41	m1
Berekening luchtsnelheid	2,00	m/sec (m^3/ hr / oppervlak emissiepunt / 3600)

Berekende te reduceren hoeveelheid ammoniak	3144	kg/jaar
Berekende hoeveelheid watergebruik	1518	m3/jaar (hoeveelheid spuiwater inbegrepen)
Berekende hoeveelheid zuurgebruik	5127	liter/jaar (1,63 liter zwavelzuur per kg ammoniak)
Berekende hoeveelheid spuiwater	74	m^3/jaar