Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Aan:	ODZOB, [redacted]
Onderwerp:	Advies over deze aanvraag van Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV aan de Scherpenering 23 te Eersel
Zaaknummer: OD	Z-2023-017518/D-2024-003837
Zaaknummer: WS	0539172299
OLO nummer:	8277125
Datum:	23 januari 2024
Beoordelaar:	[redacted]

---

1 Inleiding

Op 30-12-2023 hebben we van u het verzoek ontvangen om te adviseren ten aanzien van de aanvulling op de aanvraag in het kader van de Wabo voor Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV te Wintelre.

2 Aanvraag

De bedrijfsvoering van Van Berkel is erop gericht het waterverbruik zo minimaal mogelijk te houden en het ontstaan van afvalwater en verontreiniging daarvan zo veel mogelijk terug te brengen. Binnen de locatie komen in de representatieve bedrijfssituatie afstromende neerslag, huishoudelijk afvalwater, afvalwater van een bodembeschermende voorziening als afvalwaterstromen vrij. Deze worden geloosd op de persleiding.

3 Procedure

Er is advies gevraagd op basis van artikel 2.26 lid 1 van de Wabo dat stelt dat advies moet worden gevraagd indien:

- een aanvraag voor een omgevingsvergunning toestemming milieu (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo: het oprichten, het veranderen of het inwerking hebben van een inrichting of een mijnbouwwerk) én
- het lozen in/op een rioolstelsel (vuilwaterriool of hemelwaterstelsel).

In dit specifieke geval is het bedrijf voornemens om water vanuit sanitaire voorzieningen en en het overige afvalwater, waaronder afvloeiend water van de tankplaats, te lozen op het ter plaatse gelegen rioolstelsel.
Als beheerder van de RWZI mogen we adviseren ten aanzien van de volgende twee onderwerpen (artikel 2.26 lid 2):

- De doelmatige werking van de RWZI waarop het riool uitkomt,
- De kwaliteitsdoelstellingen van het oppervlaktewater waarop de RWZI het afvalwater op loost.

Bovenstaande is richtinggevend voor het opstellen van dit advies.

4 Overwegingen

Overzicht vrijkomende afvalwaterstromen.
De beoogde activiteiten leiden in beginsel niet tot lozing van afvalwater. Het hemelwater van de daken en de verharde niet-verontreinigde terreindelen worden geïnfiltreerd in het infiltratiebekken. Hemelwater van die delen van de locatie met bodembedreigende activiteiten wordt opgevangen en naar het percolaatbassin gevoerd ter bevochtiging van de materialen op het composteringsterrein en wordt dus niet geloosd.
Dat betekent, dat de lozing van percolaatwater niet aangevraagd wordt en derhalve ook niet in de aanvraag wordt meegenomen.

Uit de Reactie op verzoek aanvullende gegevens bij aanvraag Wabo Van Berkel Eersel van 30-10-2023 valt het volgende te lezen:

5.4 Lozing percolaatwater.
Indien lozing van percolaatwater op het gemeentelijk vuilwaterriool wenselijk is, dan dient dit te worden aangevraagd.
Lozing van percolaatwater op het gemeentelijk vuilwaterriool wordt niet aangevraagd, daar compostering een watervragend proces is en er geen overschot aan percolaatwater wordt verwacht.
Als nader verwoord in de Niet Technische Samenvatting “Vbe.Win.23 Wabo-02” in hoofdstuk 5.3.

4.1 Conclusie

Er wordt geen lozing van percolaatwater op het gemeentelijk vuilwaterriool aangevraagd, er ligt ook geen leiding van dit percolaatwater naar de persleiding, dus zal deze lozing ook niet meegenomen worden in onze advisering.
Over zeer zorgwekkende stoffen wordt het volgende opgemerkt:
Lozing van water dat ik contact is geweest met (p)ZZS vindt niet plaats. Hiermee wordt voldaan aan de minimalisatieverplichting.
Het veranderen en uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten heeft geen gevolgen voor de impact van te lozen afvalwater op de persleiding.

Met vriendelijke groet,



vergunningverlener