BRANDWEER
Drenthe

Omgevingsdienst Drenthe
t.a.v. de [redacted]

Veiligheidsregio Drenthe
Postbus 402
9400 AK ASSEN
brandweeradvies@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk	uw kenmerk	datum
2025/4954.2/ADVS		12 maart 2026

inlichten bij	telefoonnummer	email
[redacted]	[redacted]	[redacted]@vrd.nl

onderwerp
Advies Omgevingsplanactiviteit

Geachte [redacted],

U stuurde ons op 10 maart 2026 een aanvullend document m.b.t. de aanvraag omgevingsvergunning composteringsactiviteit voor Kruisveld aan de Dreef 1 in Tweede Exloërmond. In deze brief leest u ons advies.

Advies:
Ons advies is om in het besluit maatregelen op te nemen:
- ter voorkomen van brand,
- ter beperking van branduitbreiding en
- voor de bereikbaarheid m.b.t. brandbestrijding.

Zie voor een nadere uiteenzetting de bijlage 'Toelichting advies'.

Indien nodig paragraaf 3.7 van de aanmeldnotitie M.E.R.- beoordeling aan te laten passen.

Tot slot
Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen, de contactgegevens vindt u boven aan deze brief.

Met vriendelijke groet,

[redacted],
Team Risicobeheersing

Bijlage:
- Toelichting advies

Toelichting advies

Onder paragraaf 3.7 van de aanmeldnotitie M.E.R.- beoordeling staat aangegeven dat door het in acht nemen van de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen zoals de aanwezigheid van brandblusmiddelen en compartimentering[11] van 800 m^2 van de (brandbare) residuen, wordt het risico van milieubedreigende situaties, zoals een brand, in voldoende mate beperkt of voorkomen. Waarbij in de voetnoot wordt verwezen naar een rapport "Brandbeheersing bij opslag van afvalhout" op gesteld door Adviesgroep AVIV in 1998.

Het genoemde document is niet in ons bezit, maar sinds 1998 is er qua inzicht en regelgeving veel gewijzigd. Het is dus niet acceptabel/reëel om dit document nu nog toe te passen voor aanwijzing van gebruikelijke veiligheidsmaatregelen. Voor aanwijzing van gebruikelijke veiligheidsmaatregelen is het wel realistisch om de veel recentere "Handreiking brandveiligheidsmaatregel bij afvalbedrijven" opgesteld door Landelijk expertisecentrum industriële veiligheid in 2024, toe te passen.
In onze eerdere advisering hebben wij gebruik gemaakt van deze handreiking om te komen tot passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging, zoals vereist op basis van het Besluit kwaliteit leefomgeving: artikel 8.9 lid 1c en de Richtlijn industriële emissies (Rei 2024/1785): artikel 7.

Wij blijven bij ons standpunt om in het besluit m.b.t. de aanvraag omgevingsvergunning maatregelen op te nemen:

- ter voorkomen van brand,
- ter beperking van branduitbreiding en
- voor de bereikbaarheid m.b.t. brandbestrijding.

Ter voorkomen van brand

Adviseren wij om de procedure temperatuurmeting t.b.v. een optimaal composteringsproces tevens voor te schrijven als te nemen maatregel voor temperatuurbewaking ter voorkoming van brand door broei.
Met daarbij als voorwaarden:

- minimaal 1x per week temperatuurmetingen op 6 meetpunten in de kern te verrichtten per composteringshoop,
- bij een temperatuurmeting >70°C moeten de temperatuurmetingen binnen 3 dagen worden herhaald,
- bij een temperatuur >80°C moet er actie worden ondernomen (bevochtigen),
- de dag na een temperatuurmeting >80°C (en bevochtigen) moeten de temperatuurmetingen worden herhaald,
- meetresultaten en genomen acties moeten worden vastgelegd.

Ter beperking van branduitbreiding en voor de bereikbaarheid m.b.t. brandbestrijding

Adviseren wij om voor de opslag van bedrijfsafval een maximale grootte van 800m^2 (6400m^3) te hanteren en dat de afstand tussen dit bedrijfsafval en de composteringshopen en de vooropslag minimaal 10 meter dient te zijn.

Verder adviseren we om de opslag van de composteringshopen (maximaal 4 meter hoog) en de vooropslag (maximaal 8 meter hoog) (totaal 6400m^2) in tenminste vier opslagvakken te verdelen, waarbij een opslag vak maximaal 2000 m^2 mag bedragen en de afstand tussen de vakken eveneens minimaal 10 meter dient te zijn.

Conclusie:
Bovengenoemde maatregelen opnemen in het besluit.

Indien de aanmeldnotitie M.E.R.- beoordeling als onderdeel van het besluit wordt aangewezen adviseren wij om paragraaf 3.7 aan te laten passen om tegenstrijdigheid in het besluit te voorkomen.