Theo Pouw BV
Pontonweg 10
Almere

Mailbericht

Datum: 10/28/2026

Bepaling druksterkte proefkubussen derden.

Aannemer: [redacted]

Werk: **Lelystad Ooste Asfaltstraat**

Stortdatum	Sterkteklasse	Milieulasse	C.g.	Ouderdom (dagen)	Druksterkte (MPa)
02/23/2026	20/25	XC3	S4	28-dagen	**57**

Opmerkingen:

Kubussen vervaardigd door : Betoncentrale
Kubussen bewaard bij: Betoncentrale
Bewaaromstandigheden: Waterbak