Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2026 08:48
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Geactualiseerd activiteitenplan zaaknummer 2026-006412

Beste [redacted]

Bedankt voor de reactie en fijn om te horen dat de vergunning bijna rond is.

1. Voor de zomer- en paarverblijfplaatsen gaan we gebruik maken van VMPM1s van Unitura. Dit zijn 2 delen op elkaar, waardoor ook aan de hoogte van 80 centimeter wordt voldaan.

2. Voor de kraamverblijfplaatsen kunnen we gebruik maken van IB VL 32 van Vivara Pro. Deze voldoet aan de eisen die genoemd zijn in het kennis document (zie afbeelding hieronder). Ook is deze kast zo ontworpen dat de uitwerpselen via de entreesteen naar buiten rollen. Daarnaast bestaat deze kast uit één deel en is hij niet opgebouwd uit meerdere kleinere compartimenten.

Buitenmaat in cm (b x h x d):	52 x 83 x 7
Binnenmaat in cm (b x h x d):	50 x 81 x 2 x 2 ,5
Compartimenten (aantal x cm):	2 x 2,5

Hiermee verwacht ik dat we voldoen aan alle eisen en dat de vergunning verleend kan worden. Mochten er toch nog aandachtspunten zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,



sab | [redacted] | Ecoloog
Aanwezig op ma | di | wo | do | vr
[redacted] | www.sab.nl | sab LinkedIn

Arnhem
Frombergdwarsstraat 54 | 6814 DZ
026 - 357 69 11

Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9 | 1018 LL
gevestigd in The Hubb | unit 331b
020 - 520 64 00

onderdeel van: RHO ADVISEURS
WWW.RHO.NL

Let op! Vanaf 1 november 2026 heeft ons kantoor in Arnhem een nieuw adres:
Koningstraat 27-1 | 6811 DG Arnhem.
Ons kantoor in Amsterdam blijft op het vertrouwde adres.

Disclaimer | Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ben jij dit niet? Dan verzoeken we je vriendelijk om dit bericht terug te sturen en daarna te verwijderen.

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 22 oktober 2026 14:45
Aan: [redacted]
Onderwerp: Re: Geactualiseerd activiteitenplan zaaknummer 2026-006412

Beste [redacted]

Hartelijk dank voor de aanvullende stukken. Deze zijn inmiddels toegevoegd aan het zaaksysteem. Deze week heb ik gewerkt aan het besluit. In principe is de vergunning nagenoeg gereed. Wel zijn er aandachtspunten ten aanzien van de voorgestelde permanente inmetselkasten. Daarover informeer ik u graag als volgt:

De voorgestelde permanente inmetselkasten voldoen momenteel niet aan de gestelde eisen:

1. De acht voorgestelde kasten, VMPM1 of VMPM1e, voldoen niet aan de maatvoering zoals omschreven in het Kennisdocument Gewone Dwergvleermuis (zie afbeelding hieronder). Wij verzoeken u daarom een nieuw voorstel voor de inmetselkasten aan te leveren, zodat dit in het besluit kan worden opgenomen.



2. Voor de vier permanente kraamvoorzieningen is in uw planning aangegeven dat gekozen zal worden voor de VMPMK1 van Unitura of de VMN1 van Unitura (of een vergelijkbare voorziening). De eerste voorziening, de VMPMK1, kunnen wij online niet terugvinden. De tweede voorziening betreft gevelbekleding en geen inmetselkast, waardoor deze niet als zodanig kan worden toegepast.

De permanente kraamvoorzieningen dienen meerlaags, groot, aaneengesloten en zelfreinigend te zijn. Deze voorzieningen dienen een minimale afmeting te hebben van circa 80 cm breed en circa 50 cm hoog, met een minimale diepte van 2,1 cm per laag. Wij verzoeken u daarom een nieuw voorstel voor de kraamvoorzieningen aan te leveren dat aan deze eisen voldoet. Wij wijzen er hierbij op dat gekoppelde voorzieningen, zoals de VMPMK3 van Unitura, niet door ons kunnen worden goedgekeurd.

Zodra overeenstemming is bereikt over de toe te passen inmetselkasten, kan het besluit op korte termijn worden gepubliceerd.

Indien het op dit moment niet mogelijk is om de definitieve keuze voor de voorzieningen vast te leggen, bestaat ook de mogelijkheid om in het besluit een voorschrift op te nemen waarin de vereiste afmetingen en functionele eisen van de permanente voorzieningen worden vastgelegd. De definitieve keuze voor de toe te passen kasten kan dan op een later moment ter beoordeling en goedkeuring worden ingediend.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Vergunningverlener Omgevingswet (Flora en Fauna activiteit)

[redacted] www.gelderland.nl

provincie Gelderland

Van [redacted]
Verzonden: Woensdag, 14 Oktober, 2026 11:06
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Geactualiseerd activiteitenplan zaaknummer 2026-006412

Beste [redacted]

In de bijlage vindt u de locatiebepalingen voor de tijdelijke en permanente voorzieningen. De tijdelijke voorzieningen zijn niet gewijzigd. Hier waren dan ook geen vragen over gesteld.

Ik ben ermee akkoord dat er een voorwaarde wordt opgenomen, waarin staat dat de kasten volledig verwerkt worden in de betonnen laag van de gevel. Voor de overige vier voorzieningen wordt ruimte gecreëerd tussen de gevelplaten en de gevels zonder dat daar een vleermuiskast achter geplaatst wordt. (Zoals we oorspronkelijk hebben bedacht). Er werd vanuit in de aanvullende vragen gesteld dat dit voor 25% van de mitigatie toegepast mag worden. Uit de locatiebepaling permanente voorzieningen blijkt dat er op meer dan vier plaatsen ruimte wordt gerealiseerd tussen de gevelplaten en de betonnen muur.

Is het voldoende dat de bijlagen via de mail opgestuurd worden of moeten ze ook via het omgevingsloket bijgevoegd worden?

Met vriendelijke groet,

sab | [redacted] Ecoloog
Aanwezig op ma | di | wo | do | vr

[redacted] | www.sab.nl | sab LinkedIn



Arnhem
Frombergdwarsstraat 54 | 6814 DZ
026 - 357 69 11

Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9 | 1018 LL
gevestigd in The Hubb | unit 331b
020 - 520 64 00

onderdeel van: RHO ADVISEURS
WWW.RHO.NL

Let op! Vanaf 1 november 2026 heeft ons kantoor in Arnhem een nieuw adres:
Koningstraat 27-1 | 6811 DG Arnhem.
Ons kantoor in Amsterdam blijft op het vertrouwde adres.

Disclaimer | Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ben jij dit niet? Dan verzoeken we je vriendelijk om dit bericht terug te sturen en daarna te verwijderen.

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2026 10:03
Aan: [redacted]
Onderwerp: Geactualiseerd activiteitenplan zaaknummer 2026-006412

Beste [redacted]

Wij zijn bezig met de aanvullingen die zijn ingediend voor zaaknummer 2026-006412, vakantiepark de Twee Bruggen.

In het geactualiseerde activiteitenplan zijn de bijlagen niet zichtbaar, waardoor de beoordeling van de locatiebepalingen van de tijdelijke en permanente voorzieningen niet mogelijk is.

Zou u deze willen toevoegen?

Als deze compleet zijn kan de beoordeling van de aanvraag worden voortgezet. Alvast een opmerking over de permanente voorzieningen. Er is het volgende omschreven voor de kasten: *Op acht locaties wordt een vleermuizenkast geplaatst achter de gerealiseerde opening 15 tussen het beton en de houten gevelplaten, zodat de temperatuurbuffering voor deze alternatieve verblijfplaatsen beter is*.

Echter dienen ook deze kasten volledig verwerkt te worden in de gevels (ingemetseld in de betonnen laag), net zoals beschreven voor de kraamverblijfplaatsen. Wij verzoeken dat u dit aanpast in het activiteitenplan of bevestigd dat u akkoord gaat met dat het zo wordt opgenomen in de vergunning. Daarnaast wordt hier gesproken over acht voorzieningen die op die manier worden aangebracht, wat is het plan voor de resterende vier voorzieningen?

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Vergunningverlener Omgevingswet (Flora en Fauna activiteit)

[redacted] | www.gelderland.nl

provincie
Gelderland