Postadres:
De Rijn 5
5684 PJ Best
Email:
info@scios.nl
Website:
www.scios.nl

Gecertificeerd Inspectiebedrijf
CSC Inspecties BV
Dijkhuizen 7
7961 AE Ruinerwold
Tel: 0522202039
Fax:
Email: info@csc-inspecties.nl
Website:
http://www.csc-inspecties.nl

VERKLARING

Verklaring van uitvoering van emissiemeting

Ondergetekende verklaart hierbij dat de stookinstallatie

met installatiecode	***BXZ-AAA-55***
Basisrapportnummer	**17605 A**
Merk	**MAN**
Fabricagenummer	**81250888025093**

wkk 3

Opgesteld bij

Naam eigenaar/bedrijf	**Groot Zevert Vergisting B.V.**
Adres	**Deventer Kunstweg 2 A**
Plaats	**7156 NW Beltrum**

op **23-04-2019** een emissiemeting heeft plaatsgevonden en dat de meetresultaten zijn weergegeven in het emissie-meetrapport met nummer : **N 17605 B.**
De inspectie / keuring termijn is wettelijk vastgesteld op tenminste **vier** jaar, de volgende meting dient derhalve uitgevoerd te worden voor: **23-04-2023**

Emissiewaarden (ongecorrigeerd)

NO_x	119	mg/Nm^3 bij 15% O_2
SO_2		N.V.T.
C_xH_y		N.V.T.
Stof		N.V.T.

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de emissiemeting en niet op de inspectie van de stookinstallatie of de inspectie van de brandstoftoevoerleiding.

Datum emissiemeting	**23 April 2019**
Naam gecertificeerd inspectiebedrijf	**CSC Inspecties BV**
Handtekening uitvoerende	[redacted]
Naam uitvoerende	

Postadres:
De Rijn 5
5684 PJ Best
Email:
info@scios.nl
Website:
www.scios.nl

Gecertificeerd Inspectiebedrijf
C.S.C. Inspecties BV
Kerkweg 2
7961 AC Ruinerwold
Tel: 0522202039
Fax:
Email: info@csc-inspecties.nl
Website:
http://www.csc-inspecties.nl

VERKLARING

Verklaring van uitvoering van emissiemeting

Ondergetekende verklaart hierbij dat de stookinstallatie

met installatiecode	***BPA-AAA-36***
Basisrapportnummer	**16798 D**
Merk	**MAN**
Fabricagenummer	**81244008144406**

Opgesteld bij

Naam eigenaar/bedrijf	**Groot Zevert Vergisting**
Adres	**Deventer Kunstweg 1**
Plaats	**7156 JA Beltrum**

op **11-01-2018** een emissiemeting heeft plaatsgevonden en dat de meetresultaten zijn weergegeven in het emissie-meetrapport met nummer : **N 16798 E.**
De inspectie / keuring termijn is wettelijk vastgesteld op tenminste **vier** jaar, de volgende meting dient derhalve uitgevoerd te worden voor: **11-01-2022**

Emissiewaarden (ongecorrigeerd)

NO_x	110	mg/Nm^3 bij 15% O_2
SO_2		N.V.T.
C_xH_y		N.V.T.
Stof		N.V.T.

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de emissiemeting en niet op de inspectie van de stookinstallatie of de inspectie van de brandstoftoevoerleiding.

Datum emissiemeting	**11 Januari 2018**
Naam gecertificeerd inspectiebedrijf	**C.S.C. Inspecties BV**
Handtekening uitvoerende	[redacted]
Naam uitvoerende	